

Gutachtliche Stellungnahme zur Standorteignung von Windenergieanlagen im Windpark

Wulkow-Booßen

Erstellt im Auftrag für

WP Booßen GmbH & Co. KG

Bremerhaven

Revision 2

Hamburg, 20.09.2023

Revision	Datum	Änderung
0	10.02.2023	Erste Ausgabe
1	09.03.2023	Änderung des Auftraggebers
2	20.09.2023	Anpassung des Windsektormanagements

Gegenstand: Ermittlung der effektiven Turbulenzintensitäten am Standort sowie weiterer Windbedingungen zur Beurteilung der Standorteignung von Windenergieanlagen innerhalb des Windparks Wulkow-Booßen

Referenz-Nr.: 2022-WND-049-CXCX-R2

Auftraggeber: WP Booßen GmbH & Co. KG
Stresemannstraße 46
27570 Bremerhaven

Vom Auftraggeber eingereichte Unterlagen:

- Koordinaten und WEA-Spezifikation (Nabenhöhe, Rotordurchmesser und Nennleistung) der zu berücksichtigenden WEA /27/
- Informationen zur Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit (A- und k-Parameter der Weibullverteilung) /27/
- Dokumentation zur Besichtigung des Standortes /28/
- Ergänzende Angaben zur Standortbeschreibung /27/

Hinweis zum verwendeten Koordinatensystem:

In dieser gutachtlichen Stellungnahme wird das Koordinatensystem UTM ETRS89, Zone 33 verwendet.

Die Ausarbeitung der gutachtlichen Stellungnahme erfolgte durch:

Verfasser	Dr. rer. nat. M. Polster Sachverständige	Hamburg, 20.09.2023
Geprüft durch	M.Sc. J.-A. Maschmann Sachverständige	Hamburg, 20.09.2023

Für weitere Auskünfte:

TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG

Dr. rer. nat. M. Polster

Große Bahnstraße 31

22525 Hamburg

Tel.: +49 40 8557 2091

Fax: +49 40 8557 2552

E-Mail: mopolster@tuev-nord.de

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	5
2	Grundlagen	6
2.1	<i>Nachweis durch vereinfachten Vergleich der Windbedingungen</i>	8
2.2	<i>Nachweis durch Vergleich der Lasten</i>	11
3	Randbedingungen	12
3.1	<i>Windparkkonfiguration</i>	12
3.2	<i>Windbedingungen der Auslegung</i>	15
3.3	<i>Winddaten am Standort</i>	16
4	Durchgeführte Untersuchungen	18
4.1	<i>Standortbesichtigung</i>	18
4.2	<i>Komplexität des Geländes</i>	19
4.3	<i>50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe</i>	20
4.4	<i>Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe</i>	21
4.5	<i>Umgebungsturbulenzintensität</i>	22
4.6	<i>Effektive Turbulenzintensität</i>	24
4.7	<i>Weitere Windbedingungen</i>	27
4.7.1	<i>Mittlerer Höhenexponent</i>	27
4.7.2	<i>Mittlere Luftdichte</i>	28
4.7.3	<i>Neigung der Anströmung</i>	28
4.8	<i>Modell- und Datenunsicherheiten</i>	28
5	Zusammenfassung und Bewertung	29
6	Rechtliche Hinweise	33
7	Formelzeichen und Abkürzungen	34
8	Literatur- und Quellenangaben	36
9	Zusammenfassung aller Windbedingungen	39

1 Aufgabenstellung

Am Standort Wulkow-Booßen (Brandenburg) plant der Auftraggeber die Errichtung von acht Windenergieanlagen (WEA 1 bis 8). In der Nähe zu den geplanten WEA sind 15 weitere WEA (WEA 9 bis 23) zu berücksichtigen, siehe hierzu Tabelle 1 bzw. Abbildung 1.

Im Rahmen dieser gutachtlichen Stellungnahme ist der Einfluss durch den Zubau der WEA 1 bis 8 zu bewerten. Alle weiteren WEA am Standort (siehe Tabelle 1) gehen gemäß der vom Auftraggeber vorgegebenen Windparkkonfiguration /27/ als Vorbelastung in die Berechnung ein und sind bei Unterschreitung der in /4/, /5/ festgelegten WEA-Abstände ebenfalls zu bewerten. Es ist daher unerheblich, ob die WEA bereits bestehen oder ob sie sich in der Planungs-, der Genehmigungs- oder in der Bauphase befinden.

Die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG ist am 25.04.2022 beauftragt worden, die Standorteignung von WEA gemäß Kapitel 16 der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten. Insbesondere ist hierbei der zusätzlich zur Umgebungsturbulenzintensität wirkende Einfluss der Nachlaufsituationen der WEA am Standort untereinander zu untersuchen. Des Weiteren ist bei WEA, für die eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ vorliegt bzw. anzunehmen ist, ein Vergleich weiterer Windbedingungen am Standort mit den jeweiligen zu Grunde liegenden Auslegungswerten der Typen- bzw. Einzelprüfung durchzuführen. Darüber hinaus ist nach /5/ der Ermittlung der Standortbedingungen eine Standortbesichtigung zu Grunde zu legen.

Nach /5/ wird für eine Prüfung der Standorteignung von WEA das Vorliegen einer gültigen Typen- bzw. Einzelprüfung vorausgesetzt. Die Typen- bzw. Einzelprüfung dient als Standsicherheitsnachweis von Turm und Gründung einer WEA und wird ausgestellt, wenn die in den jeweiligen DIBt-Richtlinien /3/, /4/, /5/ geforderten Dokumente und Berechnungen des Herstellers (insbesondere die Berechnungen der auf Turm und Gründung wirkenden Lasten) durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle geprüft und bestätigt werden. Sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Typen- bzw. Einzelprüfung für einen bestimmten WEA-Typ vorliegen, so gelten die Ergebnisse für diese WEA nur unter Vorbehalt. Dieser Vorbehalt entfällt, wenn die in dieser gutachtlichen Stellungnahme zu Grunde gelegten Auslegungswerte durch die Auslegungswerte der mit der Genehmigung eingereichten Typen- bzw. Einzelprüfung abgedeckt werden. Im Folgenden wird nicht mehr ausdrücklich zwischen einer Typen- oder Einzelprüfung unterschieden, sondern vereinfachend nur von einer Typenprüfung gesprochen.

Die zu untersuchenden Windbedingungsparameter sind in den jeweiligen DIBt-Richtlinien /3/, /4/, /5/ bzw. /7/, /8/ festgelegt und Bestandteil der Typenprüfung einer WEA. Diese gehen als Basis in die zu berechnenden Auslegungslasten ein, wobei hierbei die Entwurfslebensdauer einer WEA nach /3/, /4/, /5/ mit mindestens 20 Jahren anzunehmen ist. Im Rahmen der nachfolgenden Bewertung der Standorteignung

wird unterstellt, dass die jeweilige Entwurfslebensdauer aller zu bewertenden WEA noch nicht überschritten ist.

WEA mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m sind genehmigungsbedürftige Anlagen gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /12/ in Verbindung mit Ziff. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur vierten Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) /13/. Aufgrund fehlender Kriterien für einen Immissionsgrenzwert für die durch Nachbar-WEA erhöhte Turbulenzbelastung einer WEA können ersatzweise die Kriterien der Standorteignung für eine Turbulenz-Immissionsprognose im Rahmen eines BImSchG-Antrages herangezogen werden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Reduktion der Lebensdauer von WEA und deren zusätzliche strukturelle Ermüdung infolge von Immissionen zumutbar sind, solange die Standorteignung der WEA hinsichtlich der Auslegungswerte nachzuweisender Windbedingungen oder hinsichtlich der nachzuweisenden Auslegungslasten gewährleistet bleibt.

Die vorliegende gutachtliche Stellungnahme zur Standorteignung ist daher gleichzeitig eine Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG /12/.

2 Grundlagen

WEA sind Umweltbedingungen und elektrischen Einflüssen ausgesetzt, welche die Belastung, die Haltbarkeit und den Betrieb beeinträchtigen können. Die Umweltbedingungen werden weiter in Wind- und andere Umweltbedingungen unterteilt. Für die Integrität der Konstruktion zählen die Windbedingungen zu den primären äußeren Einwirkungen.

Für die Auslegung der WEA im Rahmen einer Typenprüfung nach der jeweils zu Grunde liegenden DIBt-Richtlinie /3/, /4/, /5/ werden Windzonen (WZ) gemäß Windzonenkarte /6/ sowie Turbulenzkategorien gemäß /7/ bzw. /8/ definiert. In Abhängigkeit der gewählten Windzone werden u.a. der Auslegungswert der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit v_m als auch der Auslegungswert des extremen 10-min-Mittelwertes der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren (im Folgenden nur noch 50-Jahreswindgeschwindigkeit v_{50} genannt) definiert.

Durch Definition der Windzone und der Turbulenzkategorie ergeben sich die Windbedingungen der Auslegung und somit auch die Auslegungslasten, die im Rahmen einer Typenprüfung zu Grunde gelegt werden. Die Parameter für die Windgeschwindigkeit und die Turbulenz sind so gewählt, dass sie die meisten Anwendungsfälle erfassen sollen, jedoch bilden sie nicht die genaue Darstellung eines spezifischen Standortes ab. Im Rahmen des Prüfverfahrens können daher durchaus auch Fälle eintreten, in denen die Auslegungslasten der Typenprüfung nicht die standortspezifischen Lasten abdecken und die Typenprüfung folglich nicht mehr anwendbar ist. In diesen Fällen kann ggf. ein neuer Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung im Rahmen einer Einzelprüfung geführt werden.

Im Rahmen einer Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ sind die Auslegungswerte der Turbulenzintensität mindestens für die Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2004 /7/ nachzuweisen. In der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ wird die im Vergleich zu /4/ (bzw. /7/) nahezu identische Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2011 /8/ nur noch empfohlen. Im Rahmen einer Typenprüfung können daher auch grundsätzlich andere Auslegungswerte der Turbulenzintensität, wie z.B. die niedrigeren Auslegungswerte der Turbulenzkategorien B oder C, zu Grunde gelegt werden. Darüber hinaus können WEA für Fälle mit besonderen Wind- oder externen Bedingungen als S-Klasse definiert werden, in der die Auslegungswerte gesondert vom WEA-Hersteller anzugeben sind.

Die Bewertung der Standorteignung nach /5/ ist für WEA anzuwenden, für die eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ vorliegt bzw. anzunehmen ist. Ziel dieser Bewertung ist es, die Anwendbarkeit der Typenprüfung auf den konkreten Standort bereits vor der Errichtung einer WEA nachzuweisen. Für diesen Nachweis werden gemäß Kapitel 16.2 der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zwei vereinfachte Vergleiche als Alternative zu dem in der DIN EN 61400-1:2011 /8/ genannten Verfahren beschrieben:

1. Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen am Standort mit den jeweiligen Windbedingungen der Typenprüfung (siehe Kapitel 2.1).
2. Nachweis durch Vergleich der standortspezifischen Betriebsfestigkeitslasten und/oder der Extremlasten mit den Auslegungslasten der Typenprüfung (siehe Kapitel 2.2).

Des Weiteren ist nach /5/ der Ermittlung der Standortbedingungen eine Standortbeachtung zu Grunde zu legen. Beide vereinfachten Vergleiche dürfen gemäß /5/ nur dann angewandt werden, sofern der Standort nach DIN EN 61400-1:2011 /8/ als nicht orografisch komplex anzusehen ist. Ist der Standort hingegen orografisch komplex, so sind für den Nachweis der Integrität der Konstruktion mindestens die folgenden Windbedingungen für den Standort zu ermitteln /8/:

- 50-Jahreswindgeschwindigkeit v_{50} ,
- Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit (Dichtefunktion) im Bereich von 0,2 bis $0,4v_{ref}$ (bzw. v_m bis $2v_m$ nach /10/),
- Turbulenzintensität der Umgebung und der im Nachlauf benachbarter WEA auf Nabenhöhe von 0,2 bis $0,4v_{ref}$ (bzw. v_m bis $2v_m$ nach /10/),
- Höhenexponent α für das exponentielle Windprofil,
- mittlere Dichte der Luft ρ für Windgeschwindigkeiten $\geq v_{Nenn}$,
- Neigung der Anströmung $\varphi_{Inkl.}$,
- extreme Turbulenzintensität.

Für den Nachweis der Integrität der WEA in Bezug auf den Auslegungswert der Turbulenzintensität nach /8/ bzw. /10/ ist in aller Regel ein Windgeschwindigkeitsbereich von 5 bis 20 m/s für alle Windzonen gemäß Windzonenkarte /6/ abdeckend. Sollte sich nach einer der beiden Richtlinien /8/ bzw. /10/ ein größerer Windgeschwindig-

keitsbereich ergeben, werden die effektiven Turbulenzintensitäten entsprechend für den erweiterten Bereich betrachtet. Auch der Bereich der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit (Dichtefunktion) erfolgt abdeckend für beide Richtlinien.

Bei WEA, für die eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ vorliegt, erfolgt gemäß Kapitel 6.3.3 der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ die Bewertung der Standorteignung allein durch den Nachweis der Standsicherheit hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität. Verglichen mit dem Verfahren nach /4/ ist eine Bewertung nach /5/ somit deutlich umfangreicher.

2.1 Nachweis durch vereinfachten Vergleich der Windbedingungen

Ist der Standort nach DIN EN 61400-1:2011 als nicht orografisch komplex anzusehen, so kann die Standorteignung von WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, nach dem Verfahren gemäß Kapitel 16.2.b der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ durch einen vereinfachten Vergleich der folgenden standortspezifischen Windbedingungen mit den Windbedingungen der Auslegung gemäß Typenprüfung erfolgen:

- mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m ,
- effektive Turbulenzintensität I_{eff} auf Nabenhöhe zwischen Windgeschwindigkeiten von 0,2 und $0,4v_{ref}$,
- Windzone des Standortes gemäß Windzonenkarte /6/ oder falls diese nicht durch die Windzone der Auslegung gemäß Typenprüfung abgedeckt wird die 50-Jahreswindgeschwindigkeit v_{50} .

Der Ermittlung dieser Standortbedingungen ist für WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, eine Standortbesichtigung zu Grunde zu legen /5/ (siehe Kapitel 4.1).

Werden die Windbedingungen am Standort durch die Windbedingungen der Typenprüfung abgedeckt, ist die Standorteignung der WEA (auch hinsichtlich des Einflusses der WEA untereinander) nachgewiesen. Sollten hingegen eine oder mehrere Windbedingungen am Standort die Windbedingungen der Typenprüfung nicht abdecken, so kann die Standorteignung der WEA ggf. auf Basis eines standortspezifischen Lastvergleiches der Betriebsfestigkeitslasten und/oder auf Basis eines Lastvergleiches der Extremlasten nachgewiesen werden (siehe Kapitel 2.2).

Die Bewertung der Standorteignung bei WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ zu betrachten und zu bewerten sind oder für die eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 1995 /3/ vorliegt, kann weiterhin gemäß Kapitel 6.3.3 der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ durchgeführt werden. Für diese WEA ist demnach standortspezifisch zu untersuchen, ob durch lokale Turbulenzerhöhungen infolge der Einflüsse benachbarter WEA die Auslegungswerte der Turbulenzintensität überschritten werden, also ob die Standsicherheit hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität gewährleistet ist. Je nach Bewertungsstatus der WEA wird hierbei eine aufgrund der Komplexi-

tät des Geländes erhöhte Umgebungsturbulenz berücksichtigt oder nicht (siehe Kapitel 4.2).

Benachbarte WEA üben untereinander nur auf die Turbulenzintensität und nicht auf die übrigen Windbedingungen einen lasterhöhenden Einfluss aus. Von daher liegt es nahe, dass für WEA, die als Vorbelastung in die Berechnung eingehen und nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, analog zur DIBt-Richtlinie 2004 /4/ nur die lokalen Turbulenzerhöhungen infolge der Einflüsse benachbarter WEA zu bewerten sind. Genau genommen deckt die Turbulenzintensität die im vereinfachten Verfahren der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ genannten Betriebsfestigkeitslasten jedoch nicht vollständig ab. Gesetzt den Fall, dass sich durch den Zubau die Turbulenzbelastung an WEA, die nach /5/ zu betrachten und zu bewerten sind und als Vorbelastung in die Berechnung eingehen, erhöht, ist demnach auch die Bestimmung der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit v_m erforderlich. In Hinsicht auf Extremlasten wird für WEA, die als Vorbelastung in die Berechnung eingehen und nach /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, ein abdeckender Vergleich der 50-Jahreswindgeschwindigkeit v_{50} bzw. ein abdeckender Lastvergleich der Extremlasten vorausgesetzt.

Während die Windgeschwindigkeit am Standort durch benachbarte WEA nicht erhöht wird, nimmt die Belastung infolge lokaler Turbulenzerhöhungen, die auf die einzelne WEA im Windpark einwirkt, zu. Dieser Einfluss ist dann nach /4/ bzw. /5/ zu berücksichtigen, wenn der auf den Rotordurchmesser D bezogene dimensionslose Abstand s_i der jeweils größeren WEA zur benachbarten WEA für typische küstennahe Standorte ($v_{50} \geq 45$ m/s) kleiner gleich fünf und für typische Binnenstandorte ($v_{50} \leq 40$ m/s) kleiner gleich acht beträgt. In der Betrachtung der Turbulenzbelastung werden dabei konservativ immer die Ergebnisse im Einflussbereich bis $8D$, bezogen auf den jeweils größeren Rotordurchmesser der benachbarten WEA, ausgewiesen.

In /14/ ist das Verfahren nach Frandsen (2007) beschrieben, um den Einfluss mehrerer, unterschiedlich weit entfernter WEA unter Berücksichtigung der Häufigkeit der Nachlaufsituationen zu bewerten. Das dort verwendete Modell wird sowohl im nationalen als auch im internationalen Regelwerk empfohlen /4/, /5/ bzw. /8/, /9/. Die Bewertung in /14/ erfolgt mit Hilfe einer effektiven Turbulenzintensität I_{eff} und stellt für jede Windgeschwindigkeit die mittlere Turbulenzintensität dar, die über die gesamte Lebensdauer der WEA die gleiche Materialermüdung verursacht, wie die am Standort auftretenden variierenden Turbulenzintensitäten. Sie bewertet die Belastung durch die Umgebungsturbulenzintensität und die zusätzlich durch Nachlaufeffekte induzierte Belastung. Die effektive Turbulenzintensität I_{eff} ist eine materialspezifische Ersatzgröße und somit abhängig vom zu Grunde gelegten materialspezifischen Exponenten der Wöhlerlinie m .

Bei der Bestimmung der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} ist nach /4/, /5/ bzw. /8/ für die Umgebungsturbulenz eine entsprechende Unsicherheit zu berücksichtigen (siehe Kapitel 4.5).

Gegenüber der in /14/ dargestellten Form des Berechnungsverfahrens wird das dort beschriebene Verfahren nach Frandsen (2007) zur Ermittlung der Turbulenzerhöhungen in der Nachlaufströmung benachbarter WEA mit zwei Modifikationen verwendet, welche im Folgenden erläutert werden.

In seiner allgemeinen Definition enthält das in /8/ bzw. /14/ beschriebene Verfahren zur Ermittlung der Turbulenzintensität im Nachlauf der WEA einen Schätzwert für den anlagenspezifischen Parameter c_T (Schubbeiwert der WEA). Für die Ermittlung der maximalen Turbulenz im Nachlauf einer WEA auf Nabenhöhe (totale Turbulenzintensität I_T) nach dem Modell von Frandsen (2007), werden abweichend hierzu die anlagenspezifischen Schubbeiwerte der jeweiligen WEA berücksichtigt. Neben einer besseren Abbildung der realen Verhältnisse wird damit auch eine Unterschätzung der im Nachlauf produzierten Turbulenz in bestimmten Fällen vermieden, da nach Untersuchungen insbesondere für Multi-Megawatt-WEA der Schätzwert für den Schubbeiwert c_T im Bereich des Erreichens der Nennwindgeschwindigkeit v_{Nenn} in der Regel nicht abdeckend ist. Die berechneten oder gemessenen Schubbeiwerte c_T werden seitens des WEA-Herstellers zur Verfügung gestellt und werden als richtig vorausgesetzt. Eine Änderung der Schubbeiwerte erfordert eine Neubewertung der Turbulenzbelastung. Liegen für insbesondere ältere WEA keine Schubbeiwerte c_T vor, so wird der in /8/ als allgemeingültig definierte windgeschwindigkeitsabhängige Wert von $c_T = 7 \text{ m/s} / v$ verwendet. In /2/ sind eine Reihe von weiteren Modellen zur Ermittlung der totalen Turbulenzintensität beschrieben. Diese decken jedoch im Gegensatz zum Modell von Frandsen (2007) die in /2/ durchgeführten Messungen nur teilweise ab und werden daher nicht verwendet. Des Weiteren wird in /4/, /5/ bzw. /8/ bisher nur das Verfahren nach Frandsen empfohlen.

Die zweite Modifikation betrifft die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation, die nach /8/ bzw. /14/ mit 6% angenommen werden kann. Dieser konstanten Häufigkeit liegt die Annahme eines voll ausgebildeten mit erhöhten Turbulenzintensitäten behafteten Nachlaufs (far wake) zu Grunde, der sich typischerweise drei bis fünf Rotordurchmesser hinter der WEA einstellt. Um auch für geringe WEA-Abstände konservative Werte zu erhalten, wird die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation davon abweichend auf Basis der realen geometrischen Verhältnisse im Windpark und unter Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit berechnet.

Unter Beachtung eines sich ausdehnenden Nachlaufs wird auch die Verminderung der geometrischen Nachlaufwahrscheinlichkeit aufgrund resultierender Höhenunterschiede zwischen benachbarten WEA berücksichtigt. Die Ermittlung der Höhenunterschiede in vertikaler Richtung erfolgt nach einem konservativen Ansatz unter gleichzeitiger Einbeziehung der WEA-Nabenhöhen sowie der vorhandenen Höhendaten (z.B. /16/, /17/). Die Ausdehnung des Nachlaufs basiert auf einem in /14/ beschriebenen Nachlaufmodell von Frandsen, bei dem sich der Nachlauf in Abhängigkeit des WEA-spezifischen Schubbeiwertes c_T und somit auch windgeschwindigkeitsabhängig erweitert. Insbesondere bei niedrigen Windgeschwindigkeiten weist der Nachlauf im unmittelbaren Nahbereich bereits eine deutlich größere Ausdehnung als der Rotor selbst auf. Ebenso werden bei verschiedenen Nabenhöhen benachbarter WEA die

resultierenden Unterschiede der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Abhängigkeit von der Windscherung (bzw. dem Windprofil) berücksichtigt.

Nach /8/ ist eine Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit innerhalb des Windparks und somit auch die hieraus resultierenden lokalen Turbulenzerhöhungen nur bei WEA-Abständen von weniger als $10D$ in den Berechnungen zu berücksichtigen. Bei einer größeren Entfernung als $10D$ muss somit nicht mehr von einem turbulenz erhöhenden Einfluss ausgegangen werden. Für jede WEA wird ein turbulenz erhöhender Einfluss daher nur von benachbarten WEA mit einer geringeren Entfernung als $10D$ berücksichtigt.

Erfahrungsgemäß liefern die zur Anwendung kommenden Modelle zur Berechnung der Turbulenzintensität bei WEA-Abständen unterhalb von $2,3D$ nur begrenzt belastbare Ergebnisse an den der erhöhten Turbulenz der Nachlaufströmung ausgesetzten benachbarten WEA. Grund hierfür ist unter anderem, dass nur die jeweiligen Schubbeiwerte und nicht die exakte Geometrie des Rotorblattes in die Berechnungen einfließen und somit insgesamt rein theoretische Modellannahmen getroffen werden müssen. Bei Einhaltung entsprechender Kriterien wie z.B. der Energieanteil des Nachlaufsektors und die Komplexität des WEA-Standortes können bei Unterschreitungen von $2,3D$ im Einzelfall dennoch belastbare Aussagen zur Standorteignung getroffen werden. Sollte aus Sicht der nachlaufverursachenden WEA ein WEA-Abstand von ca. $2,0D$ unterschritten werden, so stellen sich erfahrungsgemäß die Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität als signifikant unplausibel dar und werden nicht mehr ausgewiesen.

2.2 Nachweis durch Vergleich der Lasten

Werden eine oder mehrere standortspezifische Windbedingungen nicht durch die Windbedingungen der Typenprüfung abgedeckt, so ist es gemäß Kapitel 16.2.c der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ ggf. möglich, die Standorteignung der WEA auf Basis eines standortspezifischen Lastvergleiches der Betriebsfestigkeitslasten und/oder auf Basis eines standortspezifischen Lastvergleiches der Extremlasten nachzuweisen. Dieser ist verglichen zum Nachweis durch einen vereinfachten Vergleich der Windbedingungen (siehe Kapitel 2.1) im Allgemeinen sehr aufwändig. Für den Fall, dass die standortspezifischen Lasten unterhalb oder auf dem Niveau der Auslegungslasten liegen, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zu Grunde gelegt wurden, ist die Standsicherheit, also auch die Standorteignung der WEA, lastseitig gewährleistet. Sollten die standortspezifischen Lasten oberhalb der Auslegungslasten der Typenprüfung liegen, kann die Standorteignung der betroffenen WEA nicht nachgewiesen werden.

Neben den windgeschwindigkeitsabhängig ermittelten effektiven Turbulenzintensitäten I_{eff} gehen gemäß Kapitel 16.2.a der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ weitere Windbedingungen (u.a. auch die standortspezifische, mittlere Jahreswindgeschwindigkeit v_m) als Eingangsgrößen in den Lastvergleich der Betriebsfestigkeitslasten ein. Sind die übrigen Windbedingungen am Standort niedriger als die Windbedingungen der Auslegung, so ist ein Nachweis der Standorteignung trotz Überschreitungen der Ausle-

gungswerte der Turbulenzintensitäten oft möglich. Gemäß Kapitel 16.2.c.i der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ müssen im Falle eines Lastvergleiches der Betriebsfestigkeitslasten für WEA, die nach /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, die effektiven Turbulenzintensitäten I_{eff} mindestens von v_{in} bis $0,4v_{\text{ref}}$ vorliegen. Für Windgeschwindigkeiten, bei denen die effektiven Turbulenzintensitäten I_{eff} in dieser gutachtlichen Stellungnahme nicht abgedeckt sind, müssen diese für die Bestimmung der Betriebsfestigkeitslasten als konstant mit dem Wert für die größte ermittelte Windgeschwindigkeit angenommen werden.

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, können die Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} bei zu geringen WEA-Abständen erfahrungsgemäß nur begrenzt belastbar sein. Wird dies durch eine Einzelfallprüfung bestätigt, sollten die ermittelten effektiven Turbulenzintensitäten am Standort nicht im Rahmen eines standortspezifischen Lastvergleiches verwendet werden.

Ist für WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, ein Lastvergleich auf Basis der Betriebsfestigkeitslasten durchzuführen, sind hierfür die in Kapitel 16.2.a der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ aufgeführten Windbedingungen zu ermitteln. Für einen Lastvergleich auf Basis der Extremlasten sind hingegen extreme Windbedingungen zu ermitteln. Ist der Standort für WEA, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu Grunde gelegt wird, nach DIN EN 61400-1:2011 /8/ als orografisch komplex anzusehen, so ist der Nachweis der Standorteignung für WEA durch den Nachweis der Integrität der Konstruktion nach /8/ durchzuführen. Als ein weiterer zu den in Kapitel 16.2.a der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ genannten Windbedingungen muss hierfür die Neigung der Anströmung $\varphi_{\text{inkl.}}$ sowie die extreme Turbulenzintensität ermittelt werden.

Bei WEA, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ zu Grunde gelegt wird, darf der Lastvergleich der Betriebsfestigkeitslasten, unabhängig von der Komplexität des Geländes, nach /7/ durchgeführt werden.























3 Randbedingungen

3.1 Windparkkonfiguration

In Tabelle 1 bzw. Abbildung 1 sind die vom Auftraggeber übermittelten Daten zur Windparkkonfiguration dargestellt /27/.

Die Bezeichnung der einzelnen WEA in dieser gutachtlichen Stellungnahme bezieht sich auf die laufende Nummer, die aus Tabelle 1 ersichtlich ist. Die Angabe aller Koordinaten in dieser gutachtlichen Stellungnahme erfolgt im Koordinatensystem UTM ETRS89, Zone 33.

Im Rahmen der nachfolgenden Bewertung werden keine Betriebsbeschränkungen von WEA berücksichtigt.

Lfd. WEA-Nr.	WEA-Bezeichnung	Koordinaten [m]		WEA-Typ	P _{Nenn} [MW]	D [m]	NH [m]
		Rechtswert	Hochwert				
 1	WEA 1	461705	5805033	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 2	WEA 2	462096	5805155	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 3	WEA 3	462473	5804844	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 4	WEA 4	461991	5804727	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 5	WEA 5	462311	5804412	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 6	WEA 6	461846	5804339	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 7	WEA 7	461565	5804644	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 8	WEA 9	462090	5804010	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0
 9	y1	461048	5805313	Vestas V150	5,60	150,0	169,0
 10	y2	461066	5804918	Vestas V150	5,60	150,0	169,0
 11	y3	460878	5804428	Vestas V150	5,60	150,0	169,0
 12	WKA W01	462357	5805357	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 13	WKA W02	461930	5805439	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 14	WKA W03	462207	5805726	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 15	WKA W04	461637	5805914	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 16	WKA W05	462103	5806203	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 17	WKA W06	461871	5806768	ENERCON E-82 E2	2,30	82,0	138,4
 18	WKA W07	461424	5806662	ENERCON E-82 E2	2,30	82,0	138,4
 19	WKA W08	461576	5806439	ENERCON E-82	2,00	82,0	138,4
 20	WKA W09	462075	5806655	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 21	WKA W10	461643	5806806	Vestas V90	2,00	90,0	105,0
 22	WKA W11	461936	5807098	Vestas V90	2,00	90,0	105,0


Lfd. WEA-Nr.	WEA-Bezeichnung	Koordinaten [m]		WEA-Typ	P _{Nenn} [MW]	D [m]	NH [m]
		Rechtswert	Hochwert				
 23	WKA alt	463441	5803092	ENERCON E-40/6.44	0,60	43,7	78,0

Tabelle 1: Windparkkonfiguration




Abbildung 1: Lage des Windparks, Auszug topografische Karte 1:50.000 (vergrößerte Darstellung) /16/

Der geringste auf den jeweils größeren Rotordurchmesser bezogene dimensionslose Abstand s_i zwischen zwei WEA, von denen mindestens eine WEA vom Auftraggeber neu geplant ist, liegt bei $2,08D_{GE \text{ Energy } 5.5 - 158}$. Dies betrifft die WEA 2 und 13 mit einem Abstand von ca. 329 m.

Es werden alle WEA mit einem auf den jeweils größeren Rotordurchmesser D bezogenen dimensionslosen Abstand s_i von kleiner $8D$ zu den neu geplanten WEA in die nachfolgenden Betrachtungen einbezogen (siehe Kapitel 2.1). In die Berechnung der effektiven Turbulenzintensität gehen alle WEA aus Tabelle 1 ein. Der Abstand der WEA 17 bis 23 zu den neu geplanten WEA 1 bis 8 ist größer acht Rotordurchmesser. Demzufolge erfolgt für diese WEA keine Bewertung der Standorteignung.

3.2 Windbedingungen der Auslegung

Gemäß des in Kapitel 16.2.b der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ beschriebenen vereinfachten Vergleichs der Windbedingungen am Standort auf jeweiliger Nabenhöhe sind für geplante WEA neben der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} auch die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit v_m sowie die Windzone des Standortes gemäß Windzonenkarte /6/ bzw. die 50-Jahreswindgeschwindigkeit v_{50} mit den jeweiligen Auslegungswerten der Typenprüfung zu vergleichen (siehe Kapitel 2.1). Die Ermittlung und Bewertung dieser Windbedingungen am Standort erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

In Tabelle 2 sind für die WEA, deren Standorteignung nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu beurteilen ist, die für den vereinfachten Vergleich notwendigen Windbedingungen der Auslegung auf Basis von Dokumente des jeweiligen WEA-Herstellers dargestellt. Die in Kapitel 8 zitierten Quellenangaben der verwendeten Windbedingungen der Auslegung können ggf. von den Dokumenten, die im späteren Genehmigungsverfahren bei der zuständigen Genehmigungsstelle eingereicht werden, abweichen. Werden die in Tabelle 2 zu Grunde gelegten Auslegungswerte jedoch weiterhin durch die Auslegungswerte der mit der Genehmigung eingereichten Typenprüfung abgedeckt, behalten die in dieser gutachtlichen Stellungnahme getroffenen Aussagen zur Standorteignung von WEA weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Entwurfslebensdauer der geplanten WEA 1 bis 8 des Typs GE Energy 5.5 – 158 (665 Thrust), 5,50 MW mit 161,0 m NH beträgt 25 Jahre.

Sofern nicht anders bekannt, wird bei allen WEA mit einer gültigen Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ die Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2004 /7/ (bzw. nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/) als Auslegungswert der Turbulenzintensität zu Grunde gelegt (siehe Kapitel 2 und 4.6).












Lfd. WEA-Nr.	Windzone (WZ) und Geländekategorie (GK) der Typenprüfung	Turbulenzkategorie nach DIN EN 61400-1:2011	V_m [m/s]	V_{ref} [m/s]	Ref.
 1	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 2	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 3	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 4	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 5	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 6	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 7	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 8	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	40,20	/34/
 9	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	37,60	/31/, /32/, /33/
 10	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	37,60	/31/, /32/, /33/
 11	WZ S	gem. WEA-Hersteller	7,50	37,60	/31/, /32/, /33/

Tabelle 2: Auslegungswerte für die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu beurteilenden WEA

3.3 Winddaten am Standort

Die relativen Häufigkeiten der Windrichtung und die Weibullverteilung wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt /27/ und werden als richtig und repräsentativ für die freie Anströmung am Standort Wulkow-Booßen vorausgesetzt.

In /27/ sind die Winddaten an den Standorten in unmittelbarer Nähe der WEA 9 bis 11 sowie an den Standorten mit den Koordinaten 461561 / 5804964, 461965 / 5805100, 462376 / 5805002, 462089 / 5804681, 462247 / 5804271, 461760 / 5804391, 461308 / 5804638 und 461922 / 5803974 für eine Höhe von 164,0 m angegeben. Des Weiteren liegen an den Standorten der WEA 12 bis 16 Winddaten für eine Höhe von 105,0 m vor. Die vorliegenden Winddaten werden in den Berechnungen dementsprechend verwendet. Die Winddaten sind in Tabelle 3 bzw. Abbildung 2 beispielhaft für den Referenzpunkt 462089 / 5804681 (Standort nahe der WEA 4) für eine Höhe von 164,0 m ü. Grund dargestellt.

Für die Ermittlung der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} am Standort empfehlen wir zwischen der Referenzhöhe der Winddaten und der Nabenhöhe der zu bewertenden WEA eine maximale Höhendifferenz von etwa 20 m.

Der Vergleich der vorliegenden Winddaten in Hinblick auf die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit mit den Nabenhöhen der zu bewertenden WEA zeigt, dass die von uns empfohlene Höhendifferenz von etwa 20 m nicht überschritten wird. Unter Voraussetzung der Richtigkeit der Winddaten /27/ kann somit davon ausgegangen werden, dass Ungenauigkeiten bei deren Umrechnung auf andere Höhen für die Ermittlung der effektiven Turbulenzintensität am Standort vernachlässigbar sind.

Die Bestimmung der standortspezifischen, mittleren Jahreswindgeschwindigkeit v_m ist für WEA erforderlich, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten sind, und erfolgt im vorliegenden Fall auf Basis der Winddaten /27/. Für die geplanten WEA 1 bis 8 mit einer Nabenhöhe von 161,0 m wird hierzu konservativ die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit bei einer Höhe von 164,0 m angenommen.

Die Umrechnung der Winddaten /27/ auf andere Höhen erfolgt für die Ermittlung der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} durch Bestimmung des mittleren Höhenexponenten für das exponentielle Windprofil (α) auf Basis der am Standort ermittelten Rauigkeitsklassifizierung (siehe Kapitel 4.5).

Richtungssektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 \pm 100%)	Weibullverteilung	
		A [m/s]	k [-]
N	0,047	6,7	2,06
NNO	0,043	6,4	2,18
ONO	0,049	6,6	2,34
O	0,062	7,4	2,46
OSO	0,091	7,3	2,78
SSO	0,077	7,2	2,76
S	0,075	7,4	2,57
SSW	0,115	8,4	2,64
WSW	0,157	9,6	2,67
W	0,143	8,9	2,38
WNW	0,084	7,7	2,38
NNW	0,058	7,5	2,16
Gesamt (alle Sektoren)	1,001	8,0	2,37
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit v_m [m/s]		7,07	

Tabelle 3: Winddaten am Standort Wulkow-Booßen (Bezugshöhe 164,0 m ü. Grund) /27/




Abbildung 2: Relative Häufigkeit der Windrichtung am Standort Wulkow-Booßen in Prozent (Bezugshöhe 164,0 m ü. Grund) /27/

4 Durchgeführte Untersuchungen

4.1 Standortbesichtigung

Gemäß der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ ist der Ermittlung der Standortbedingungen eine Standortbesichtigung zu Grunde zu legen. Die Gegebenheiten vor Ort müssen entsprechend aufgenommen und anhand von Fotos der Standortumgebung (360° Rundumansicht) dokumentiert werden.

Während der Standortbesichtigung sollen einzelne, ausgeprägte Hindernisse in der nahen Umgebung der zu bewertenden WEA, die sich in Form erhöhter Turbulenzen auf benachbarte WEA auswirken können und durch eine übliche Rauigkeitsklassifizierung (siehe Kapitel 4.5) i.d.R. nicht erfasst werden können, aufgenommen werden. Des Weiteren muss zur Ermittlung der 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_{50} die Geländekategorie (GK) nach DIN EN 1991-1-4/NA /6/ bestimmt werden. Zu den ausgeprägten Hindernissen, die bei der Ermittlung der Umgebungsturbulenzintensität gesondert zu bewerten sind, zählen insbesondere

- große Einzelstrukturen (z.B. Gebäude, Türme, o.ä.),
- ausgeprägte Waldkanten,
- steile bzw. grobe Geländekanten (z.B. Abhänge, Tagebau, o.ä.).

Die Standortbesichtigung wurde von Herrn J. Schaller der F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG am 12.07.2020 durchgeführt und die Gegebenheiten vor Ort entsprechend aufgenommen und dokumentiert /28/. Hierbei wurden in der unmittelbaren Umgebung des Standortes keine ausgeprägten Hindernisse mit relevanter Größe bzw. Entfernung festgestellt. In ergänzenden Angaben zur Standortbeschreibung /27/ hat der Auftraggeber bestätigt, dass es seit Durchführung der Standortbe-

sichtigung weder am Standort noch in der unmittelbaren Umgebung signifikante Veränderungen hinsichtlich der Landschaftsform bzw. –nutzung und der Bebauung gegeben hat.

Das Gelände am Standort lässt sich nach DIN EN 1991-1-4 bzw. DIN EN 1991-1-4/NA /6/ in GK II bis III einordnen.

4.2 Komplexität des Geländes

In der nachfolgenden Ermittlung der effektiven Turbulenzintensität erfolgt die Bewertung der Komplexität des Geländes für alle zu bewertenden WEA nach IEC 61400-1, Ed. 4 /10/.

In orografisch strukturiertem Gelände können große Höhendifferenzen und Geländesteigungen zu erhöhten Umgebungsturbulenzen führen. Die Kriterien zur Bewertung der Komplexität des Geländes durch Definition von insgesamt 37 an das Gelände angenäherten Ebenen sind in der IEC 61400-1, Ed. 4 /10/ erläutert. In Abhängigkeit der Neigung der angenäherten Ebenen und der vertikalen Abweichung zwischen den angenäherten Ebenen und der tatsächlichen Geländeorografie sowie des jeweiligen Anteils der Windenergie aus diesem Sektor, ergeben sich Indizes für die Geländeneigung und für die vertikale Geländeabweichung. Überschreitet mindestens einer der Indizes die in Tabelle 4 aufgeführten Grenzwerte, so gilt das Gelände als komplex und es muss für den Nachweis der Integrität der Konstruktion mit Bezug auf die Winddaten für diesen Sektor eine Erhöhung der longitudinalen Komponente der Umgebungsturbulenzintensität durch Multiplikation mit einem Turbulenzstrukturparameter C_{CT} erfasst werden /10/. Je nachdem, welches Limit hierbei überschritten wird, ergibt sich eine Komplexitätskategorie von L, M oder H, der ein entsprechender Turbulenzstrukturparameter von $C_{CT} = 1,05$ (L), 1,10 (M) oder 1,15 (H) zuzuordnen ist.

Radius der Kreisfläche um die WEA	Sektoramplitude der an das Gelände angenäherten Ebene	Grenzwert (unteres Limit)					
		Index für Geländeneigung			Index für vertikale Geländeabweichung		
		L	M	H	L	M	H
5 • Z_{hub}	360°	10°	15°	20°	2 %	4 %	6 %
5 • Z_{hub}	30°						
10 • Z_{hub}							
20 • Z_{hub}							

Tabelle 4: Bewertungskriterien der Komplexität des Geländes /10/

Zur Bewertung nach den in Tabelle 4 genannten Kriterien werden auf Basis von Höhendaten /16/ an die Orografie angenäherte geneigte Ebenen nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate definiert.

Die Bewertung der Komplexität des Geländes erfolgt für alle zu bewertenden WEA, für die eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ vorliegt bzw. anzunehmen ist. Darüber hinaus wird die Komplexität des Geländes für geplante WEA bewertet, denen eine Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ zu Grunde liegt und für bestehende WEA mit einer Typenprüfung nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/, bei denen im damaligen Genehmigungsverfahren eine Bewertung der Komplexität des Geländes erfolgt ist. Kann anhand der vom Auftraggeber eingereichten Unterlagen die damalige Bewertungsgrundlage von bestehenden WEA nicht oder nur unvollständig festgestellt werden, wird für diese WEA konservativ ebenso eine Bewertung der Komplexität des Geländes vorgenommen.

In der nachfolgenden Ermittlung der effektiven Turbulenzintensität erfolgt für die WEA 1 bis 11 eine Bewertung der Komplexität des Geländes nach /10/.

Am Standort Wulkow-Booßen werden an den WEA 1 bis 11 keine der in der Tabelle 4 genannten Komplexitätskriterien überschritten, so dass kein erhöhter Turbulenzstrukturparameter C_{CT} zur Erhöhung der Umgebungsturbulenzintensität berücksichtigt wird. Des Weiteren darf der Nachweis der Standorteignung für WEA, die im Rahmen dieser gutachtlichen Stellungnahme nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ betrachtet und bewertet werden, nach dem in /5/ beschriebenen vereinfachten Vergleich durchgeführt werden.

4.3 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe

Gemäß Kapitel 16.2.b.iii der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ ist der Vergleich der 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_{50} zunächst durch einen Vergleich der Windzone des Standortes gemäß Windzonenkarte /6/ mit der Windzone der Auslegung gemäß Typenprüfung möglich. Wird die Windzone des Standortes nicht abgedeckt, so ist die direkte Bestimmung von v_{50} erforderlich. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, erfolgt ein Vergleich von v_{50} nur für geplante WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ betrachtet und bewertet werden und nicht für WEA, die als Vorbelastung in die Berechnung eingehen.

Der Standort Wulkow-Booßen (Brandenburg) liegt nach /21/ in der Windzone 2 gemäß Windzonenkarte /6/. Die Geländekategorie lässt sich gemäß Kapitel 4.1 in GK II bis III einordnen. Für die Ermittlung von v_{50} wird konservativ Geländekategorie II angenommen.

Bei WEA, deren Windzone der Auslegung gemäß Typenprüfung (siehe Tabelle 2) nicht die Windzone des Standortes gemäß Windzonenkarte /6/ abdecken bzw. deren Windzone der Auslegung gesondert als S-Klasse angegeben ist, wird die 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe nach /6/ ermittelt.

In der nachfolgenden Tabelle 5 ist für nachzuweisende WEA die ermittelte 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe dargestellt.









Lfd. WEA-Nr.	WEA-Typ	P _{Nenn} [MW]	D [m]	NH [m]	v ₅₀ [m/s]
 1	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 2	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 3	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 4	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 5	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 6	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 7	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0
 8	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	39,0





Tabelle 5: 50-Jahreswindgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe nach /6/ für nachzuweisende WEA am Standort Wulkow-Booßen; WZ 2, GK II

4.4 Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe

Für den in /5/ aufgeführten vereinfachten Vergleich der Windbedingungen am Standort mit den jeweiligen Auslegungswerten zur Beurteilung der Standorteignung, ist gemäß Kapitel 16.2.b.i die Bestimmung der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m notwendig. Die Bestimmung von v_m erfolgt für WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ betrachtet und bewertet werden.

Die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m wird auf Basis der Winddaten /27/ entnommen bzw. bei geringfügigen Höhendifferenzen umgerechnet (siehe Kapitel 3.3).

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind für WEA, die nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ betrachtet und bewertet werden, die mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe v_m und die dazugehörigen mittleren Formparameter der Weibullverteilung k dargestellt. Bei Umrechnung des mittleren Formparameters der Weibullverteilung k auf andere Höhen wird angenommen, dass sich dieser mit der Höhe nicht verändert. Für die geplanten WEA 1 bis 8 wird konservativ die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit bei einer Höhe von 164,0 m angenommen.

Lfd. WEA-Nr.	WEA-Typ	P _{Nenn} [MW]	D [m]	NH [m]	v _m [m/s]	k [-]
 1	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	7,14	2,36
 2	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	7,08	2,37
 3	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	7,09	2,36
 4	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	7,07	2,37








Lfd. WEA-Nr.	WEA-Typ	P _{Nenn} [MW]	D [m]	NH [m]	v _m [m/s]	k [-]
 5	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	6,99	2,37
 6	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	6,98	2,36
 7	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	7,03	2,36
 8	GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust)	5,50	158,0	161,0	6,98	2,38
 9	Vestas V150	5,60	150,0	169,0	7,20	2,36
 10	Vestas V150	5,60	150,0	169,0	7,09	2,36
 11	Vestas V150	5,60	150,0	169,0	7,10	2,34

Tabelle 6: mittlere Jahreswindgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe v_m und zugehörige mittlere Formparameter der Weibullverteilung k für nachzuweisende WEA am Standort Wulkow-Booßen /27/

Gemäß Kapitel 16.2.b.i der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ muss die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m der WEA um mindestens 5% kleiner als gemäß dem Auslegungswert der zu Grunde gelegten Typenprüfung sein. Für mittlere Formparameter der Weibullverteilung $k \geq 2$ ist hingegen auch eine größere mittlere Jahreswindgeschwindigkeit erlaubt, wenn diese noch unterhalb dem Auslegungswert der zu Grunde gelegten Typenprüfung liegt.

4.5 Umgebungsturbulenzintensität

Die Turbulenzintensität definiert allgemein das Verhältnis der Standardabweichung σ der zeitlichen Windgeschwindigkeitsverteilung zu ihrem Mittelwert bezogen auf ein Intervall von 600s (10min). Die Umgebungsturbulenzintensität beschreibt dabei ausschließlich die Turbulenz der freien Strömung ohne den Einfluss von WEA.

Für die spätere Berechnung der effektiven Turbulenzintensität ist nicht die mittlere Umgebungsturbulenzintensität sondern die charakteristische Turbulenzintensität I_{char} /4/ bzw. die repräsentative Turbulenzintensität I_{rep} /5/ zu Grunde zu legen. Die charakteristische Turbulenzintensität ergibt sich dabei aus der Addition der mittleren Umgebungsturbulenzintensität und der Standardabweichung der Umgebungsturbulenzintensität. Die in /5/ definierte repräsentative Turbulenzintensität I_{rep} (90%-Quantil) ergibt sich aus der Addition der mittleren Umgebungsturbulenzintensität und der 1,28fachen Standardabweichung.

Im Bereich der atmosphärischen Bodengrenzschicht ergibt sich die zu berücksichtigende Umgebungsturbulenzintensität im Wesentlichen aus dem Einfluss der Rauigkeitselemente des Bodens wie Bäumen, Büschen, Bauwerken etc. Basierend auf den Corine Landnutzungsdaten aus satellitenbasierter Fernerkundung /1/ zur Typisierung von Geländeoberflächen der Bodenbedeckung hinsichtlich ihres Bewuchses, ihrer Bebauung und Nutzung wird für das Projektgebiet eine digitale Karte der Bodenrauigkeiten gemäß den Empfehlungen des Europäischen Windatlases /15/ für

einen Umkreis von mindestens 20 km um die jeweiligen WEA-Standorte modelliert. Des Weiteren wird ein Orographiemodell für die durchzuführenden Berechnungen zu Grunde gelegt /18/, /19/. In der unmittelbaren Standortumgebung der WEA werden die geografischen Daten ggf. auf Basis von amtlichen topografischen Karten /16/ angepasst.

Bei der Ermittlung der Umgebungsturbulenz wird die repräsentative Turbulenzintensität I_{rep} (90%-Quantil) unter der Verwendung des „Site Compliance Tools“ /23/ der Software WindPRO /22/ sowie unter der Verwendung von WASP CFD /24/ bestimmt. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten erfolgt eine Anpassung von I_{rep} . Die Umgebungsturbulenzen werden für die jeweiligen Sektoren, Windgeschwindigkeiten und Nabenhöhen entsprechend ermittelt. Als Grundlage für die Ermittlung der Umgebungsturbulenz werden geeignete, langjährige, standortspezifische Winddaten verwendet /27/ (siehe Kapitel 3.3).

In der nachfolgenden Tabelle 7 sind beispielhaft die Werte der charakteristischen und repräsentativen Turbulenzintensität für eine Nabenhöhe und Windgeschwindigkeit aufgeführt. Diese Werte berücksichtigen noch keinen ggf. anzusetzenden Turbulenzstrukturparameter C_{CT} für orografisch komplex anzusehende Standorte zur Erhöhung der Umgebungsturbulenz (siehe Kapitel 4.2).

Richtungssektoren	Charakteristische Turbulenzintensität [%]	Repräsentative Turbulenzintensität [%]
N	12,7	13,4
NNO	12,9	13,6
ONO	13,4	14,2
O	13,9	14,6
OSO	15,0	15,8
SSO	15,0	15,7
S	15,7	16,4
SSW	15,7	16,4
WSW	14,4	15,1
W	14,7	15,4
WNW	14,4	15,1
NNW	13,6	14,3

Tabelle 7: Beispielhafte Werte der charakteristischen und repräsentativen Turbulenzintensität am Standort der WEA 4 in Wulkow-Booßen, Bezugswerte: $v = 15$ m/s, $z = 164,0$ m

4.6 Effektive Turbulenzintensität

Das verwendete Berechnungsverfahren für die effektive Turbulenzintensität auf Nabenhöhe ist in Kapitel 2.1 beschrieben. Für den materialspezifischen Exponenten der Wöhlerlinie m wird die Strukturkomponente der WEA mit dem höchsten Exponenten zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich vereinfacht für allgemein gebräuchliche WEA ein Wert von $m = 10$ /20/ für glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) mit einem Fasergehalt von mindestens 30 Vol.-% und höchstens 55 Vol.-% /11/. Für kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) mit einem Fasergehalt von mindestens 50 Vol.-% und höchstens 60 Vol.-% und einer Epoxidharzmatrix wird ein Wert von $m = 14$ vorgeschlagen /11/. Bei hiervon abweichenden Fasergehalten oder Matrixharzen müssen ggf. herstellerspezifische materialspezifische Exponenten der Wöhlerlinie verwendet werden. Ebenso können WEA-Hersteller nachweisen, dass auch unter Verwendung geringerer materialspezifischer Exponenten der Wöhlerlinie der Vergleich der Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensitäten mit den Auslegungswerten für einen strukturellen Ermüdungsnachweis zulässig ist. In den Ergebnistabellen für die effektiven Turbulenzintensitäten sind WEA, für die ggf. ein von $m = 10$ abweichender materialspezifischer Exponent zu Grunde gelegt wird, entsprechend markiert ($m = x$).

Entsprechend der Definition der Turbulenzintensität steigt ihr Wert mit abnehmender Windgeschwindigkeit an. Diesem physikalischen Umstand tragen die DIBt-Richtlinien 2004 /4/ und 2012 /5/ Rechnung, indem sie die Auslegungswerte für die Turbulenzintensität windgeschwindigkeitsabhängig definieren.

Für die WEA 1 bis 11, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu Grunde gelegt wird bzw. unter Vorbehalt unterstellt werden kann, sind die windgeschwindigkeitsabhängigen Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität in Tabelle 8 maßgeblich für eine Bewertung der Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität. Als Teil der Auslegung bezieht sich die DIBt-Richtlinie 2012 /5/ bzw. /8/ auf die repräsentative Turbulenzintensität I_{rep} .

Für die WEA 12 bis 16, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinien 2004 /4/ oder 1995 (1993) /3/ zu Grunde gelegt wird, sind gemäß /5/ die windgeschwindigkeitsabhängigen Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität nach der DIBt-Richtlinie 2004 /4/ in Tabelle 9 maßgeblich für eine Bewertung der Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität. Als Teil der Auslegung bezieht sich die DIBt-Richtlinie 2004 /4/ bzw. /7/ auf die charakteristische Turbulenzintensität I_{char} . Für WEA, die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 1995 (1993) /3/ besitzen, ist entsprechend ein für alle Windgeschwindigkeiten konstanter mittlerer Auslegungswert von 20% zu Grunde zu legen. Im Gegensatz dazu werden die Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensitäten für diese WEA stets mit den windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerten nach /4/ (Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2004 /7/) verglichen.







Der Vergleich der Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität für WEA, die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinien 2012 /5/ oder 2004 /4/ besitzen, erfolgt mit den jeweils zu Grunde gelegten Auslegungswerten. Sollten Auslegungswerte von

der Turbulenzkategorie A nach /8/ bzw. /7/ abweichen, werden die WEA in den Tabellen 8 und 9 farblich markiert.

Bei WEA-Abständen unterhalb 2,3D wird im Rahmen von Einzelfallprüfungen entschieden, ob die Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensität I_{eff} evtl. nur begrenzt oder nicht belastbar sind (siehe Kapitel 2.1). Diese sind in den Tabellen 8 und 9 entsprechend markiert. Die mit (*) markierten Werte empfehlen wir nicht als Eingangsgröße im Rahmen eines standortspezifischen Lastvergleiches zu verwenden bzw. zur Reduzierung dieser Werte werden abdeckend nur sektorische Betriebsbeschränkungen in Form von Abschaltungen ermittelt. Unplausible Ergebnisse werden nicht ausgewiesen und sind entsprechend mit (-**) dargestellt.

Im Falle von Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zu Grunde zu legen sind, sind diese in den Tabellen 8 und 9 jeweils fett und kursiv gedruckt.

In die Betrachtung der effektiven Turbulenzintensität werden nur WEA mit einem auf den jeweils größeren Rotordurchmesser D bezogenen dimensionslosen Abstand s_i von kleiner acht Rotordurchmesser zu den neu geplanten WEA einbezogen (siehe Kapitel 3.1).

DIBt-Richtlinie	DIBt 2012							
Windgeschwindigkeit [m/s]	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Auslegungswert [%] IEC, Ed. 3 /8/ (Kurve A)	29,9	24,8	22,0	20,1	18,9	18,0	17,3	16,7
Auslegungswert [%] GE Energy 5.5 – 158 /34/ (25 Jahre Lebensdauer)	31,4	26,5	22,1	19,1	17,0	16,0	14,6	13,8
Auslegungswert [%] Vestas V150, 5,60MW /33/ (20 Jahre Lebensdauer)	33,4	28,4	25,2	20,7	16,9	15,4	14,5	13,9
Lfd. WEA-Nr.	Ergebnisse [%] auf NH der WEA							
<u>vor</u> dem Zubau der WEA 1 bis 8								
 9	24,0	23,0	22,7	20,6	18,0	16,3	15,4	15,0
 10	23,0	21,8	21,6	19,8	17,6	16,2	15,5	15,1
 11	19,4	17,8	17,4	16,1	15,2	14,9	14,8	14,8
<u>nach</u> dem Zubau der WEA 1 bis 8								
 1 (m = 14)	27,6	26,5	25,2	22,8	20,5	18,6	17,3	16,4
 2 (m = 14)	27,5	26,4	25,4	23,6	21,7	20,0	18,9	18,1
 3 (m = 14)	26,2	25,1	24,1	22,4	20,7	19,2	18,2	17,5















DIBt-Richtlinie		DIBt 2012							
Windgeschwindigkeit [m/s]		4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Auslegungswert [%] IEC, Ed. 3 /8/ (Kurve A)		29,9	24,8	22,0	20,1	18,9	18,0	17,3	16,7
Auslegungswert [%] GE Energy 5.5 – 158 /34/ (25 Jahre Lebensdauer)		31,4	26,5	22,1	19,1	17,0	16,0	14,6	13,8
Auslegungswert [%] Vestas V150, 5,60MW /33/ (20 Jahre Lebensdauer)		33,4	28,4	25,2	20,7	16,9	15,4	14,5	13,9
Lfd. WEA-Nr.		Ergebnisse [%] auf NH der WEA							
	4 (m = 14)	28,2	27,0	25,8	23,7	21,6	19,9	18,7	17,9
	5 (m = 14)	26,9	25,8	24,7	22,9	21,0	19,5	18,5	17,8
	6 (m = 14)	27,2	25,9	24,4	21,9	19,4	17,5	16,4	15,9
	7 (m = 14)	26,9	25,6	24,1	21,7	19,2	17,4	16,5	16,0
	8 (m = 14)	25,1	23,7	22,3	20,2	18,3	16,9	16,1	15,6
	9	24,4	23,3	22,9	20,8	18,2	16,4	15,4	15,0
	10	24,2	22,8	22,4	20,4	18,1	16,4	15,5	15,1
	11	20,5	18,8	18,3	16,9	15,7	15,1	14,9	14,8

Tabelle 8: Ergebnisse für die effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe (DIBt 2012 /5/)

DIBt-Richtlinie		DIBt 2004							
Windgeschwindigkeit [m/s]		4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Auslegungswert [%] IEC, Ed. 2 /7/ (Kurve A)		30,0	24,9	22,0	20,2	18,9	18,0	17,3	16,7
Lfd. WEA-Nr.		Ergebnisse [%] auf NH der WEA							
vor dem Zubau der WEA 1 bis 8									
	12	19,8	18,6	18,8	18,3	17,5	17,0	16,7	16,6
	13	19,9	18,6	18,4	17,6	17,0	16,4	16,2	16,1
	14	21,2	20,1	19,9	19,1	17,9	17,1	16,7	16,5
	15	19,6	18,3	18,0	17,2	16,5	16,1	16,0	16,0
	16	19,9	18,6	18,6	18,3	17,3	16,8	16,6	16,5
nach dem Zubau der WEA 1 bis 8									
	12	27,2*	26,7*	25,2*	23,8*	22,1*	20,6*	19,0*	18,0*





DIBt-Richtlinie		DIBt 2004							
Windgeschwindigkeit [m/s]		4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Auslegungswert [%] IEC, Ed. 2 /7/ (Kurve A)		30,0	24,9	22,0	20,2	18,9	18,0	17,3	16,7
Lfd. WEA-Nr.		Ergebnisse [%] auf NH der WEA							
	13	27,0	25,8	23,1	20,4	18,3	17,0	16,4	16,1
	14	22,8	21,6	20,8	19,7	18,2	17,3	16,8	16,5
	15	20,6	19,2	18,5	17,4	16,6	16,1	16,0	16,0
	16	20,4	19,1	18,9	18,4	17,4	16,9	16,6	16,5

Tabelle 9: Ergebnisse für die effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe (DIBt 2004 /4/)

4.7 Weitere Windbedingungen

Ist der Standort gemäß den in Kapitel 4.2 durchgeführten Untersuchungen als orografisch komplex anzusehen, so muss der Nachweis der Standorteignung für WEA, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu Grunde gelegt wird, durch den Nachweis der Integrität der Konstruktion nach /8/ durchgeführt werden. Hierfür sind die in Kapitel 2 dargestellten Windbedingungen für den Standort zu ermitteln. Die Bestimmung weiterer Windbedingungen kann ebenso erforderlich sein, wenn eine oder mehrere standortspezifische Windbedingungen des vereinfachten Vergleiches nach der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ nicht durch die Windbedingungen der Typenprüfung abgedeckt werden und die Standorteignung der WEA daher auf Basis eines standortspezifischen Lastvergleiches durchgeführt werden soll. Für diesen Vergleich der standortspezifischen Lasten zu den Lastannahmen der Typenprüfung müssen zusätzlich der mittlere Höhenexponent α sowie die mittlere Dichte der Luft ρ am Standort bestimmt werden. Bei komplexem Gelände ist für WEA, für die eine Typenprüfung auf Basis der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu Grunde gelegt wird, darüber hinaus die Neigung der Anströmung (Inklinationswinkel) $\varphi_{\text{Inkl.}}$ sowie die extreme Turbulenzintensität zu ermitteln. Da die Neigung der Anströmung $\varphi_{\text{Inkl.}}$ in Lastvergleichen üblicherweise als weiterer Parameter mit einbezogen wird, wird diese auch für die Fälle ermittelt, in denen der Standort nicht als orografisch komplex anzusehen ist.

Ermittlung weiterer standortspezifischer Windbedingungen erfolgt für WEA, deren Standorteignung ggf. gesondert mittels standortspezifischer Lastvergleiche der Betriebsfestigkeitslasten nachgewiesen werden kann, um auf sektorielle Betriebsbeschränkungen verzichten zu können. Diese Daten sind in Kapitel 9 ausgewiesen.

4.7.1 Mittlerer Höhenexponent

Es werden die auf die jeweiligen Nabenhöhen bezogenen mittleren Höhenexponenten α für alle nachzuweisenden WEA am Standort ermittelt und in Kapitel 9 ausgewiesen. Sofern die Auslegungswerte nicht gesondert vom WEA-Hersteller angege-

ben sind (S-Klasse), ist der mittlere Höhenexponent α im Auslegungsfall gemäß /8/ mit 0,2 anzunehmen. Die Ermittlung der standortspezifischen mittleren Höhenexponenten α zur Beschreibung der Windscherung erfolgt auf Basis der am Standort ermittelten Rauigkeitsklassifizierung (siehe Kapitel 4.5).

4.7.2 Mittlere Luftdichte

Es wird die mittlere Luftdichte ρ auf Nabenhöhe für alle nachzuweisenden WEA am Standort ermittelt und in Kapitel 9 ausgewiesen. Sofern die Auslegungswerte nicht gesondert vom WEA-Hersteller angegeben sind (S-Klasse), ist ihr Wert im Rahmen der Auslegung mit $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ anzunehmen /8/. Die mittlere Luftdichte ρ am Standort soll sich auf Windgeschwindigkeiten oberhalb der Nennwindgeschwindigkeit ($v \geq v_{\text{Nenn}}$) beziehen /8/. Für deren Ermittlung werden langjährige Messzeitreihen der Temperatur und Luftdichte der DWD-Messstationen verwendet und mit Hilfe des in der Software WASP implementierten Air Density Calculator /25/ auf den zu beurteilenden Standort übertragen. Die in Kapitel 9 ausgewiesenen, mittleren Luftdichten ergeben sich entsprechend der Höhe des Standortes ü. NN zzgl. Nabenhöhe, berechnet auf Basis der meteorologischen DWD-Messstation Lindenberg (Entfernung ca. 29,0 km, 104,0 m Höhe ü. NN., mit einer Temperatur von 8,9°C im Jahresmittel (1951 – 2014)) /26/.

4.7.3 Neigung der Anströmung

Es werden die Neigungen der Anströmung (Inklinationswinkel) $\varphi_{\text{Inkl.}}$, bezogen auf eine horizontale Ebene, für nachzuweisende WEA auf Basis angenäherter Ebenen des Geländes ermittelt und in Kapitel 9 ausgewiesen. Sofern die Auslegungswerte nicht gesondert vom WEA-Hersteller angegeben sind (S-Klasse), ist gemäß /8/ der Einfluss einer Schräganströmung von bis zu 8° anzunehmen. Abweichend zum Verfahren nach der DIN EN 61400-1:2011 /8/, wird für deren Ermittlung nicht die omnidirektionale angenäherte Ebene mit einem Radius von $5 \cdot NH$ zu Grunde gelegt (diese umfasst alle Sektoren zusammen, d.h. 360°), sondern diese sektoriell in zwölf 30°-Abschnitte unterteilt. In der anschließenden Summation zur Ermittlung der repräsentativen Neigung der Anströmung $\varphi_{\text{Inkl.}}$ erfolgt die Gewichtung der jeweiligen Neigungen unter Verwendung der sektoriellen Energieflussdichten. Diese werden auf Basis des in /15/ beschriebenen Verfahrens unter Nutzung der sektoriellen Winddaten am Standort /27/ bestimmt. Der Einfluss thermischer Effekte auf die Neigung der Anströmung (z.B. thermische Aufwinde) wird nicht berücksichtigt.

4.8 Modell- und Datenunsicherheiten

Generell bilden Berechnungsmodelle die Realität nur annähernd ab. Die unter den genannten Randbedingungen ermittelten Ergebnisse können daher nur als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung verwendet werden. Insbesondere sind die Unsicherheiten der Berechnungen bei eng gewählten WEA-Abständen höher einzuschätzen (siehe Kapitel 2.1).

Im Rahmen der durchgeführten Berechnungen wurden teils vereinfachte Annahmen und Randbedingungen getroffen. Sämtliche Vereinfachungen sind dabei stets konservativ gewählt worden.

5 Zusammenfassung und Bewertung

Am Standort Wulkow-Booßen (Brandenburg) plant der Auftraggeber die Errichtung von acht WEA (WEA 1 bis 8). In der Nähe zu den geplanten WEA sind 15 weitere WEA (WEA 9 bis 23) zu berücksichtigen.

Im Rahmen dieser gutachtlichen Stellungnahme ist der Einfluss durch den Zubau der geplanten WEA 1 bis 8 zu bewerten. Alle weiteren WEA am Standort gehen gemäß der vom Auftraggeber vorgegebenen Windparkkonfiguration /27/ als Vorbelastung in die Berechnung ein und sind bei Unterschreitung der in /4/, /5/ festgelegten WEA-Abstände ebenfalls zu bewerten. Es ist daher unerheblich, ob die WEA bereits bestehen oder ob sie sich in der Planungs-, der Genehmigungs- oder in der Bauphase befinden.

Die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG ist am 25.04.2022 beauftragt worden, die Standorteignung von WEA gemäß Kapitel 16 der DIBt-Richtlinie 2012 /5/ zu betrachten und zu bewerten. Die Standorteignung ist hierbei ohne weiteren Sicherheitszuschlag nachgewiesen, wenn die nachzuweisenden Windbedingungen am Standort die jeweiligen Auslegungswerte der Typenprüfung nicht überschreiten. Alternativ kann die Standorteignung der WEA auf Basis eines standortspezifischen Lastvergleiches der Betriebsfestigkeitslasten und/oder der Extremlasten nachgewiesen werden (siehe Kapitel 2.2).

Der Nachweis der Standorteignung dient gleichzeitig als Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG /12/. Das bedeutet, dass die Immissionen auf WEA zumutbar sind, solange die Standorteignung der WEA hinsichtlich der Auslegungswerte nachzuweisender Windbedingungen oder hinsichtlich der nachzuweisenden Auslegungslasten, nachgewiesen ist.

Im Nachfolgenden werden für die zu bewertenden WEA die Auslegungswerte mit den standortspezifischen Windbedingungen verglichen. Bei WEA, für die noch keine gültige Typenprüfung vorliegt, gelten die Auslegungswerte als vorläufig und die Aussagen zur Standorteignung unter Vorbehalt (siehe Kapitel 3.1).

Vergleich der 50-Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_{50}

Für die geplanten WEA 1 bis 8 zeigt sich im Vergleich mit der 50-Jahreswindgeschwindigkeit am Standort v_{50} auf Nabenhöhe, dass diese durch den Auslegungswert der zu Grunde gelegten Typenprüfung abgedeckt wird (siehe Kapitel 4.3).

Vergleich der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m

Für die WEA 1 bis 11, für die jeweils ein mittlerer Formparameter der Weibullverteilung $k \geq 2$ vorliegt, zeigt sich im Vergleich mit der jeweiligen standortspezifischen

mittleren Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe v_m , dass diese durch den Auslegungswert der jeweils zu Grunde gelegten Typenprüfung abgedeckt wird (siehe Kapitel 4.4).

Vergleich der effektiven Turbulenzintensität auf Nabenhöhe I_{eff}

Im Vergleich der windgeschwindigkeitsabhängigen Ergebnisse der effektiven Turbulenzintensitäten I_{eff} am Standort mit den Auslegungswerten der Turbulenzintensität, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zu Grunde zu legen sind, zeigen sich an den WEA 1 bis 13 Überschreitungen (siehe Tabellen 8 und 9).

An den WEA 9 bis 11 ergeben sich bereits aus der ursprünglichen Windparkkonfiguration Überschreitungen hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität (siehe Tabellen 8 und 9). Durch den Zubau der WEA 1 bis 8 werden an den WEA 9 bis 11 darüber hinaus zusätzliche Überschreitungen hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität verursacht.

Sektorielle Betriebsbeschränkungen

Für die geplante Windparkkonfiguration (siehe Tabelle 1) wurden zusätzliche Berechnungen unter Berücksichtigung sektorieller Betriebsbeschränkungen (Abschaltregelungen oder Leistungsreduzierungen bzw. Blattwinkelverstellungen) durchgeführt. Die erforderlichen sektoriellen Betriebsbeschränkungen sind in der nachfolgenden Tabelle 10 dargestellt.

Betriebsbeschränkte WEA	Benachbarte WEA	Sektor der Betriebsbeschränkung ($0^\circ \triangleq$ geografisch Nord)	Windgeschwindigkeitsbereich [m/s]	Art der sektoriellen Betriebsbeschränkung
Sektorielle Betriebsbeschränkungen, um Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität an den WEA 12 und 13 zu verhindern				
WEA 2	WEA 12	$231,8^\circ \pm 25,7^\circ$ (206,1° - 257,5°)	> 7,3	Abschaltung
WEA 2	WEA 13	$149,3^\circ \pm 25,8^\circ$ (123,5° - 175,1°)	7,3 – 11,8	Abschaltung
WEA 2	WEA 13	$149,3^\circ \pm 23,9^\circ$ (125,4° - 173,2°)	11,8 – 13,0	NRO 101
Sektorielle Betriebsbeschränkungen, um die Werte der effektiven Turbulenzintensität an den WEA 9 und 10 auf das Niveau vor Zubau der WEA 1 bis 8 zu reduzieren				
WEA 1	WEA 10	$79,4^\circ \pm 17,7^\circ$ (61,7° - 97,1°)	< 16,3	Abschaltung
WEA 1	WEA 10	$79,4^\circ \pm 16,5^\circ$ (62,9° - 95,9°)	16,3 - 17,3	NRO 102
WEA 4	WEA 10	$101,2^\circ \pm 12,6^\circ$ (88,6° - 113,8°)	< 13,3	Abschaltung
WEA 7	WEA 10	$118,3^\circ \pm 20,1^\circ$ (98,2° - 138,4°)	< 15,3	Abschaltung

Betriebs- beschränkte WEA	Benach- barte WEA	Sektor der Betriebsbeschränkung (0° \triangleq geografisch Nord)	Windge- schwindig- keitsbereich [m/s]	Art der sektoriel- len Betriebs- beschränkung
WEA 1	WEA 9	112,6° \pm 16,2° (96,4° - 128,8°)	< 15,3	Abschaltung
WEA 7	WEA 9	141,9° \pm 13,9° (128,0° - 155,8°)	< 14,3	Abschaltung

Tabelle 10: Sektorielle Betriebsbeschränkungen

Die in Tabelle 10 dargestellten sektoriellen Betriebsbeschränkungen gelten als Mindestanforderungen. Es wurde keine Prüfung hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit vorgenommen.

Standortspezifische Lastvergleiche

Für die WEA 1 bis 8 wurden mit den entsprechenden standortspezifischen Windbedingungen unter Verwendung des Nachlauf-turbulenzmodells „Dynamic Wake Meandering“ (DWM) durch den WEA-Hersteller standortspezifische Lastvergleiche der Betriebsfestigkeitslasten durchgeführt und in /29/ dokumentiert. Die standortspezifischen Lastvergleiche des WEA-Herstellers ergaben für die WEA 1 bis 8 nach dessen Angaben keine relevanten Überschreitungen, so dass die Standorteignung für eine Gesamtlebensdauer von 25 Jahren lastseitig gewährleistet ist. Die vorliegenden standortspezifischen Lastvergleiche wurden auf Plausibilität hinsichtlich der angegebenen Eingangsparameter geprüft. Die Berechnungen des WEA-Herstellers sowie die zum Vergleich herangezogenen Auslegungslasten in /29/ wurden keiner Prüfung unterzogen und werden als richtig vorausgesetzt. Die standortspezifischen Lastvergleiche in /29/ wurden der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegt.

Für die WEA 11 wurde mit den entsprechenden effektiven Turbulenzintensitäten und den standortspezifischen Windbedingungen als Eingangsparameter durch die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ein generischer standortspezifischer Lastvergleich der Betriebsfestigkeitslasten durchgeführt und in /30/ dokumentiert. Der generische standortspezifische Lastvergleich der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ergab für die WEA 11 nach deren Angaben keine relevanten Überschreitungen, so dass die Standorteignung lastseitig gewährleistet ist. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Genehmigung der WEA 11 vom Typ Vestas V150, 5,60 MW mit 169,0 m NH eine Typenprüfung mit einer jährlichen mittleren Windgeschwindigkeit gemäß DIBt 2012 /5/, Windzone S zu Grunde lag. Der vorliegende generische standortspezifische Lastvergleich wurde auf Plausibilität hinsichtlich der oben genannten Eingangsparameter geprüft. Die Berechnungen einschließlich der getroffenen Modellannahmen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH sowie die zum Vergleich herangezogenen Auslegungslasten in /30/ wurden keiner Prüfung unterzogen und werden als richtig vorausgesetzt.

Zusammenfassung

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Standorteignung der am Standort Wulkow-Booßen betrachteten WEA 14 bis 16 nachgewiesen ist. Des Weiteren ist die Standorteignung der WEA 1 bis 8 und 11 unter Berücksichtigung der Lastvergleiche der Betriebsfestigkeitslasten /29/, /30/ nach Aussagen des WEA-Herstellers bzw. nach Aussagen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH lastseitig nachgewiesen. Die Standorteignung der WEA 12 und 13 ist unter Berücksichtigung der entsprechenden sektoriellen Betriebsbeschränkungen (siehe Tabelle 10) nachgewiesen.

Unter Berücksichtigung der entsprechenden sektoriellen Betriebsbeschränkungen (siehe Tabelle 10) treten an den WEA 9 und 10 durch den Zubau der WEA 1 bis 8 keine signifikanten Erhöhungen der effektiven Turbulenzintensitäten auf, so dass deren Standorteignung unter der Bedingung einer im Genehmigungsverfahren nachgewiesenen Standorteignung für diese WEA weiterhin nachgewiesen ist.

Ggf. kann die Standorteignung der am Standort Wulkow-Booßen betrachteten WEA 9, 10 und 13 gesondert mittels standortspezifischer Lastvergleiche der Betriebsfestigkeitslasten nachgewiesen werden, so dass möglicherweise die entsprechenden sektoriellen Betriebsbeschränkungen entfallen können. Die hierfür zu Grunde zu legenden Windbedingungen am Standort sind in Kapitel 9 ausgewiesen.

6 Rechtliche Hinweise

Die vorliegende gutachtliche Stellungnahme ist nur in ihrer Gesamtheit gültig. Die darin getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden überlieferten Dokumente.

Die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der vom Auftraggeber bzw. Dritter übermittelten Informationen und Angaben und für durch unrichtige Angaben bedingte falsche Aussagen.

Die von der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen (z.B. Gutachten-, Prüf- und Beratungsleistungen) dürfen nur im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks verwendet werden. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall, räumt die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG dem Auftraggeber an seinen urheberrechtsfähigen Leistungen jeweils ein einfaches, nicht übertragbares sowie zeitlich und räumlich auf den Vertragszweck beschränktes Nutzungsrecht ein. Weitere Rechte werden ausdrücklich nicht eingeräumt, insbesondere ist der Auftraggeber nicht berechtigt, die Leistungen des Auftragnehmers zu bearbeiten, zu verändern oder nur auszugsweise zu nutzen.

Eine Veröffentlichung der Leistungen über den Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks hinaus, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG. Eine Bezugnahme auf die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG ist nur bei Verwendung der Leistung in Gänze und unverändert zulässig.

Bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Bedingungen ist die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG jederzeit berechtigt, dem Auftraggeber die weitere Nutzung der Leistungen zu untersagen.

7 Formelzeichen und Abkürzungen

WEA	Windenergieanlage(n)	
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz	
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung	
DWD	Deutscher Wetterdienst	
NH	Nabenhöhe	
WZ	Windzone	
GK	Geländekategorie	
NTM	Normales Turbulenzmodell	
ETM	Extremes Turbulenzmodell	
P_{Nenn}	Nennleistung der jeweiligen WEA	[MW]
D	Rotordurchmesser	[m]
s_i	der auf den Rotordurchmesser der jeweils größeren WEA bezogene dimensionslose Abstand von der Turmachse der betrachteten WEA zur Turmachse der benachbarten WEA	[-]
c_T	Schubbeiwert	[-]
C_{CT}	Turbulenzstrukturparameter	[-]
I_{eff}	Effektive Turbulenzintensität auf Nabenhöhe	[-]
I_{char}	Charakteristische Turbulenzintensität bei 15 m/s	[-]
I_{rep}	Repräsentative Turbulenzintensität bei 15 m/s	[-]
I_T	Maximale Turbulenzintensität im Nachlauf einer WEA auf Nabenhöhe (totale Turbulenzintensität)	[-]
A	Skalierungsparameter der Weibullverteilung	[m/s]
k	Formparameter der Weibullverteilung	[-]
m	Exponent der Wöhlerlinie	[-]
v	Windgeschwindigkeit (allgemein)	[m/s]
v_m	Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe	[m/s]
v_{50}	Extremer 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren am Standort	[m/s]
v_{ref}	Auslegungswert für v_{50} auf Nabenhöhe	[m/s]
v_{in}	Einschaltwindgeschwindigkeit	[m/s]

v_{Nenn}	Nennwindgeschwindigkeit	[m/s]
z	Höhe über Grund (allgemein)	[m]
z_{hub}	Nabenhöhe der jeweiligen WEA	[m]
α	Höhenexponent für das exponentielle Windprofil	[-]
$\varphi_{\text{Inkl.}}$	Inklinationswinkel der Schräganströmung	[°]
ρ	Mittlere Dichte der Luft	[kg/m ³]
σ	Standardabweichung der mittleren Windgeschwindigkeit	[m/s]
	Altgrad (Vollkreis \triangleq 360)	[°]

8 Literatur- und Quellenangaben

- /1/ European Environmental Agency, Copernicus Land Monitoring Service; CORINE Land Cover 2018 raster data (100 m), <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018> (Version 2018)
- /2/ Dekker, J.W.M.; Pierik, J.T.G. (Eds.); European Wind Turbine Standards II, ECN Solar & Wind Energy; Petten, Niederlande; 1998
- /3/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt): Richtlinie für Windkraftanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Juni 1993; DIBt, Berlin; 2. Aufl. 1995
- /4/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt): Richtlinie für Windenergieanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung März 2004; DIBt, Berlin; 2004
- /5/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt): Richtlinie für Windenergieanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Oktober 2012 (Korrigierte Fassung März 2015); DIBt, Berlin; 2012
- /6/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 1991-1-4 und nationaler Anhang DIN EN 1991-1-4/NA; Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010; Berlin; Dezember 2010
- /7/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127 Teil 1), Windenergieanlagen - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (IEC 61400-1:1999, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61400-1:2004; Berlin; August 2004
- /8/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1), Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61400-1:2005 + A1:2010; Berlin; August 2011
- /9/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1; Wind turbines - Part 1: Design requirements; Third Edition; August 2005 + Amendment 1: Oktober 2010
- /10/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1; Wind energy generation systems – Part 1: Design requirements; Edition 4.0; Februar 2019
- /11/ Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH; Guideline for the Certification of Wind Turbines; Hamburg; Edition 2010
- /12/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943)

- /13/ Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, 3756)
- /14/ Risø National Laboratory; Frandsen, St. T.; Turbulence and turbulence-generated structural loading in wind turbine clusters; Wind Energy Department; Risø-R-1188(EN); Roskilde, Dänemark; Januar 2007
- /15/ Risø National Laboratory; European Wind Atlas; Roskilde, Dänemark; 1989
- /16/ TOP50, Amtliche topografische Karten 1:50.000, Amtliches digitales Geländemodell (Auflösung 50m); Landesvermessungsämter der Bundesländer; Deutschland; 2003/2004
- /17/ Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, Hole-filled seamless SRTM data V4.1, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT); 08.2008
- /18/ Digitales Geländemodell des Landesvermessungsamtes: DGM 5 und 20, Ein von EMD angepasstes 5 m bzw. 20 m Höhenmodell basierend auf dem 1 m Raster des Landesvermessungsamtes, <https://geobasis-bb.de/lgb/de/geodaten/open-data/>
- /19/ Copernicus DEM GLO-30: 1-arc-second data (ca. 30 m), European Space Agency (ESA) (<https://spacedata.copernicus.eu/web/cscda/dataset-details?articleId=394198>)
- /20/ Kunte, A; Turbulenz-Immissionsprognosen vereinheitlicht; WIND-KRAFT Journal; Verlag Natürliche Energien, Ausgabe 4/2009, S.28 bis 30; Seevetal
- /21/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen; Windzonen_nach_Verwaltungsgrenzen.xls in der Fassung vom 20.04.2015
- /22/ EMD International A/S, WindPRO Version 3.5 (<http://www.emd.dk>), Dänemark, 2021
- /23/ EMD International A/S "Quick Guide – Site Compliance" April 2018 SITE COMPLIANCE - Quick Guide (emd.dk)
- /24/ WAsP-CFD EMD International A/S "Quick Guide – WasP-CFD in WindPRO" April 2018 Quick Guide: WAsP CFD in windPRO (emd.dk)
- /25/ Risø National Laboratory, WAsP 12 (<http://www.wasp.dk>), Dänemark, 2017
- /26/ Deutscher Wetterdienst, S. Traup, B. Kruse: Wind und Windenergiepotenziale in Deutschland - Winddaten für Windenergienutzer, Version 6, Deutschland 2011
- /27/ Energiekontor AG; E-Mails mit beigefügten Koordinaten und Angaben zur WEA-Spezifikation (Nabenhöhe, Rotordurchmesser und Nennleistung) der zu berücksichtigenden WEA, Auszug zur Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit, Ergänzende Angaben zur Standortbeschreibung; 16.05.2022, 19.05.2022, 12.12.2022 und 08.02.2023

- /28/ F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG; Dokumentation der Standortbesichtigung im Rahmen der Bewertung der Standorteignung von WEA am Standort Wulkow-Booßen; Referenz-Nummer: F2E-2020-TGI-045 – ungekürzte Fassung; Hamburg; 17.07.2020
- /29/ GE Renewable Energy; Standortspezifische Lastrechnung, Energiekontor AG, Wulkow-Booßen / Deutschland; Projekt # 1204351; 8 x 5.5-158 / 161m HH / 50Hz / 665kN; Rev. 00; 25.08.2022
- /30/ TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Gutachtliche Stellungnahme, Bewertung der Standsicherheit Windenergieanlage Vestas V150, 5600kW, 169 m Nabenhöhe über Geländeoberkante, Standort: Wulkow-Booßen (BB); Rev. 0; Prüfnummer: 3689539-1-d; München; 31.01.2023
- /31/ DNV GL Energy; Gutachterliche Stellungnahme für Lastannahmen zur Turmberechnung der Vestas V150-5.4/5.6/6.0 MW mit 169 m Nabenhöhe (Hybrid-Turm, Entwurfslebensdauer 20 Jahre) für Windzone S; Berichts-Nr. L-05696-A052-3 Rev.4; Hamburg; 21.04.2021
- /32/ DNV Energy Systems; Maschinengutachten der Enventus-Windenergieanlagen V150-5.0 MW / V150-5.4 MW / V150-5.6 MW / V150-6.0 MW der Firma Vestas Wind Systems A/S mit Stahltürmen für 125 m, 148 m und 166 m Nabenhöhe sowie Hybrid-Betontürmen für 166 m und 169 m Nabenhöhe für DIBt 2012 Windzone S beinhaltend gutachterliche Stellungnahmen zu den Nachweisen der Rotorblätter, der maschinenbaulichen Komponenten einschl. der Verkleidung von Maschinenhaus und der Nabe, ...; Berichtsnummer: M-05475-0; Rev. 6; Hellerup, Dänemark; 31.08.2021
- /33/ Vestas Wind Systems A/S; Gutachterinformation Auslegungswerte Turbulenz V150-5.6 MW 50/60 Hz 20 Jahre; Dokumentennr.: 0079-1164 V00; Aarhus N; 24.10.2018
- /34/ GE Renewable Energy; Dokument mit Informationen zu den Auslegungsbedingungen hinsichtlich der Windzone und Geländekategorie, der 50-Jahreswindgeschwindigkeit, der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit, der Turbulenzintensität und weiteren Windbedingungen für die Windenergieanlage vom Typ GE Energy 5.x-158 auf den jeweiligen Nabenhöhen; Dokument: 20211115_5.x_6.x-158_DesignConditions_NO_NRO.xlsx; 19.11.2021

9 Zusammenfassung aller Windbedingungen

WEA 1 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	33,2	29,7	27,6	26,5	26,5	26,1	25,2	24,0	22,8
m = 10	32,6	29,1	26,9	25,8	25,7	25,3	24,5	23,4	22,2
m = 8	32,3	28,8	26,6	25,3	25,3	24,9	24,1	23,0	21,9
m = 4	31,7	28,2	25,9	24,6	24,5	24,2	23,4	22,4	21,3
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	21,7	20,5	19,4	18,6	17,8	17,3	16,8	16,4	16,1
m = 10	21,1	20,0	19,0	18,2	17,5	17,1	16,7	16,3	16,1
m = 8	20,8	19,7	18,8	18,0	17,4	17,0	16,6	16,3	16,0
m = 4	20,2	19,2	18,4	17,7	17,2	16,8	16,5	16,2	16,0
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,047	-	-	-	12,8	13,6	1,1		
NNO	0,043	-	-	-	12,9	13,6	1,4		
ONO	0,048	-	-	-	13,4	14,2	1,2		
O	0,061	-	-	-	13,7	14,4	0,8		
OSO	0,091	-	-	-	14,8	15,5	0,2		
SSO	0,078	-	-	-	14,7	15,4	0,3		
S	0,076	-	-	-	15,6	16,4	0,3		
SSW	0,115	-	-	-	15,2	16,0	0,8		
WSW	0,156	-	-	-	14,1	14,8	0,9		
W	0,143	-	-	-	14,6	15,3	0,0		
WNW	0,084	-	-	-	14,4	15,2	0,4		
NNW	0,059	-	-	-	13,6	14,3	0,8		
Gesamt (alle Sektoren)	1,001	8,1	2,36	0,28	14,5	15,2	0,6		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,14				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,219				

Tabelle 11: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 1

WEA 2 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	32,9	29,5	27,5	26,3	26,4	26,2	25,4	24,5	23,6
m = 10	32,3	29,0	26,9	25,7	25,8	25,6	24,9	24,1	23,2
m = 8	32,0	28,8	26,6	25,4	25,5	25,3	24,7	23,9	23,1
m = 4	31,2	28,5	26,2	25,0	25,1	25,0	24,5	23,8	23,0
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	22,6	21,7	20,8	20,0	19,4	18,9	18,5	18,1	17,7
m = 10	22,4	21,5	20,6	19,9	19,4	18,9	18,5	18,1	17,7
m = 8	22,2	21,4	20,6	19,9	19,3	18,9	18,5	18,1	17,7
m = 4	22,2	21,5	20,7	20,0	19,5	19,0	18,6	18,2	17,8
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,047	-	-	-	12,9	13,6	0,8		
NNO	0,043	-	-	-	13,0	13,8	1,0		
ONO	0,048	-	-	-	13,6	14,3	0,9		
O	0,062	-	-	-	13,8	14,5	0,7		
OSO	0,091	-	-	-	14,8	15,6	0,2		
SSO	0,078	-	-	-	14,9	15,6	0,4		
S	0,075	-	-	-	15,5	16,3	0,5		
SSW	0,114	-	-	-	15,6	16,3	1,0		
WSW	0,156	-	-	-	14,4	15,1	1,3		
W	0,144	-	-	-	14,6	15,3	0,3		
WNW	0,084	-	-	-	14,5	15,2	0,0		
NNW	0,058	-	-	-	13,5	14,2	0,4		
Gesamt (alle Sektoren)	1,000	8,0	2,37	0,28	14,6	15,3	0,7		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,08				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,220				

Tabelle 12: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 2

WEA 3 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	31,9	28,3	26,2	25,0	25,1	24,9	24,1	23,2	22,4
m = 10	31,3	27,7	25,5	24,3	24,4	24,3	23,6	22,8	22,0
m = 8	31,0	27,3	25,1	23,9	24,0	23,9	23,3	22,6	21,9
m = 4	30,3	26,6	24,3	23,0	23,2	23,3	22,9	22,3	21,8
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	21,5	20,7	19,9	19,2	18,7	18,2	17,9	17,5	17,2
m = 10	21,3	20,5	19,8	19,2	18,7	18,2	17,9	17,6	17,3
m = 8	21,2	20,5	19,8	19,2	18,7	18,3	17,9	17,6	17,3
m = 4	21,2	20,6	19,9	19,3	18,8	18,4	18,0	17,7	17,4
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,047	-	-	-	12,7	13,5	1,0		
NNO	0,043	-	-	-	12,9	13,7	1,1		
ONO	0,048	-	-	-	13,5	14,2	1,4		
O	0,062	-	-	-	13,9	14,6	0,8		
OSO	0,091	-	-	-	15,0	15,7	0,2		
SSO	0,078	-	-	-	14,9	15,7	0,2		
S	0,075	-	-	-	15,1	15,9	0,2		
SSW	0,114	-	-	-	15,5	16,3	0,3		
WSW	0,156	-	-	-	14,4	15,2	0,5		
W	0,143	-	-	-	14,7	15,4	1,0		
WNW	0,084	-	-	-	14,4	15,2	0,1		
NNW	0,059	-	-	-	13,3	14,1	0,5		
Gesamt (alle Sektoren)	1,000	8,0	2,36	0,28	14,7	15,4	0,5		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,09				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,220				

Tabelle 13: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 3

WEA 4 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	34,0	30,4	28,2	27,1	27,0	26,7	25,8	24,7	23,7
m = 10	33,6	29,9	27,7	26,5	26,5	26,2	25,3	24,3	23,3
m = 8	33,4	29,7	27,4	26,2	26,2	25,9	25,1	24,1	23,1
m = 4	33,1	29,3	26,9	25,6	25,6	25,3	24,6	23,6	22,7
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	22,7	21,6	20,7	19,9	19,3	18,7	18,3	17,9	17,5
m = 10	22,3	21,4	20,5	19,7	19,1	18,6	18,2	17,8	17,5
m = 8	22,1	21,2	20,3	19,6	19,0	18,5	18,1	17,8	17,4
m = 4	21,8	21,0	20,1	19,5	18,9	18,4	18,0	17,7	17,4
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,047	-	-	-	12,7	13,4	1,1		
NNO	0,043	-	-	-	12,9	13,6	1,3		
ONO	0,049	-	-	-	13,4	14,2	1,3		
O	0,062	-	-	-	13,9	14,6	0,9		
OSO	0,091	-	-	-	15,0	15,8	1,0		
SSO	0,077	-	-	-	15,0	15,7	0,4		
S	0,075	-	-	-	15,7	16,4	0,2		
SSW	0,115	-	-	-	15,7	16,4	0,3		
WSW	0,157	-	-	-	14,4	15,1	0,5		
W	0,143	-	-	-	14,7	15,4	0,6		
WNW	0,084	-	-	-	14,4	15,1	0,3		
NNW	0,058	-	-	-	13,6	14,3	0,8		
Gesamt (alle Sektoren)	1,001	8,0	2,37	0,28	14,7	15,4	0,6		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,07				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,219				

Tabelle 14: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 4

WEA 5 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	32,7	29,1	26,9	25,8	25,8	25,5	24,7	23,8	22,9
m = 10	32,2	28,5	26,2	25,1	25,1	24,9	24,1	23,2	22,4
m = 8	31,9	28,1	25,8	24,6	24,6	24,4	23,8	22,9	22,2
m = 4	31,3	27,2	24,8	23,4	23,5	23,4	22,9	22,3	21,7
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	21,9	21,0	20,2	19,5	18,9	18,5	18,1	17,8	17,5
m = 10	21,6	20,8	20,0	19,4	18,8	18,4	18,0	17,7	17,4
m = 8	21,4	20,6	19,9	19,3	18,8	18,4	18,0	17,7	17,4
m = 4	21,0	20,4	19,7	19,2	18,7	18,3	18,0	17,7	17,4
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	13,0	13,8	0,1		
NNO	0,043	-	-	-	13,1	13,9	0,3		
ONO	0,048	-	-	-	13,6	14,4	0,1		
O	0,063	-	-	-	13,9	14,7	0,2		
OSO	0,091	-	-	-	15,2	15,9	0,2		
SSO	0,077	-	-	-	15,1	15,9	0,8		
S	0,075	-	-	-	15,6	16,4	1,1		
SSW	0,114	-	-	-	16,1	16,8	1,6		
WSW	0,157	-	-	-	14,8	15,5	1,3		
W	0,145	-	-	-	14,8	15,5	1,1		
WNW	0,084	-	-	-	14,6	15,3	1,0		
NNW	0,058	-	-	-	13,8	14,5	0,7		
Gesamt (alle Sektoren)	1,001	7,9	2,37	0,28	14,9	15,6	1,0		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					6,99				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,220				

Tabelle 15: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 5

WEA 6 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	32,9	29,4	27,2	26,1	25,9	25,5	24,4	23,2	21,9
m = 10	32,3	28,6	26,4	25,2	25,0	24,5	23,5	22,3	21,1
m = 8	32,0	28,2	25,9	24,6	24,4	23,9	22,9	21,7	20,5
m = 4	31,5	27,3	24,7	23,1	22,9	22,4	21,5	20,4	19,4
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	20,7	19,4	18,4	17,5	16,9	16,4	16,1	15,9	15,7
m = 10	19,8	18,7	17,8	17,1	16,6	16,2	16,0	15,8	15,6
m = 8	19,4	18,4	17,5	16,9	16,4	16,1	15,9	15,7	15,6
m = 4	18,5	17,7	17,0	16,5	16,2	16,0	15,8	15,7	15,6
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	12,9	13,7	0,1		
NNO	0,043	-	-	-	13,0	13,7	0,4		
ONO	0,049	-	-	-	13,5	14,2	0,6		
O	0,063	-	-	-	13,9	14,6	0,9		
OSO	0,090	-	-	-	15,3	16,0	0,1		
SSO	0,077	-	-	-	15,0	15,7	0,5		
S	0,076	-	-	-	15,9	16,7	1,0		
SSW	0,115	-	-	-	15,6	16,4	0,9		
WSW	0,158	-	-	-	14,4	15,1	1,4		
W	0,143	-	-	-	14,6	15,3	1,1		
WNW	0,083	-	-	-	14,4	15,2	0,8		
NNW	0,057	-	-	-	13,9	14,6	0,3		
Gesamt (alle Sektoren)	1,000	7,9	2,36	0,28	14,6	15,3	0,9		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					6,98				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,219				

Tabelle 16: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 6

WEA 7 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	32,5	29,0	26,9	25,7	25,6	25,1	24,1	22,9	21,7
m = 10	32,0	28,3	26,1	24,8	24,7	24,3	23,3	22,2	21,0
m = 8	31,8	28,0	25,7	24,3	24,2	23,8	22,9	21,8	20,6
m = 4	31,4	27,3	24,8	23,3	23,2	22,7	22,0	21,0	19,9
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	20,4	19,2	18,2	17,4	16,9	16,5	16,3	16,0	15,8
m = 10	19,8	18,7	17,8	17,2	16,7	16,4	16,2	16,0	15,8
m = 8	19,4	18,5	17,7	17,1	16,7	16,4	16,2	15,9	15,8
m = 4	18,9	18,0	17,4	16,9	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	12,9	13,6	1,1		
NNO	0,043	-	-	-	13,0	13,7	0,9		
ONO	0,048	-	-	-	13,4	14,2	0,7		
O	0,062	-	-	-	13,8	14,5	0,8		
OSO	0,091	-	-	-	15,0	15,8	0,9		
SSO	0,077	-	-	-	14,9	15,6	0,0		
S	0,076	-	-	-	16,0	16,8	0,4		
SSW	0,114	-	-	-	15,5	16,3	1,1		
WSW	0,156	-	-	-	14,2	14,9	0,9		
W	0,144	-	-	-	14,6	15,3	0,4		
WNW	0,084	-	-	-	14,3	15,0	0,2		
NNW	0,058	-	-	-	13,7	14,5	0,9		
Gesamt (alle Sektoren)	0,999	7,9	2,36	0,28	14,5	15,2	0,7		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,03				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,218				

Tabelle 17: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 7

WEA 8 (GE Energy 5.5 - 158 (665 Thrust), 5,50 MW, 161,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	36,9	33,9	31,4	28,4	26,5	24,4	22,1	20,5	19,1
m = 14	30,8	27,2	25,1	23,9	23,7	23,3	22,3	21,2	20,2
m = 10	30,0	26,1	23,8	22,5	22,3	21,9	21,0	20,0	19,2
m = 8	29,6	25,5	23,1	21,7	21,4	21,0	20,2	19,3	18,6
m = 4	29,0	24,5	21,6	19,8	19,6	19,2	18,7	18,1	17,5
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,0	17,0	16,6	16,0	15,2	14,6	14,2	13,8	13,4
m = 14	19,2	18,3	17,5	16,9	16,4	16,1	15,8	15,6	15,5
m = 10	18,3	17,6	16,9	16,5	16,1	15,9	15,7	15,5	15,4
m = 8	17,8	17,2	16,7	16,3	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4
m = 4	17,1	16,7	16,3	16,1	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	Φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	12,7	13,5	1,2		
NNO	0,043	-	-	-	12,8	13,6	1,6		
ONO	0,049	-	-	-	13,4	14,2	1,8		
O	0,063	-	-	-	13,7	14,5	1,1		
OSO	0,090	-	-	-	15,1	15,9	1,2		
SSO	0,077	-	-	-	14,7	15,4	0,6		
S	0,076	-	-	-	15,4	16,1	0,3		
SSW	0,115	-	-	-	15,5	16,2	0,3		
WSW	0,157	-	-	-	14,5	15,2	0,0		
W	0,143	-	-	-	14,4	15,1	0,3		
WNW	0,083	-	-	-	14,2	14,9	0,4		
NNW	0,057	-	-	-	13,6	14,3	1,0		
Gesamt (alle Sektoren)	0,999	7,9	2,38	0,28	14,6	15,3	0,5		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					6,98				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					39,0				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,218				

Tabelle 18: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 8

WEA 9 (Vestas V150, 5,60 MW, 169,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	39,0	36,0	33,4	30,7	28,4	26,5	25,2	22,9	20,7
m = 14	31,0	27,6	25,7	24,7	24,7	24,6	24,4	23,6	22,2
m = 10	30,0	26,5	24,4	23,3	23,3	23,2	22,9	22,1	20,8
m = 8	29,5	25,8	23,7	22,5	22,5	22,4	22,0	21,2	20,0
m = 4	28,4	24,6	22,2	20,7	20,7	20,5	20,1	19,4	18,3
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,7	16,9	16,0	15,4	14,9	14,5	14,2	13,9	13,7
m = 14	20,6	19,3	18,2	17,2	16,4	15,8	15,4	15,1	15,0
m = 10	19,4	18,2	17,2	16,4	15,8	15,4	15,2	15,0	15,0
m = 8	18,7	17,6	16,7	16,1	15,6	15,3	15,1	15,0	15,0
m = 4	17,4	16,6	16,0	15,6	15,3	15,1	15,0	15,0	15,0
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,047	-	-	-	13,0	13,8	0,1		
NNO	0,043	-	-	-	12,8	13,5	0,5		
ONO	0,048	-	-	-	13,1	13,8	0,6		
O	0,061	-	-	-	13,6	14,3	0,4		
OSO	0,091	-	-	-	14,4	15,1	0,5		
SSO	0,078	-	-	-	14,6	15,3	1,0		
S	0,076	-	-	-	15,7	16,4	1,3		
SSW	0,115	-	-	-	14,9	15,6	1,0		
WSW	0,156	-	-	-	14,1	14,8	0,9		
W	0,143	-	-	-	14,3	15,0	0,4		
WNW	0,084	-	-	-	14,7	15,4	0,2		
NNW	0,059	-	-	-	13,8	14,5	0,1		
Gesamt (alle Sektoren)	1,001	8,1	2,36	0,28	14,4	15,1	0,6		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,20				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					-				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,218				

Tabelle 19: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 9

WEA 10 (Vestas V150, 5,60 MW, 169,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	39,0	36,0	33,4	30,7	28,4	26,5	25,2	22,9	20,7
m = 14	30,8	27,2	25,0	23,7	23,6	23,6	23,3	22,5	21,2
m = 10	30,3	26,5	24,2	22,9	22,8	22,7	22,4	21,6	20,4
m = 8	30,0	26,2	23,8	22,4	22,3	22,2	21,9	21,1	19,9
m = 4	29,4	25,4	22,8	21,3	21,1	21,0	20,6	19,8	18,7
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,7	16,9	16,0	15,4	14,9	14,5	14,2	13,9	13,7
m = 14	19,9	18,7	17,8	16,9	16,3	15,8	15,4	15,2	15,1
m = 10	19,1	18,1	17,2	16,4	15,9	15,5	15,3	15,1	15,0
m = 8	18,7	17,7	16,8	16,2	15,7	15,4	15,2	15,1	15,0
m = 4	17,7	16,9	16,2	15,8	15,4	15,2	15,1	15,0	14,9
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	12,9	13,6	0,8		
NNO	0,043	-	-	-	12,6	13,4	1,1		
ONO	0,048	-	-	-	13,2	13,9	1,0		
O	0,062	-	-	-	13,6	14,4	0,1		
OSO	0,091	-	-	-	14,8	15,5	0,0		
SSO	0,077	-	-	-	14,7	15,5	0,5		
S	0,076	-	-	-	15,8	16,5	1,1		
SSW	0,114	-	-	-	14,7	15,5	0,9		
WSW	0,156	-	-	-	13,7	14,5	0,4		
W	0,144	-	-	-	14,5	15,2	0,3		
WNW	0,084	-	-	-	14,3	15,0	0,3		
NNW	0,058	-	-	-	13,7	14,5	0,5		
Gesamt (alle Sektoren)	0,999	8,0	2,36	0,28	14,2	14,9	0,5		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,09				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					-				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,217				

Tabelle 20: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 10

WEA 11 (Vestas V150, 5,60 MW, 169,0 m NH) / DIBt-Richtlinie 2012									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	39,0	36,0	33,4	30,7	28,4	26,5	25,2	22,9	20,7
m = 14	27,6	23,6	21,2	19,8	19,7	19,5	19,2	18,5	17,5
m = 10	27,3	23,1	20,5	19,0	18,8	18,6	18,3	17,7	16,9
m = 8	27,2	22,9	20,2	18,5	18,3	18,2	17,9	17,3	16,6
m = 4	27,0	22,5	19,6	17,7	17,6	17,4	17,1	16,6	16,1
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	18,7	16,9	16,0	15,4	14,9	14,5	14,2	13,9	13,7
m = 14	16,6	15,9	15,5	15,2	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8
m = 10	16,2	15,7	15,3	15,1	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8
m = 8	16,0	15,6	15,3	15,1	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8
m = 4	15,7	15,4	15,2	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8
Sektorielle Windbedingungen (Standort ist nicht komplex: C _{CT} = 1,0)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 ≙ 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I _{char} [%]	I _{rep} [%]	φ _{Inkl.} [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	-	-	-	12,9	13,6	0,8		
NNO	0,043	-	-	-	12,5	13,3	0,9		
ONO	0,049	-	-	-	13,1	13,8	0,3		
O	0,063	-	-	-	13,5	14,2	0,4		
OSO	0,090	-	-	-	14,8	15,6	0,2		
SSO	0,076	-	-	-	14,9	15,6	0,6		
S	0,077	-	-	-	15,7	16,4	0,5		
SSW	0,115	-	-	-	14,7	15,4	0,4		
WSW	0,158	-	-	-	13,7	14,4	0,3		
W	0,142	-	-	-	14,3	15,1	0,1		
WNW	0,083	-	-	-	14,1	14,8	0,2		
NNW	0,057	-	-	-	13,8	14,6	0,5		
Gesamt (alle Sektoren)	0,999	8,0	2,34	0,28	14,2	14,9	0,3		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v _m [m/s]					7,10				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v ₅₀ [m/s]					-				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für v ≥ v _{Nenn} [kg/m ³]					1,217				

Tabelle 21: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 11

WEA 13 (Vestas V90, 2,00 MW, 105,0 m NH) / Bewertung nach DIBt-Richtlinie 2004									
Effektive Turbulenzintensitäten [%] auf NH der WEA									
Windgeschwindigkeit [m/s]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Auslegungswert [%]	42,0	34,5	30,0	27,0	24,9	23,3	22,0	21,0	20,2
m = 10	31,6	28,8	27,0	26,0	25,8	24,4	23,1	21,8	20,4
m = 8	31,0	28,2	26,3	25,2	25,1	23,7	22,5	21,3	20,0
m = 4	29,6	26,9	24,9	23,7	23,6	22,5	21,4	20,4	19,3
Windgeschwindigkeit [m/s]	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	≥20,0
Auslegungswert [%]	19,5	18,9	18,4	18,0	17,6	17,3	17,0	16,7	16,5
m = 10	19,2	18,3	17,5	17,0	16,6	16,4	16,2	16,1	16,1
m = 8	18,9	18,1	17,4	16,9	16,5	16,3	16,1	16,1	16,1
m = 4	18,4	17,7	17,1	16,7	16,4	16,3	16,1	16,1	16,1
Sektorielle Windbedingungen (keine Bewertung der Geländekomplexität: $C_{CT} = 1,0$)									
Richtungs- sektoren	Relative Häufigkeit [-] (1 \triangleq 100%)	Weibullverteilung		α [-]	I_{char} [%]	I_{rep} [%]	$\Phi_{inkl.}$ [°]		
		A [m/s]	k [-]						
N	0,046	5,8	2,06	-	14,0	14,7	0,8		
NNO	0,042	5,6	2,22	-	14,0	14,7	1,1		
ONO	0,048	5,8	2,36	-	14,4	15,1	1,2		
O	0,062	6,5	2,47	-	14,5	15,2	0,8		
OSO	0,092	6,4	2,88	-	15,1	15,9	0,1		
SSO	0,079	6,2	2,91	-	15,6	16,3	0,5		
S	0,074	6,6	2,65	-	16,6	17,3	1,2		
SSW	0,112	7,1	2,63	-	16,8	17,5	1,3		
WSW	0,156	8,4	2,58	-	15,7	16,4	0,4		
W	0,145	8,0	2,31	-	15,5	16,3	0,2		
WNW	0,084	6,7	2,32	-	16,2	17,0	0,0		
NNW	0,059	6,4	2,15	-	14,8	15,5	0,4		
Gesamt (alle Sektoren)	0,999	7,0	2,34	0,28	15,7	16,4	0,5		
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v_m [m/s]					6,18				
50-Jahreswindgeschwindigkeit auf NH v_{50} [m/s]					-				
mittlere Dichte der Luft ρ auf NH für $v \geq v_{Nenn}$ [kg/m³]					1,227				

Tabelle 22: Zusammenfassung der benötigten Windbedingungen für die WEA 13