



EINGEDANGEN

05. Nov. 2007

Est. ....

Stadtwerke Schwedt GmbH, PF 10 04 64, 16294 Schwedt/Oder

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH  
Herrn Lutz Haberecht  
Am Steigenberg 2  
04924 Bad Liebenwerda

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
TW-Uhl/Gau

Telefon

Schwedt/Oder, den  
02.11.2007

**Oderprogramm – Deichsanierung in der Uckermark**

**TO 15 – Los 66; Schlosswiesenspolder Schwedt**

Sehr geehrter Herr Haberecht,

wir haben das oben genannte Vorhaben in unserem Unternehmen geprüft.

In diesem Gebiet befinden sich keine Kabel und Leitungen in unserer Rechtsträgerschaft.

Sie erhalten zu dem geplanten Bauvorhaben unsere Schachtgenehmigung.

Schicken Sie uns bitte je ein unterschriebenes Planübergabeprotokoll zurück.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Schwedt GmbH  
i. V. i. A.

Diethard Riemer

Jens Uhlir

Anlagen  
Lageplan  
2 x Planübergabeprotokoll

**Planübergabeprotokoll****Reg.-Nr.: A07-1269**

Herrn / Frau:

Herrn Lutz Haberecht

Firma / Dienststelle:

Ingenieurgesellschaft WTU GmbH

wurde wegen Bauarbeiten im Bereich: Deichsanierung Schlosswiesenspolder

das Planübergabeprotokoll und die Pläne mit oben angeführter Registriernummer überreicht.

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe **unverbindlich** sind.

**Die genaue Lage der Leitungen ist durch Querstiche festzustellen.**

In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt von Hand mit äußerster Vorsicht nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Meisterbereich der Stadtwerke Schwedt GmbH durchzuführen.

Sollten dennoch Beschädigungen – auch anscheinend geringfügige – vorkommen, ist die

**Stadtwerke Schwedt GmbH**  
**Telefon 03332 449-444**

zu benachrichtigen.

Für den Fall abweichender Verlegungstiefen oder Leitungsverläufe kann ein Mitverschulden der Stadtwerke Schwedt GmbH bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet werden (§ 254 BGB).

Wegen ständiger Netzveränderungen haben die Pläne nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer von 6 Monaten.

Rohrleitungen oder Kabel dürfen nicht fest überbaut oder mit Bäumen überpflanzt werden. Ein Mindestabstand von 2,50 m muss eingehalten werden.

Schwedt/Oder, den 02.11.2007

  
Unterschrift

Beauftragter der Firma



<b>Stadtwerke Schwedt GmbH</b> Heinersdorfer Damm 55-57, 16303 Schwedt/Oder		Kontakte: Tel.: 03332/449-0 Fax: 03332/411866 Mail: technik@stadtwerke-schwedt.de	
Projekt:	Schachtschein Deichsanierung Schlosswiesenspolder		Ausf.-Nr.:
Plantyp:	A07-1269	Maßstab:	1:2000
Bearbeiter:	Gaudeck	Datum:	30. Oktober 2007



Im vorliegenden Plan sind nur die von uns vermessenen Rohrleitungen und Kabel nachgewiesen. Der Plan kann die genaue Lage und Verlegetiefe nicht wiedergeben, die Angaben sind unverbindlich. Mit Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage von den Eintragungen im Lageplan muß gerechnet werden, dies gilt auch für die Verlegetiefe.  
**Vor Baubeginn ist eine schriftliche Einweisung durch den zuständigen Meisterbereich der Stadtwerke Schwedt GmbH erforderlich. Die genaue Lage und Verlegetiefe der Rohrleitungen und Kabel sind durch Handschachtung und Einmessung festzustellen.**  
 Baumaschinen dürfen nur bis zu einer Annäherung an die Trasse eingesetzt werden, die mit Sicherheit eine Gefährdung des Leitungsnetzes ausschließt.  
 Werden Warntafeln, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, Kabel oder Rohrleitungen angetroffen, so darf die Arbeit nur mit Handschachtung fortgesetzt werden.  
 Bei Anlagenbeschädigung ist eine Sofortmeldung an die Stadtwerke Schwedt GmbH unter der Telefon-Nummer 03331 449-444 erforderlich.

- LEGENDE :**
- GAS HD Leitg.
  - GAS MD Leitg.
  - GAS ND Leitg.
  - STROM MS
  - STROM NS
  - FW Leitungen
  - LWL-Kabel Mono
  - LWL-Kabel Multi
  - LWL-Kabel Kupfer
  - CATV

Die vermutlichen Verläufe der Kabel und Rohrleitungen werden bestätigt.

Strom .....

Gas .....

Fernwärme .....

LWL .....

KabelTV .....

Strassenbeleuchtung .....

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H. J. ...' and 'H. ...']*