

Betreff: AW: AW: Prüfung Brandschutzkonzept: AZ 32-38.78.11-7, unsere Prüf-Nr. 487/04897/22, Repowering von vier Bestandsanlagen + Errichtung einer Windenergieanlage - Windpark Klosterfelde, 16348 Wandlitz OT Klosterfelde, Anfrage Änderung Löschwasser

Von: [REDACTED]@kvbarnim.de

Gesendet: 29.01.2024 16:29:30

An: [REDACTED]@drzauft.de;

Sehr geehrter Herr Till,

aus meiner Sicht bestehen keine Einwände gegen die Nutzung der bestehenden Hydranten im Straßenland. Der Überschreitung des Abstandes von 1.000 m zwischen Hydrant und WEA wird aufgrund der Zugänglichkeit (an einer Kreisstraße) und der Ergiebigkeit (DN100) zugestimmt.

Hinweis: Die Zustimmung erfolgt als Ermessungsentscheidung im Einzelfall und ist nicht auf andere Vorhaben übertragbar.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Marko Blankenburg
Sachbearbeiter vorbeugender Brandschutz

Ordnungsamt
Bevölkerungsschutz
Landkreis Barnim
Neue Str. 3
D-16225 Eberswalde

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

[REDACTED]@kvbarnim.de

www.barnim.de

WICHTIGE HINWEISE

Die von der Kreisverwaltung Barnim angegebenen E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.

Die E-Mail-Adresse dient der Sachbearbeitung und ist nicht zur Zustellung persönlicher Post geeignet.

Der Empfang von Dateianhängen ist auf eine Größe von 35 MB pro E-Mail begrenzt.

Als Anhänge werden nur die Dateiformate pdf, xps, txt, csv, xml, rtf, docx, xlsx, ppsx, odt, ods, odp, jpg und bmp akzeptiert.

Bewerben Sie sich jetzt! Gestalten Sie die Zukunft unseres nachhaltigen Landkreises mit und werden Sie Teil unserer Verwaltung.



Von: DR.ZAUFT | Alexander Till [REDACTED]@drzauft.de>

Gesendet: Dienstag, 2. Januar 2024 10:19

An: BSD <BSD@kvbarnim.de>

Betreff: Re: AW: Prüfung Brandschutzkonzept: AZ 32-38.78.11-7, unsere Prüf-Nr. 487/04897/22, Repowering von vier Bestandsanlagen + Errichtung einer Windenergieanlage - Windpark Klosterfelde, 16348 Wandlitz OT Klosterfelde, Anfrage Änderung Löschwasser

Sehr geehrter Herr Blankenburg,

zunächst wünsche ich Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr.

Anbei übersende ich Ihnen zwei Lagepläne. Im Übersichtsplan des Vermessers ist die Zufahrt zur Windenergieanlage dargestellt. Die andere Übersichtskarte stellt die nächstgelegenen Löschwasserentnahmestellen (Hydrantennetz) dar.

Die Unterflurhydranten sollen nunmehr zur Löschwasserentnahme dienen, sind jedoch mehr als 1.000 m (Wegstrecke) entfernt. Aus meiner Sicht ist dies in diesem konkreten Einzelfall möglich, da gleich zwei separate Hydrantennetze (in zwei Ortschaften) in einer annähernd gleichen Entfernung zur Verfügung stehen.

Ich bitte um Rückmeldung, wie Sie diesen Sachverhalt sehen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Alexander Till

Zitat von BSD@kvbarnim.de:

Sehr geehrter Herr Till,

können Sie uns die neuen Planunterlagen (Standorte WEA und Löschwasserentnahmestelle) zusenden? Einer Überschreitung der 1.000 m kann zugestimmt werden, wenn die Löschwasserentnahmestelle beispielsweise besser erreichbar ist oder besser angefahren werden kann. Oder wenn eine andere Entnahmestelle in einer entsprechenden Entfernung tatsächlich vorhanden ist, jedoch rechtlich nicht gesichert ist (oder werden kann).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung (28.12. oder ab 02.01.2024).
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Marko Blankenburg

Sachbearbeiter vorbeugender Brandschutz

Ordnungsamt
Bevölkerungsschutz
Landkreis Barnim
Neue Str. 3
D-16225 Eberswalde

Telefon: 03334 214 1094
Telefax: 03334 214 2081

BSD@kvbarnim.de

www.barnim.de

WICHTIGE HINWEISE

Die von der Kreisverwaltung Barnim angegebenen E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.

Die E-Mail-Adresse dient der Sachbearbeitung und ist nicht zur Zustellung persönlicher Post geeignet.

Der Empfang von Dateianhängen ist auf eine Größe von 35 MB pro E-Mail begrenzt.

Als Anhänge werden nur die Dateiformate pdf, xps, txt, csv, xml, rtf, docx, xlsx, ppsx, odt, ods, odp, jpg und bmp akzeptiert.

Bewerben Sie sich jetzt! Gestalten Sie die Zukunft unseres nachhaltigen Landkreises mit und werden Sie Teil unserer Verwaltung.



Von: Alexander Till [REDACTED]@drzauft.de>

Gesendet: Mittwoch, 6. Dezember 2023 14:23

An: Bevölkerungsschutz <bevoelkerungsschutz@kvbarnim.de>

Betreff: Prüfung Brandschutzkonzept: AZ 32-38.78.11-7, unsere Prüf-Nr. 487/04897/22, Repowering von vier Bestandsanlagen + Errichtung einer Windenergieanlage - Windpark Klosterfelde, 16348 Wandlitz OT Klosterfelde, Anfrage Änderung Löschwasser

Sehr geehrter Herr Blankenburg,
Sehr geehrte Damen und Herren,

leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen.

Beim o.g. Bauvorhaben haben Sie uns im November 2022 eine Stellungnahme zugearbeitet. Nunmehr muss die Löschwasserversorgung noch einmal überdacht werden. Die Entfernung der geplanten Windenergieanlage zu den nächstgelegenen Löschwasserentnahmestellen wird vermutlich mehr als 1.000 m betragen. Ich würde mich gerne hierzu mit Ihnen abstimmen und bitte daher um einen Rückruf.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Alexander Till

M. Sc. Alexander Till
Mitarbeiter des Prüffingenieurs

■ Dipl.-Ing. Matthias Oeckel, Prüffingenieur für Brandschutz

Glasmeisterstraße 5+7
14482 Potsdam

www.drzauft.de

T +49 331 74 76 1279
F +49 331 74 76 180

M.Sc.
Alexander Till
Mitarbeiter des Prüffingenieurs

■ Dipl.-Ing. Matthias Oeckel, Prüffingenieur für Brandschutz

Glasmeisterstraße 5+7
14482 Potsdam

www.drzauft.de

T +49 331 74 76 1279
F +49 331 74 76 180