

Druckluft aus Bestand

Reststoffe von: 03094012-04-V-045
Trockene Rauchgasreinigung 1, Feld19/M

Abluft nach: 03094012-04-V-045
Trockene Rauchgasreinigung 1, Feld: 1/H

Reststoffe zu Silofahrzeug

Messstellenkennzeichnung nach DIN EN 62 424:2017-12

Endbuchstabe
P.C.S. Kurznamen

A - Analyse
B - Optische Messung
C - Elektrische Spannung
D - Durchfluss
E - Abstand, Länge, Stellung
F - Temperatur, Handlungst
G - Elektrischer Strom
H - Elektrische Leistung
I - Zeitfunktion
K - Zeitfunktion
L - Zeitfunktion
M - Funktion
N - Funktion
O - Funktion
P - Funktion
Q - Funktion
R - Funktion
S - Funktion
T - Funktion
U - Funktion
V - Funktion
W - Funktion
X - Funktion
Y - Funktion

Folgebuchstaben
P.C.S. Vordruckfunktionen

B - Berechnung
C - Regelung
D - Differenz
E - Anzeige eines analogen Wertes
F - Zeitliche Auswertung
G - Prozesswert (Analogwert)
H - Menge oder Zähler
I - Aufgeschalteter Wert
K - Funktion
L - Funktion
M - Funktion
N - Funktion
O - Funktion
P - Funktion
Q - Funktion
R - Funktion
S - Funktion
T - Funktion
U - Funktion
V - Funktion
W - Funktion
X - Funktion
Y - Funktion

Folgebuchstaben
Funktion

A - Alarm, Meldung
B - Alarm, Meldung
C - Alarm, Meldung
D - Alarm, Meldung
E - Alarm, Meldung
F - Alarm, Meldung
G - Alarm, Meldung
H - Alarm, Meldung
I - Alarm, Meldung
K - Alarm, Meldung
L - Alarm, Meldung
M - Alarm, Meldung
N - Alarm, Meldung
O - Alarm, Meldung
P - Alarm, Meldung
Q - Alarm, Meldung
R - Alarm, Meldung
S - Alarm, Meldung
T - Alarm, Meldung
U - Alarm, Meldung
V - Alarm, Meldung
W - Alarm, Meldung
X - Alarm, Meldung
Y - Alarm, Meldung

Alle mit elektrischem Schaltkreis
P - Druck
Q - Menge oder Zähler
R - Strömungsgrößen
S - Geschwindigkeit oder Frequenz
T - Temperatur
U - Schwingung, mechanische Analyse
V - Drehmoment
W - Gewicht, Masse, Kraft
X - Signal
Y - Signal
Alle mit nicht elektrischem Schaltkreis

○ Lokale Stellenbuchstabe ○ Zentrale Werte ○ Signal in lokalem Schaltkreis

Proj.	Erstellung	Name	Geprüft	Datum
MEAB Märkische Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH Märkische Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH Tschudistraße 3 14476 Potsdam Tel. 033208 60-0 Fax. 033208 60-235				
Errichtung einer neuen Rauchgasreinigung am Standort SAV Schöneiche				
Reststoffsilo 1				
Genehmigung 1. Teilgenehmigung				
Muster		Datum		
gez.		TC		
Geprüft		CH		
Freigegeben		TSCH		
Datum		Originalgröße		
841 x 1180		03094012-04-V-048		

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Friedberg 7 · 08630 Auen
Tel. 034322 759 - 0 · Fax 034322 759 - 500
bei@born-ermel.de · www.born-ermel.de