

## Seel, Alexandra

---

**Von:** Peter Woltersdorf <Peter.Woltersdorf@absv.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 5. Juli 2017 15:11  
**An:** Koch, Antje  
**Cc:** 2016-0449; fatima.heller@deutschebahn.com; karl-heinz.hendrichske@deutschebahn.com; Motzkus, Christian  
**Betreff:** AW: Bf Köpenick - Planung Regionalbahnsteig, Abstimmung taktiles Leitsystem  
**Anlagen:** köpenick-regio\_west-treppe\_absv-1700705.JPG; Köpenick-regio\_ost\_absv-170705.JPG; Köpenick-regio\_west\_absv-170705.JPG

Sehr geehrte Frau Koch,

vielen Dank für die Übersendung der Vorplanung.

Ein paar kleine Anmerkungen gibt es unsererseits dazu:

- Aufmerksamkeitsfelder müssen immer in die mögliche Laufrichtung eingerückt werden.
- Die Zuwegung zum Aufzug sollte möglichst etwas weiter in Richtung Osten verschoben werden, damit Rollstuhlnutzer nicht zwingend über das AMF rollen müssen. Hier kann ich im Plan aber nicht die Lage des Treppenauges erkennen.
- Sollte die Lage bleiben, könnte der Leitstreifen zum Taster entfallen.
- An der östlichen der beiden westlichen Treppen ist das untere AMF-Treppe mit eingezeichnet, bei der westlichen Treppe fehlt es im Plan.
- Die Bauteilgruppen Fahrkartenautomat, Entwerter und Snack-Automat sollten kein AMF erhalten, beim Wetterschutzhaus ist das AMF in Ordnung.
- Bei dem Schwenk des Leitstreifens auf der südlichen Bahnsteigseite können die beiden AMF zusammengezogen werden.

Ansonsten ist noch die Stufenkantenmarkierung zu erwähnen. Für Sehbehinderte ist nur diese Markierung wichtig, das AMF vor einer Treppe muss im Kontrast zu der Markierung stehen um eine Scheinstufe zu verhindern (beispielsweise bei dunklem Bodenbelag mit dunklem Treppenbelag: Stufenkantenmarkierung hell, AMF-T dunkel, Leitstreifen und darin befindliche AMF hell)

Anbei ein paar schnelle Skizzen dazu.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Woltersdorf  
Barrierefreies Bauen

Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin gegr. 1874 e. V.  
Älteste Selbsthilfeorganisation der Blinden und Sehbehinderten Auerbachstraße 7  
14193 Berlin

Tel.+49 (0)30 / 895-88-138  
Mobil+49 (0)178 / 1874-736  
Fax.+49 (0)30 / 895-88-99  
eFax.+49 (0)30 / 895-88-438  
Skr.+49 (0)30 / 895-88-0  
Mail:peter.woltersdorf@absv.de  
Net:www.absv.de

Teilzeit i.d.R. Di-Do

Vereinsregister Amtsgericht Charlottenburg Registernummer 1035 NZ

Vorsitzender: Joachim Günzel

Stellvertretende Vorsitzende:

Manuela Myszka, Peter Brass

Geschäftsführer: Manfred Scharbach

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Koch, Antje [mailto:Antje.Koch@inros-lackner.de]

Gesendet: Montag, 26. Juni 2017 10:06

An: Peter Woltersdorf

Cc: 2016-0449; fatima.heller@deutschebahn.com; karl-heinz.hendrichke@deutschebahn.com; Motzkus, Christian

Betreff: Bf Köpenick - Planung Regionalbahnsteig, Abstimmung taktiles Leitsystem

Sehr geehrter Herr Woltersdorf,

im Auftrag der DB Netz AG erstellen wir zurzeit die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Bahnhof Köpenick. Für den neu zu planenden Regionalbahnsteig möchten wir im Rahmen der Planung das taktile Leitsystem mit ihnen abstimmen.

Dazu senden wir Ihnen mit der Anlage den aktuellen Bahnsteiglageplan. Zur besseren Erkennbarkeit haben wir den Leitstreifen in schwarz dargestellt.

Es wäre schön, wenn Sie uns im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens bis zum 07.07.2016 eine erste Stellungnahme übersenden können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

i.A. Antje Koch

Projektingenieurin

INROS LACKNER SE

Bismarckstr. 91

10625 Berlin

Tel.: 030 315730 328 | Fax: 030 315730 89 | Mobil: 0151 4064 2625 mailto:Antje.Koch@inros-lackner.de

<http://www.inros-lackner.de><<http://www.inros-lackner.de/>>

INROS LACKNER SE | Handelsregister: HRB 29334 HB Geschäftsführende Direktoren: Uwe Lemcke (Vors.), Ingo

Aschmann, Frank Bernhardt, Lutz Hempelt, Hans-Jörg Niemeck, Torsten Retzlaff

Verwaltungsrat: Uwe Lemcke (Vors.)