



K004: Grundriss Obergeschoss





LEGENDE

- **Raumabschluss F90-AB/EI 90** feuerbeständig und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- **feuerhemmend:** raumabschließendes Bauteil in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- notwendige Treppe
- **Raumabschluss F90-AB/EI 90** feuerbeständig und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- Hauptgang ca. 2,0m breit
- Gänge ca. 0,9m breit
- Feuerschutzabschluss: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- Wandhydrant Typ F (Position exemplarisch dargestellt)
- natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Bedienstelle
- Zuluftöffnung
- BMZ Brandmelderzentrale
- FSD Feuerwehrschlüsseldepot (Beispielhaft dargestellt)
- FSE Freischaltelement (Beispielhaft dargestellt)
- Feuerwehrinformationszentrale (Beispielhaft dargestellt)
- FAT Feuerwehranzeigetableau (Beispielhaft dargestellt)
- FBF Feuerwehr-Bedienfeld (Beispielhaft dargestellt)
- Blitzleuchte (Beispielhaft dargestellt)
- Abschaltung Oberleitung
- Löschwasserbehälter unterirdisch
- Fluchtrichtung
- Notausgang
- Notausstieg

Anlage 06.4.2
Blatt 2

INGENIEURBÜRO STUMPERT-STRUNK GmbH
BERATENDE INGENIEURE
BRANDSCHUTZ - BAUSTATIK
HARMONISCHE TECHNOLOGIEKONZEPTE
MÜNCHENWERK STRASSE 100 · 67061 LUDWIGSHAFEN
FON: 0621 - 635263-0 · FAX: 0621 - 635263-99
INFO@STUMPERT-STRUNK.DE · WWW.STUMPERT-STRUNK.DE

BAUHERR:
MV MANNHEIMER VERKEHR GmbH
MÖHLSTRAßE 27
68165 MANNHEIM

BAUVORHABEN:
UMBAU UND KAPAZITÄTSERWEITERUNG KÄFERTAL BAHNHOF UND BETRIEBSHOF - ABSTELLHALLE K003 UND K007

BRANDSCHUTZPLAN:
UNTERGESCHOSS, ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS

DIESER PLAN IST EIN BESTANDTEIL DES SCHRIFTLICHEN TEILS DES GENANNTEN PROJEKTES UND IST NUR ZUSAMMEN MIT DIESEM EXEMPLARISCH GÜLTIG!

PROJEKT-NR.: BS-20-236
PLANNR.: 02/02
INDEX:

GRÖßE: A0 | MST: nad | 28.03.2023 | 1:200