




Dachaufbauten  
Dachaufbau Anbau 27.42.5cm  
Extensive Dachbegrünung  
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht  
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL  
Gefälledämmung PIR nach DIN 18234  
Dampfsperre  
Geplante Photovoltaikanlage  
Dachaufbau Werkstatt 27cm  
Extensive Dachbegrünung  
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht  
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL  
Dämmung PIR nach DIN 18234  
Dampfsperre  
Geplante Photovoltaikanlage  
Dachaufbau Fahrerfahrmachung 27cm  
Extensive Dachbegrünung  
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht  
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL  
Dämmung PIR nach DIN 18234  
Dampfsperre  
Geplante Photovoltaikanlage  
Wandaufbau Fahrerfahrmachung  
Sandwichpaneel 20cm



Wandaufbau Werkstatt  
Stahlbeton - 25cm  
Wärmedämmung Mineralwolle - 14cm  
Hinterlüftung  
Fassadenpaneel / Vornauverung Ziegel



- Raumabschluss F60-AB/EI 60**  
hochfeuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- Raumabschluss F30-B/EI 30**  
feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendige Treppe
- Hauptgänge, ca. 2,0m breit
- nutzungsinterne Erschließungswege
- Luftraum
- feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür (EI<sub>2</sub> 30-S<sub>200</sub> C5)
- dicht- und selbstschließende Tür
- Zuluft/Rauchableitungsöffnung (wird automatisch beim Brandalarm geöffnet)
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, Bedienstelle
- Feuerlöscher
- Anleiterstelle (Steckleiter)
- Blitzleuchte
- Informationen für die Feuerwehr
- FAT Feuerwehrranzeigetableau
- FSD Feuerwehrschrüsseldepot
- FSE Freischaltelement
- FBF Feuerwehr-Bedienfeld
- Abschaltung Oberleitung
- Zuluft/Rauchableitungsöffnung (manuell öffnbar)
- Fluchtrichtung
- Notausgang
- Notausstieg

Anlage 07.4.2  
Blatt 4

INGENIEURBÜRO STÜMPERT-STRUNK GmbH  
BERATENDE INGENIEURE  
BRANDSCHUTZ / BAUSTATIK  
WÄRMESCHUTZ / SCHALLSCHUTZ  
NACHWEISBERECHTIGTE FÜR STATIK UND BRANDSCHUTZ  
MÜNCHENHEIMER STRASSE 100 / 67061 LUDWIGSHAFEN  
FON: 0621 - 63520-0 / FAX: 0621 - 63520-35  
INFO@STUEMPERT-STRUNK.DE / WWW.STUEMPERT-STRUNK.DE

BAUHERR:  
MV MANNHEIMER VERKEHR GmbH  
MÖHLSTRASSE 27  
68165 MANNHEIM

BAUVORHABEN:  
UMBAU UND KAPAZITÄTserweiterung  
KÄFERTAL BAHNHOF UND BETRIEBSHOF -  
BETRIEBSWERKSTATT K008

BRANDSCHUTZPLAN:  
SCHNITTE A-A, B-B und C-C

DIESER PLAN IST EIN BESTANDTEIL DES SCHRIFTLICHEN TEILS DES GENANNTE PROJEKTES UND IST NUR ZUSAMMEN MIT DIESEM SCHRIFTSTÜCK GÜLTIG!			PROJEKT-NR.: <b>BS-20-235</b>
GRÖßE: A2	GEZ: rud	DATUM: 28.03.2023	MAßSTAB: 1:200
PLAN-NR.: 04		INDEX:	