

Bemessung von Rückhalteräumen im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Deponie Rothmühle
Deponieereiterung

Auftraggeber:

Landkreis Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt

Rückhalteraum:

RRB außerhalb Deponie, ausgelegt auf Betrieb.

Eingabedaten: $V_{s,u} = (r_{D(n)} - q_{dr}) \cdot D \cdot f_Z \cdot f_A \cdot 0,06$ mit $q_{dr} = (Q_{dr,RRB} + Q_{dr,RÜB} - Q_{t24}) / A_u$

Einzugsgebietsfläche	A_E	m^2	50.000
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)	Ψ_m	-	0,70
undurchlässige Fläche	A_u	m^2	35.000
vorgelagertes Volumen RÜB	$V_{RÜB}$	m^3	
vorgegebener Drosselabfluss RÜB	$Q_{dr,RÜB}$	l/s	
Trockenwetterabfluss	Q_{t24}	l/s	
Drosselabfluss	Q_{dr}	l/s	2,0
Drosselabflussspende bezogen auf A_u	q_{dr}	$l/(s \cdot ha)$	0,6
gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken)	L_s	m	
gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken)	b_s	m	
gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken)	z	m	
gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken)	1:m	-	
gewählte Regenhäufigkeit	n	1/Jahr	1
Zuschlagsfaktor	f_Z	-	1,10
Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors	t_f	min	15
Abminderungsfaktor	f_A	-	1,000

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens	D	min	4320
maßgebende Regenspende	$r_{D,n}$	$l/(s \cdot ha)$	1,6
erfordl. spezifisches Speichervolumen	$V_{erf,s,u}$	m^3/ha	293
erforderliches Speichervolumen	V_{erf}	m^3	1026
vorhandenes Speichervolumen	V	m^3	
Beckenlänge an Böschungsoberkante	L_o	m	
Beckenbreite an Böschungsoberkante	b_o	m	
Entleerungszeit	t_E	h	

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Deponie Rothmühle
Deponieereiterung

Auftraggeber:

Landkreis Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt

Rückhalteraum:

RRB außerhalb Deponie, ausgelegt auf Betrieb.

örtliche Regendaten:

D [min]	$r_{D(n)}$ [l/(s*ha)]
120	25,2
180	17,9
240	14,1
360	10,0
540	7,2
720	5,6
1080	4,0
1440	3,1
2880	2,0
4320	1,6

Fülldauer RÜB:

$D_{RBÜ}$ [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Berechnung:

$V_{s,u}$ [m³/ha]
195,1
205,9
214,3
224,0
236,2
239,0
244,4
240,3
271,5
293,3

