



geplantes Regenrückhaltebecken
 $V_{R1} = 1989 \text{ m}^3$ ($t_{R1} = 1,70 \text{ m}$)
 mit Drosselabfluss $q_{dr,1} = 25 \text{ l/s}$
 $V_{R2} = 4536 \text{ m}^3$ ($t_{R2} = 3,0 \text{ m}$)
 mit mittlerem Drosselabfluss $q_{dr} = 169,1 \text{ l/s}$
 mit maximalem Drosselabfluss $q_{dr,max} = 281,7 \text{ l/s}$
 bei Beckenfüllung

Einleitungsstelle in best. Feldgraben
 Fl. Nr. 603/28
 Gmkg Wörth a.d. Donau
 Gemeinde Wörth a.d. Donau
 GK Koordinaten : 4528876,39 / 5430356,35

NW - 1
 Angeschlossene Fläche $A = 10,8 \text{ ha}$
 Abflußwirksame Fläche $A_U = 5,18 \text{ ha}$

NW - 2
 Angeschlossene Fläche $A = 4,1 \text{ ha}$
 Abflußwirksame Fläche $A_U = 1,97 \text{ ha}$

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
	Vorhaben: Erschließung Baugebiet "AM BRAND" in Wörth a. d. Donau Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis		Anlage:	4	
	Vorhabensträger: Stadt Wörth a. d. Donau Landkreis: Landkreis Regensburg Gemeinde: Stadt Wörth a. d. Donau		Plan-Nr.:		
	Maßstab: 1 : 2000		Schutzvermerk/Dateiname:		
	entw. 09.03.2020 gez. 09.03.2020 gepr. 19.03.2020		entw. 09.03.2020 gez. 09.03.2020 gepr. 19.03.2020		Kiefl Kiefl Peter
Entwurfsverfasser BACHMANN & PETER Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH Hilfsweg 87 · 93047 Regensburg Tel. 0941 30091210 · Fax 0941 30091213 Email: info@bachmann-peter.de			Stadt Wörth a. d. Donau Rathausplatz 1 93086 Wörth a.d. Donau		
30.04.2020 Datum			30.04.2020 Datum		
Unterschrift Entwurfsverfasser			Unterschrift Vorhabensträger		