



Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Sulzemoos Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Sulzemoos Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Sulzemoos Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Sulzemoos Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Wiedenzhausen Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Wiedenzhausen Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Wiedenzhausen Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Wiedenzhausen Gemeinde Sulzemoos Gemarkung Wiedenzhausen

bayerwerk

Lage-/Profilplan

110-kV-Leitung

Maisach - Aichach

LH-06-J84

Mast Nr.A33—Mast Nr.A42

Maßstab der Längen 1: 2500
der Höhen 1: 500

DIN VDE-Bestimmung	: EN50341/01.11	EIS 2	WIND 2	TEMP.: 80°C
Masttyp	: A-2-D-2016.1			
Beseitigung	: 2x3x1x 565-AL1/72-ST1A, 4.0.0N/mm ² (MZS)			
Leiterseil	: 1x ASLH-DS(S)BB 1x48 SMF (92-AL3/49-A20SA-10.2), 125.0N/mm ² (HZS)			
Erdschl	: 1x ASLH-DS(S)BB 1x48 SMF (92-AL3/49-A20SA-10.2), 125.0N/mm ² (HZS)			
Luftkabel/sonstige Belegung	: DA=3.1m/74.0N, DHL=2.03m/4.00N			
Kettenart	: m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen			
Seitliche Überhöhung	: 6m Bodenabstandskurve			
Datum der Profilaufnahme	: 2015			
Zugspannungsermittlung	:			

Index	Datum	Gez.	Änderung

Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	And.	Ausgabedatum	Dokumentstatus	Zählteil
DNLL	Nebel & Partner	DNLL		13.03.2018		3
	Objektname			Ersteldatum	Gültig	5
	bayerwerk 110-kV-Ltg., Maisach - Aichach, J84					
	Klassifikation - Dokumentart					
Ident-Nr.	Titel					
	Lage-/Profilplan Mast A33 - A42					

