

An das  
Landratsamt Nürnberger Land  
Sachbereich Wasserrecht  
Waldluststraße 1  
91207 Lauf a. d. Pegnitz

## Anzeige für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Bayern nach § 40 AwSV

(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen)

### Grund der Anzeige

<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage	voraussichtliches Inbetriebnahmedatum
wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage	Baujahr der Anlage: <b>2024</b>
Änderung der Gefährdungsstufe einer bestehenden Anlage	
Stilllegung der Anlage	voraussichtliches Stilllegungsdatum

### Angaben zur Anlage (Nr. 3)

#### Bezeichnung der Anlage, die hiermit angezeigt wird

Tanklager	Feststoff-/Schüttgutlager
Fass-/Gebindelager	<input checked="" type="checkbox"/> Abfüllanlage
Tankstelle	Eigenverbrauchstankstelle
Umschlaganlage	Rohrleitungsanlage
HBV-Anlage (Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe) Verfahrenszweck:	andere:

betriebsinterne Bezeichnung der Anlage: **Abfüllfläche Amin zur Entsorgung**

Anlagenbeschreibung, -umfang:

**Entnahme Amin zur Entsorgung aus Lagertank (3 m<sup>3</sup>) per Saugwagen, Lagertank ist Teil der Aminregeneration (Anlage Nr. 2)**

### Angaben zum Standort der Anlage

#### Standort der Anlage (Anschrift nur, sofern nicht identisch mit Betreiberanschrift)

Straße, Nr.	Flurstücks-Nr.
Postleitzahl	Ort

#### Lage in nachfolgend genannten Gebieten

ja **nein**

<b>Wasserschutzgebiet</b>	Zone I	Zone II	Zone III	Zone IIIA	Zone III B
<b>Heilquellenschutzgebiet</b>	Zone:				
<b>Überschwemmungsgebiet</b> , Name des Gewässers					

#### Angaben zu den wassergefährdenden Stoffen in der Anlage

Heizöl (WGK 2)	[m <sup>3</sup> ]	Dieselmotortreibstoff (WGK 2)	[m <sup>3</sup> ]
aufschwimmender flüssiger wassergefährdender Stoff	[m <sup>3</sup> ]	Ottomotortreibstoff (WGK 3)	[m <sup>3</sup> ]
		Altöl (WGK 3)	[m <sup>3</sup> ]
<input checked="" type="checkbox"/> sonstige wassergefährdende Stoffe nach folgender Aufstellung: (ggf. separate Aufstellung mit den genannten Angaben beifügen, insbesondere bei Fass-/Gebindelagerung)			

Formular A

Chemische Bezeichnung oder Handelsname des Stoffes	Aggregatzustand	WGK	Volumen/Masse des Stoffes [m <sup>3</sup> ] bzw. [t]
UCARSOL AP Solv 814 E zur Entsorgung	flüssig	1	3 m <sup>3</sup>

Ermittlung der Gefährdungsstufe der Anlage nach § 39 AwSV				
maßgebendes Volumen/Masse der Anlage in [m <sup>3</sup> ] bzw. [t]: 3 m <sup>3</sup>				
maßgebende WGK der Anlage	WGK 1	WGK 2	WGK 3	allgemein wassergefährdend Gefährdungsstufe entfällt
Gefährdungsstufe der Anlage	A	B	C	

**Technische Angaben zur Anlage**

Aufstellung/Bauart der Anlage			
unterirdisch/mit unterirdischen oder nicht einsehbaren Anlagenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> oberirdisch		mit Überdachung
	im Gebäude	<input checked="" type="checkbox"/> im Freien	

Behälter Anzahl	kommunizierend verbunden			ja				nein				
	enthaltener Wasser-gef. Stoff	einwan-dig	doppel-wandig	Nennvolumen [m <sup>3</sup> ]	Metall	Kunst-stoff	anderes Material					
Herstellernummer des Behälters												

bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN/EN-Norm, Zulassungsnummer)  
zu Zeile 1  
zu Zeile 2  
zu Zeile 3

Sicherheitseinrichtungen der Anlage	
	Bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN/EN-Norm, Zulassungsnummer)
Leckanzeigergerät	
Überfüllsicherung/ Grenzwertgeber	
Rückhalteeinrichtung: <b>Verschleißbare Senke</b> Rückhaltevolumen <b>40 l (Schlauchinhalt)</b> Werkstoff/Material: <b>Beanspruchsstufe nach TRWS 786: Gering (Abfüllen bis zu 4-mal pro Jahr)</b>	<b>Entwässerung über verschleißbares Kastenrinnensystem</b> <b>Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-74.4-181</b>
Leckageerkennungssystem	
Löschwasserrückhaltung Rückhaltevolumen m <sup>3</sup>	<b>Keine Löschwasserrückhaltung erforderlich nach Löschwasserrückhalterichtlinie und TRWS 779, Nr. 8.2 (6).</b>
Sonstige und/oder organisatorische Maßnahmen <b>Aushebersicherung</b> <b>Abfüllen nur bei Trockenwetter</b>	

<b>Rohrleitungen</b>						
Bauart	ober-ir- disch	unter-ir- disch	Anzahl	Metall	Kunst- stoff	anderes Material
Doppelwandig mit Leckanzeige						
Einwandige Rohrleitungen						
Einwandig als Saugleitung						
Einwandig im Schutzrohr/-kanal						
bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN/EN-Norm, Zulassungsnummer)						
zu Zeile 1						
zu Zeile 2						
zu Zeile 3						
zu Zeile 4						

21 Fläche von Abfüll-/Umschlaganlagen			Bauausführung			
Bezeichnung der Fläche und Größe [m <sup>2</sup> ]	Durchsatz [m <sup>3</sup> /Tag]	Max. Volumenstrom [l/min]	Beton	Verfugte Platten	Asphalt	Anderes Material
42					X	
bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN/EN-Norm, Zulassungsnummer) zu Zeile 1 zu Zeile 2						

22 Entwässerung der Fläche			
Überdachung vorhanden	Anschluss an Kanalisation	Anschluss an betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage	Ausführung als abflusslose Wanne
	X		

Sonstige Bemerkungen zu der angezeigten Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwässerung der Abfüllfläche bei geöffnetem Abfluss in die Entwässerungsanlage für Niederschlagswasser.</li> <li>Anlage-Nr. 3 in AWSV-Lageplan</li> </ul>