



Stadtverwaltung (Amt 79), 60275 Frankfurt am Main

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt
IV/F 43.2 – Herr Lederer
Gutleutstraße 114,

60327 Frankfurt am Main

Auskunft erteilt

Jonas Rombach

Telefon Durchwahl	Fax	Zimmer
(069) 212- 31119	39140	206

E-Mail

jonas.rombach@stadt-frankfurt.de

Ihre Nachricht / Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

RPDA-Dez. IV/F 43.2-53 u

79.32-F23-005

12.01/20-2023/1 Gen 2023/02

Datum

9.08.2024

Ihr Schreiben vom 23.07.2023, Aktenzeichen RPDA - Dez. IV/F 43.2-53 u 12.01/20-2023/1/Gen 2023/02

Genehmigungsverfahren nach § 4 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Antragssteller: Esfandyar Ventures One SARL, Avenue J. F. Kennedy 46 A, 1855 Luxemburg
Anlagenstandort: Otto-Horn-Straße, 65929 Frankfurt am Main
Projekt: Errichtung und Betrieb von Notstromaggregaten mit einer
Gesamtfeuerleistungswärmeleistung von 410 MW

Sehr geehrter Herr Lederer,

Sie erhalten hiermit die Stellungnahme des Umweltamtes der Stadt Frankfurt am Main.

Die Abstimmung zwischen Unterer Naturschutzbehörde bezüglich des Bauantragsverfahrens wurde bereits bei der ersten Beteiligung mit Ihnen direkt besprochen und war daher nicht Teil der Stellungnahme.

Die Berücksichtigung der Abwärmenutzung des Rechenzentrums (nicht der Notstromaggregate) im Genehmigungsverfahren wurde in anderen Verfahren seitens Ihrer Behörde bereits abgelehnt, da der BImSchG relevante Antragsgegenstand nur die Notstromaggregate umfasst. Zudem gibt es für Rechenzentren hierzu seit letztem Jahr zusätzliche Regeln durch das Energieeffizienzgesetz vom 13. November 2023.

Weitere Bedenken gibt es von unserer Seite daher nicht.

Bei Fragen stehen wir gerne für Sie zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Muncke)

Leitung Sachgebiet Immissionsschutz