



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

U 5 Ost E

Bearbeiter: Ti

Datum: 12.03.18


Auftragsnummer: 022445

Entnahmestelle: B 78/17

Tiefe [m]: 13,00

Labornummer: 3

Geolog. Bez.: Geschiebemergel



Wassergehalt $w =$	26.1 %
Fließgrenze $w_L =$	34.4 %
Ausrollgrenze $w_p =$	17.1 %
Plastizitätszahl $I_p =$	17.3 %
Konsistenzzahl $I_c =$	0.48

