



# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

U 5 Ost E

Bearbeiter: Ti

Datum: 21.03.18


Auftragsnummer: 022445

Entnahmestelle: B 62/17

Tiefe [m]: 11,25

Labornummer: 7


Geolog. Bez.: Beckenschluff




Wassergehalt $w =$	27.6 %
Fließgrenze $w_L =$	31.7 %
Ausrollgrenze $w_P =$	20.8 %
Plastizitätszahl $I_P =$	10.9
Konsistenzzahl $I_C =$	0.38

Zustandsform

$I_C = 0.38$



Plastizitätsbereich ( $w_L$  bis  $w_P$ ) [%]



Plastizitätsdiagramm

