



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

U 5 Ost E

Bearbeiter: Ak

Datum: 20.03.18


Auftragsnummer: 022445

Entnahmestelle: B 81/17



Tiefe [m]: 69,20

Labornummer: 5

Geolog. Bez.: Lauenburger Ton



Wassergehalt w =	17.9 %
Fließgrenze w_L =	35.9 %
Ausrollgrenze w_P =	19.5 %
Plastizitätszahl I_P =	16.4 %
Konsistenzzahl I_C =	1.10



Plastizitätsdiagramm

