LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

metropolregion hamburg

Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 38 | PF 160220 | 19092 Schwerin

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg
Abteilung 1 - Allgemeine Abteilung
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Organisationseinheit
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

[redacted]

Aktenzeichen	**Dienstgebäude**	**Zimmer**	**Datum**
086 0000 0999 ST 240298	Ludwigslust	A 320	13.12.2024

Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

BAUVORHABEN
Errichtung und Betrieb von 4 Windkraftanlagen (WKA) am Standort Lübesse - "WKA Lübesse VI"
AZ: STALUWM-54-4819-5712-0-1.6.2V
ELIA-BImSchG_2024-12_17859

BAUGRUNDSTÜCK
in 19077 Lübesse,
Gemarkung: Sülte, Flur: 3, Flurstück(e): 10/0, 8/0Gemarkung: Sülte, Flur: 1, Flurstück(e): 49/3Gemarkung: Lübesse, Flur: 2, Flurstück(e): 29/3

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Auflagen

1. Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.

2. Vor Inbetriebnahme der ersten Anlage ist ein Feuerwehr-**Übersichtsplan** nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Aus dem Übersichtsplan sollen Informationen für die Feuerwehr, wie Erreichbarkeit der ständig besetzten Fernüberwachungsstelle, ggf. Telefonnummer der Notfallmanager oder der Notfallmonteure ersichtlich sein.
Der Übersichtsplan ist **für den gesamten Windenergiepark** zu erstellen.
Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz – vorbeugender Brandschutz abzustimmen.

3. Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen.
Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Ordnungsamt herzustellen.

[redacted] B Vorbeugender Brandschutz