



Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg
Abt. 5 Immissions- u. Klimaschutz
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

Organisationseinheit
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

Ansprechpartner
Herr Müller-Berthold

Telefon 03871 722-3806 **Fax** 03871 722-77 3806

E-Mail matthias.mueller-berthold@kreis-lup.de

Aktenzeichen
014 0000 0999 ST 190056

Dienstgebäude
Ludwigslust

Zimmer
A 320

Datum
19.12.2019

Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

BAUVORHABEN

Errichtung von zwei Windenergieanlagen,
AZ: STALUWM-51a-4669-5712.0.1.6.2V-76054

BAUGRUNDSTÜCK

in 19258 Schwartow,
Gemarkung: Schwartow, Flur: 3, Flurstück(e): 8/0Gemarkung: Schwartow, Flur: 1, Flurstück(e): 81/3

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

Auflagen:

1. Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.
2. Es ist ein Feuerwehr-Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz abzustimmen.
3. Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen und dem Sachbearbeiter FD 38 Brand- und Katastrophenschutz - vorbeugender Brandschutz in Kopie zukommen zu lassen.
Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über die Stadt Boizenburg - Bereich Ordnung herzustellen.


Müller-Berthold
SB Vorbeugender Brandschutz