



# Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorstand

26. Juli 2023



Forstamt Grabow · Goethestraße 1a · 19300 Grabow

Posteingangsstelle						
L	IF	Abt. 1	Abt. 2	Abt. 3	Abt. 4	Abt. 5

**Forstamt Grabow**

**StALU Westmecklenburg**  
**z.Hd. Frau Jahn**  
**Bleicherufer 13**  
**19053 Schwerin**

Bearbeitet von: Herr Pegel

Telefon: 038756 514-0

Fax: 03994 235-430

E-Mail: Erik.Pegel@lfoa-mv.de

Aktenzeichen: FoA30/7444.39-1-2023-002

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Grabow, 20. Juli 2023

## Genehmigungsverfahren gem. § 10 BImSchG

TöB-Beteiligung

Ihr AZ: STALUWM-54-4719-5711.0.1.6.2V-76127

hier: vorläufige Stellungnahme des Forstamtes Grabow

- Meine Stellungnahme vom 29.06.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Verfahren nehme ich für den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist und des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

**In den o.g. Antragsunterlagen sind zur abschließenden Würdigung Ergänzungen bzgl. der Waldbrandüberwachung und des Waldbrandschutzes vorzunehmen.**

Meine Stellungnahmen vom 29.06.2023 bleibt weiterhin bestehen.

### Begründung:

Die Forderungen bezüglich der Anfertigung eines Gutachtens über die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) „Fire Watch“ und der Nachweis über den Einbau von automatischen Löschsystemen in der Kanzel bleiben wie in meiner Stellungnahme vom 29.06.2023 begründet bestehen.

Da die beantragten WEA in einem Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr errichtet werden sollen, habe ich geprüft, ob die Anlage und Unterhaltung von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen (LWE) im Umkreis der WEA gefordert werden muss. Westlich des Gebietes befindet sich eine Saugstelle an einem fließenden Gewässer, die

Vorstand: Manfred Baum  
Landesforstanstalt  
Mecklenburg-Vorpommern  
Fritz - Reuter - Platz 9  
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0  
Telefax: 03994 235-400  
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de  
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank  
BIC: MARKDEF1150  
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30  
Steuernummer: 079/133/80058  
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

aber nach Aussage des zuständigen Amtes und der örtlichen Feuerwehr Steesow nicht mehr genutzt werden kann, da das Fließgewässer aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre nicht genügend Wasser führt. Des Weiteren ist für den Bau von 10 WEA in unmittelbarer Nähe die Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen vorzunehmen. Nach Aussage des zuständigen Amtes kann die Wasserversorgung im betroffenen nicht sichergestellt werden. Mit dem Bau der Windkraftanlagen kann sich die Brandgefahr erhöhen. Dadurch ist die Errichtung einer zusätzlichen Löschwasserentnahmestelle notwendig.

Es wird vor Baubeginn der WEA die Errichtung eines Feuerlöschbrunnen mittels Tiefenbohrung gefordert. Diese sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den WEA haben.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Dr. Holger Voß  
Forstamtsleiter