

Eingeschränkte Weitergabe
Dokument Nr.: 0016-1661 V19
28.4.2021

Allgemeine Informationen über die Umweltverträglichkeit von Vestas- Windenergieanlagen

V90-2.0 MW, V100-2.0/2.2 MW, V110-2.0/2.2
MW, V116-2.0/2.1 MW, V120-2.0/2.2 MW,
V105-3.45/3.6 MW,
V112-3.45/3.6 MW, V117-3.45/3.6/4.2 MW,
V126-3.45/3.6 MW, V136-3.45/3.6/4.2 MW,
V150-3.3 MW, V150-4.2 MW, EnVentus™
V150-5.6/6.0 MW und V162-5.6/6.0 MW

50 Hz und 60 Hz

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einführung..... | 3 |
| 1.1 | Abkürzungen..... | 3 |
| 2 | Von Vestas-Windenergieanlagen ausgehende Emissionen | 3 |
| 2.1 | Luftverunreinigungen | 3 |
| 2.2 | Luftverwirbelungen..... | 3 |
| 2.3 | Glanzgrad | 4 |
| 2.4 | Schattenwurf..... | 4 |
| 2.5 | Korrosionsschutz | 4 |
| 2.6 | Lärmentwicklung | 4 |
| 2.6.1 | Geräuschreduzierter Betriebsmodus..... | 4 |
| 2.6.2 | Zusätzliche Informationen | 5 |
| 2.6.3 | Geräuschemissionen innerhalb der Windenergieanlage | 5 |
| 2.7 | Elektromagnetische Felder | 6 |
| 3 | Maßnahmen bei Betriebseinstellung..... | 7 |
| 4 | Geschätzte Energiebilanz..... | 9 |
| 5 | Geschätzte Einsparungen an CO₂-e | 10 |
| 6 | Bedarfsdeckung durch Vestas-Windenergieanlagen | 12 |

1 Einführung

Zu den folgenden Themen sind in diesem Dokument die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

- Von Vestas-Windenergieanlagen ausgehende Emissionen
- Maßnahmen bei Betriebseinstellung
- Energetische Amortisationszeit
- CO₂e-Reduktion
- Bedarfsdeckung

1.1 Abkürzungen

| Abkürzung | Langform/Erläuterung |
|--------------------|--|
| CO ₂ -e | Kohlendioxid-Äquivalente |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| EMF | Elektromagnetisches Feld |
| EU | Europäische Union |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| ISO | International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung) |

Tabelle 1-1: Abkürzungen

2 Von Vestas-Windenergieanlagen ausgehende Emissionen

Im folgenden Kapitel werden die von einer Vestas-Windenergieanlage im Standardbetrieb (d. h. störungsfreien Betrieb) möglicherweise ausgehenden Emissionen beschrieben.

2.1 Luftverunreinigungen

Vestas-Windenergieanlagen sind so konstruiert, dass im Normalbetrieb sowie im Störfall keine Luftverunreinigungen entstehen. Durch einen Brand bedingte Luftverunreinigungen stellen eine Ausnahmesituation dar und sind daher gesondert zu betrachten.

2.2 Luftverwirbelungen

Im Nachlauf einer Vestas-Windenergieanlage bilden sich durch den Betrieb des Rotors Luftturbulenzen. Aus diesem Grund sind die Mindestabstände zwischen den Windenergieanlagen in der allgemeinen Spezifikation zur jeweiligen Anlage aufgeführt. Sind die Abstände kleiner als in der allgemeinen Spezifikation festgelegt, muss die Stabilität der errichteten Windenergieanlage und die der benachbarten Anlagen auf dem Wege eines Vestas Site Check kontrolliert werden.

2.3 Glanzgrad

Zur Vermeidung negativer visueller Wirkungen werden Vestas-Windenergieanlagen standardmäßig in Farbgebung RAL 7035 (lichtgrau) produziert. Zur Dämpfung von Lichtreflexionen an den Rotorblattflächen gelangen verringerte Glanzgrade zum Einsatz, die den Anforderungen nach DIN 67530/ISO 2813-1978 \leq entsprechend Maximum 30 % betragen (für weitere Informationen siehe Dokument „Allgemeine Spezifikation“ zur jeweiligen Windenergieanlage). Auf Anfrage können die Blätter auch in RAL 9010 (weiß) oder mit Gefahrenfeuer in RAL 3000/RAL 3020 (rot) oder RAL 2009 (orange) zur Verfügung gestellt werden.

2.4 Schattenwurf

Der von den Rotorblättern ausgehende Schattenwurf verursacht eine periodisch wiederkehrende Abschattung der Sonne.

Vestas bietet auf Anfrage eine Schattenwurfmoduloption, um Schattenwurf auf benachbarte Häuser zu vermeiden.

2.5 Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz der Vestas-Türme besteht aus einem Zinkauftrag auf gereinigtem Stahl und richtet sich nach ISO 12944-2. Über diesen Korrosionsschutz werden eine Grundlackierung und ein Deckanstrich aufgetragen. Sowohl die Grundlackierung als auch der Deckanstrich sind zinkfrei, sodass eine Zinkauswaschung ausgeschlossen ist.

2.6 Lärmentwicklung

Windenergieanlagen emittieren in der Regel Lärm. Das Geräuschspektrum einer Vestas-Windenergieanlage wird oft als breitbandiges Rauschen beschrieben. Es gibt neben dem bekannten Rauschen der Blätter keine pulsierenden Schwankungen oder störenden Töne im Geräuschpegel.

Der Geräuschpegel der Windenergieanlage ist abhängig vom Windenergieanlagentyp und dem Betriebsmodus, in dem die Windenergieanlage betrieben wird. Der Geräuschmodus der Windenergieanlage wird entsprechend den projektspezifischen Anforderungen gewählt und eingestellt. Weitere Informationen zum geräuschreduzierten Betriebsmodus siehe 2.6.1 Geräuschreduzierter Betriebsmodus, S. 4 und 2.6.2 Zusätzliche Informationen, S. 5.

2.6.1 Geräuschreduzierter Betriebsmodus

Oftmals kommt ein geräuschreduzierter Betriebsmodus zu bestimmten Zeiten zum Einsatz (z. B. nachts zwischen 22 und 6 Uhr), um die vorgegebenen nationalen Lärmgrenzwerte für anliegende Wohnbebauungen einzuhalten. Eine Senkung der Geräuschemission führt gegenüber dem leistungsoptimierten Standardbetrieb zu einer Reduzierung der Energieerzeugung.

Das integrierte System für das Geräuschminderungsmanagement (NRMS) umfasst eine Windrichtungs-, Windgeschwindigkeits- und Zeitsteuerung, die jeweils den Betrieb in einem ausgewählten Geräuschmodus unter festgelegten

Bedingungen sicherstellen und somit eine optimale Anpassung an alle gesetzlichen Anforderungen ermöglichen.

OptiTip®-System

Alle Windenergieanlagen sind mit der Pitchregelung OptiTip® von Vestas ausgestattet. Bei OptiTip® wird der Pitchwinkel der Rotorblätter ständig so angepasst, dass der für die aktuellen Windbedingungen optimale Winkel eingestellt ist. Durch die Regelung des Pitchwinkels der Rotorblätter werden die Energieerzeugung optimiert und der Geräuschpegel reduziert.

Die Anpassung des Pitchwinkels der Rotorblätter dient als geräuschreduzierender Betriebsmodus. Daher sind für die Windenergieanlagen nachts und tagsüber verschiedene Betriebsmodi möglich. Vestas-Windenergieanlagen können so mit unterschiedlichen Leistungskurven und/oder Schalleistungspegeln betrieben werden. Dadurch kann der Betrieb der Vestas-Windenergieanlage kundenspezifisch angepasst werden, um den besonderen Standortanforderungen gerecht zu werden.

2.6.2 Zusätzliche Informationen

Eine Manipulation der einstellbaren Parameter von Vestas Windenergieanlagen durch Dritte ist auszuschließen. Sämtliche Eingriffe in die Maschinenparameter, u. a. auch zur Änderung der Leistungskurve und damit auch der Geräuschemission der Vestas-Windenergieanlage, können und dürfen nur vom technischen Personal von Vestas vorgenommen werden. Um Änderungen der Geräuschemission vorzunehmen, ist ein spezieller Sicherheitscode notwendig, der ausschließlich autorisierten Mitarbeitern von Vestas zugänglich ist.

2.6.3 Geräuschemissionen innerhalb der Windenergieanlage

Tabelle 2-1 auf Seite 6 gibt den Geräuschpegel nach der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) bezogen auf die Lärmexposition von Personen an, welche die Windenergieanlage im Normalbetrieb und zu normalen Wartungsmaßnahmen betreten. Der Geräuschpegel entspricht der 4-MW-Windenergieanlagen-Plattform mit Indikation der Sicherheitsanforderungen gemäß Richtlinie 2003/10/EG.¹

| Position | Betrieb | Geräuschpegel | | Gebotene Maßnahme |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | L _{Aeq} [dB (A)] | L _{CPeak} [dB (C)] | |
| Eingang zur Windenergieanlage | Betrieb und Standby | < 60 (56) | < 105 (100) | Keine |
| Turmunterseite | Betrieb und Standby | < 70 (65) | < 100 (95) | keine |

¹Die Richtlinie 2003/10/EG über die Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm).

| Position | Betrieb | Geräuschpegel | | Gebotene Maßnahme |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|---|
| Aufzug | Standby | < 85 81 | < 110 (106) | Den Arbeitern muss Gehörschutz zur Verfügung stehen |
| Plattform unter dem Maschinenhaus | Standby | < 80 (72) | < 100 (94) | Keine |
| Plattform unter dem Maschinenhaus | Betrieb | < 94 (91) | < 125 (118) | Gehörschutz verwenden |
| Im Innern des Maschinenhauses | Standby mit maximalem Betrieb der Gebläse | < 85 (82) | < 108 (103) | Den Arbeitern muss Gehörschutz zur Verfügung stehen |
| Im Innern des Maschinenhauses | Standby ohne Gebläse | < 80 (76) | < 105 (96) | Keine |
| Im Innern des Maschinenhauses | Betrieb | < 100 (96) | < 120 (114) | Gehörschutz verwenden |

Tabelle 2-1: Erklärung gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. In der Tabelle stehen die Zahlen in Klammern für das direkte Messergebnis und ohne Klammern für den Geräuschpegel einschließlich Messunsicherheit

2.7 Elektromagnetische Felder

Die 4-MW- und 2-MW-Windenergieanlagenplattform hält die Grenzwerte der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und der EMF-Richtlinie (2013/35/EU) zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, die die Windenergieanlage im Normalbetrieb oder zu Zwecken der normalen Wartung betreten, vor Gefährdung durch abgestrahlte elektromagnetische Felder ein:

1. Das Personal wird keinen magnetischen Feldern oberhalb der Auslöseschwelle im Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 400 kHz ausgesetzt.
2. Das Personal wird keinen elektrischen Feldern oberhalb der Auslöseschwelle im Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 32 kHz ausgesetzt.

Die Windenergieanlagen erfüllen Kategorie 0 hinsichtlich der Einstufung des Niveaus der Strahlungsemissionen nach der Norm zur Sicherheit von Maschinen (EN 12198-1:2000). Kategorie 0 bedeutet, dass keine Restriktionen und Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Gemäß der EMF-Richtlinie (2013/35/EU) müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass das Personal statischen Magnetfeldern ausgesetzt wird. An verschiedenen Orten der Windenergieanlage gelangen starke Permanentmagnete für Anbauteile zum Einsatz. Wegen der von diesen Magneten abgestrahlten Felder ist es zu vermeiden, sich den Magneten zu sehr zu nähern. Die Magnetfelder können sich auf Herzschrittmacher auswirken.

Die Plattform EnVentus™ ist so ausgelegt, dass sie dieselben Anforderungen wie alle Vestas-Produkte erfüllt.

3 Maßnahmen bei Betriebseinstellung

Bei einer Betriebseinstellung einer Vestas-Windenergieanlage besteht die Möglichkeit, die Anlage vollständig zu demontieren und zu entsorgen, sodass der landschaftliche Ursprungszustand wiederhergestellt werden kann und damit keine Gefahren bzw. Belästigungen für die Umgebung und die Nachbarschaft bestehen bleiben.

Zunächst erfolgt die Demontage der Hauptkomponenten der Vestas-Windenergieanlage (Rotorblätter mit Nabe, Maschinenhaus, Stahlrohrturm oder Beton-Hybrid-Turm). Dafür werden ein entsprechender Kran sowie fachkundiges Personal eingesetzt. Die Demontearbeiten einschließlich der Baustellen- und Transportvorbereitung sowie der Fundamententsorgung erstrecken sich je nach Anlagentyp auf einen Zeitraum von drei (3) bis fünf (5) Werktagen.

Bei der Fundamententsorgung wird das Fundament in einzelne Komponenten zerlegt. Diese Materialien werden im Anschluss getrennt und fachgerecht entsorgt. Bei der Installation eventuell in die Erde gerammte Betonpfähle verbleiben nach der Demontage im Boden, da nach Auffüllung und Verdichtung der Grube mit Mutterboden eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Bepflanzung stattfinden kann.

Die Kranstellfläche, Verkabelung und Zuwegung können ebenfalls entfernt werden, um den Bereich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Die entstandenen Recyclingmaterialien (Stahl-, Alteisen- und Kupferschrott) werden nach grober Zerkleinerung bei einem Fachbetrieb entsorgt, der auf die Entsorgung von Recyclingmaterialien spezialisiert ist.

Das Schaltanlagenmodul enthält normalerweise Schwefelhexafluorid (SF₆), ein ausgesprochen stark wirksames Treibhausgas, das nicht in die Atmosphäre gelangen darf. Das SF₆-Gas ist bei einem Austausch während des Betriebs sowie bei der Stilllegung der Windenergieanlage vom technischen Servicepersonal aufzufangen.

Die Original-Vestas-Blätter enthalten keine als gefährlich eingestuftes Materialien und müssen daher nicht als Sondermüll entsorgt werden. Zu den Hauptmaterialien gehören Glasfasern, ausgehärtete Harze, Kohlenfasern, PUR-Klebstoff, PU-Farben, Polyethylenterephthalat- oder Balsakernmaterialien sowie Stahl/Aluminium in den Wurzeleinsätzen und dem Blitzschutzsystem. Für die

Demontage und Entsorgung der Blätter sollte geeignete PSA getragen werden, um beispielsweise das Einatmen von Staub zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollten immer alle Komponenten recycelt werden.

4 Geschätzte Energiebilanz

Die für Herstellung, Transport, Wartung und Rückbau aufgewendete Energie wird von einer Vestas-Windenergieanlage je nach Typ, Nabenhöhe, Energieproduktion sowie Einspeiseverlusten innerhalb der in Tabelle 4-1 auf S. 9 dargestellten Zeiträume kompensiert.

| Windenergieanlagentyp | Energiebilanz (Monat) |
|---|-----------------------|
| IEC III (v = 7,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V90-2.0 MW | 11 |
| V100-2.0 MW | 10 |
| V110-2.0 MW | 7 |
| V110-2.2 MW | 7 |
| V116-2.1 MW* | 6 |
| V120-2.0 MW* | 7 |
| V120-2.2 MW* | 8 |
| V126-3.45 MW | 8 |
| V136-3.45 MW | 8 |
| V136-3.6 MW | 7 |
| V150-3.3 MW* | 7 |
| V150-4.2 MW | 6 |
| V150-5.6 MW* | 6**/7 |
| V162-5.6 MW* | 7**/8 |
| V150-6.0 MW* | 7 |
| V162-6.0 MW* | 8 |
| IEC II (v = 8,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V100-2.0 MW | 6 |
| V100-2.2 MW | 6 |
| V116-2.0 MW | 6 |
| V112-3.45 MW | 6 |
| V117-3.45 MW | 6 |
| V126-3.45 MW | 7 |
| V126-3.6 MW | 6 |
| V136-3.45 MW | 6 |
| V136-3.60 MW | 7 |
| V136-4.2 MW | 6 |
| IEC I (v = 10,0 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V105-3.45 MW | 5 |
| V105-3.6 MW | 5 |
| V112-3.45 MW | 5 |
| V112-3.6 MW | 5 |
| V117-3.45 MW | 5 |
| V117-3.6 MW | 5 |
| V117-4.2 MW | 5 |

Tabelle 4-1: Geschätzte Energiebilanz

*Betriebsdaten V116-2.1 MW: v = 8,0 m/s und k = 2,5. Betriebsdaten V120-2.0 MW: v = 7,2 m/s und k = 2,5. Betriebsdaten V120-2.2 MW: v = 7,0 m/s und k = 2,5. Betriebsdaten V150-5.6/6.0 MW und V162-5.6/6.0 MW: v = 7,5 m/s und k = 2,22. Betriebsdaten V150-3.3 MW: v = 7,5 m/s und k = 2,4.

** Konfiguration mit einem Hybrid-Betonturm (Concrete Hybrid-Tower, CHT) und ausgehend von einem deutschen Windparkstandort.

5 Geschätzte Einsparungen an CO₂-e

Die Emissionen einer Vestas-Windenergieanlage entstehen nicht primär durch den eigentlichen Betrieb, sondern durch den Energie- und Rohstoffeinsatz bei der Materialproduktion und der Herstellung der Anlage.

Die CO₂-e-Einsparung einer Vestas-Windenergieanlage im Vergleich zu dem in Europa bestehenden Strommix ist in der Tabelle 5-1 auf S. 10 dargestellt. Dabei wird die Einsparung betrachtet, die entsteht, wenn eine Kilowattstunde aus dem durchschnittlichen EU-Strommix durch eine Kilowattstunde Windenergie bei Netzanschluss ersetzt wird.

| Windenergieanlagentyp | Einsparungen von CO ₂ e (Tonnen an CO ₂ /Jahr) | Einsparungen von CO ₂ e (Tonnen an CO ₂ /20 Jahre) |
|---|--|--|
| IEC III (v = 7,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | | |
| V90-2.0 MW | 3090 | 61,700 |
| V100-2.0 MW | 3370 | 67,300 |
| V110-2.0 MW | 3950 | 78,900 |
| V110-2.2 MW | 4010 | 80,200 |
| V116-2.1 MW* | 6130 | 94,400 |
| V120-2.0 MW* | 4100 | 81,900 |
| V120-2.2 MW* | 5720 | 82,000 |
| V126-3.45 MW | 5710 | 114,200 |
| V136-3.45 MW | 6200 | 124,000 |
| V136-3.6 MW | 6330 | 126,600 |
| V150-3.3 MW* | 6800 | 139,200 |
| V150-4.2 MW | 6880 | 137,600 |
| V150-5.6 MW* | 8950**/8925 | 179.000**/178.500 |
| V162-5.6 MW* | 9750**/9700 | 194.800**/194.100 |
| V150-6.0 MW* | 9150 | 183,000 |
| V162-6.0 MW* | 10030 | 200,600 |
| IEC II (v = 8,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | | |
| V100-2.0 MW | 4290 | 85,800 |
| V100-2.2 MW | 4460 | 89,100 |
| V116-2.0 MW | 4570 | 91,300 |
| V112-3.45 MW | 6240 | 124,800 |
| V117-3.45 MW | 6520 | 130,300 |
| V126-3.45 MW | 6740 | 134,800 |
| V126-3.6 MW | 6930 | 138,500 |
| V136-3.45 MW | 7180 | 143,500 |
| V136-3.60 MW | 6880 | 137,500 |
| V136-4.2 MW | 7430 | 148,600 |
| IEC I (v = 10,0 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | | |
| V105-3.45 MW | 7060 | 141,100 |
| V105-3.6 MW | 7240 | 144,700 |
| V112-3.45 MW | 7400 | 147,900 |
| V112-3.6 MW | 7580 | 151,600 |
| V117-3.45 MW | 7620 | 152,300 |
| V117-3.6 MW | 7450 | 149,000 |
| V117-4.2 MW | 8170 | 163,300 |

Tabelle 5-1: *Geschätzte CO₂e-Reduktion, die von Vestas-Windenergieanlagen im Vergleich zum durchschnittlichen EU-Strommix erreicht wird (ausgehend von 475 g CO₂e pro kWh für die EU).*

**Betriebsdaten V116-2.1 MW: $v = 8,0$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V120-2.0 MW: $v = 7,2$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V120-2.2 MW: $v = 7,0$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V150-5.6/6.0 MW und V162-5.6/6.0 MW: $v = 7,5$ m/s und $k = 2,22$. Betriebsdaten V150-3.3 MW: $v = 7,5$ m/s und $k = 2,4$.*

*** Konfiguration mit einem Hybrid-Betonturm (Concrete Hybrid-Tower, CHT) und ausgehend von einem deutschen Windparkstandort.*

6 Bedarfsdeckung durch Vestas-Windenergieanlagen

Die in Tabelle 6-1 auf S. 13 dargestellte Bedarfsdeckung durch Vestas-Windenergieanlagen ergibt sich unter Annahme eines Bedarfs von 4.000 kWh pro Haushalt und Jahr. Je nach Standort, Nabenhöhe und Einspeiseverlusten wird ein anderer Jahresenergieertrag von der Anlage erzielt und somit variieren die Werte.

| Windenergieanlagentyp | Zahl der Haushalte |
|---|--------------------|
| IEC III (v = 7,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V90-2.0 MW | 1700 |
| V100-2.0 MW | 1800 |
| V110-2.0 MW | 2100 |
| V110-2.2 MW | 2100 |
| V116-2.1 MW* | 2500 |
| V120-2.0 MW* | 2200 |
| V120-2.2 MW* | 2200 |
| V126-3.45 MW | 3500 |
| V136-3.45 MW | 3300 |
| V136-3.6 MW | 3600 |
| V150-3.3 MW* | 3700 |
| V150-4.2 MW | 3700 |
| V150-5.6 MW* | 4750 |
| V162-5.6 MW* | 5200 |
| V150-6.0 MW* | 4900 |
| V162-6.0 MW* | 5400 |
| IEC II (v = 8,5 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V100-2.0 MW | 2300 |
| V100-2.2 MW | 2400 |
| V116-2.0 MW | 2400 |
| V112-3.45 MW | 3300 |
| V117-3.45 MW | 3500 |
| V126-3.45 MW | 3600 |
| V126-3.6 MW | 3700 |
| V136-3.45 MW | 3800 |
| V136-3.60 MW | 3700 |
| V136-4.2 MW | 4000 |
| IEC I (v = 10,0 m/s und k = 2 in Nabenhöhe) | |
| V105-3.45 MW | 3700 |
| V105-3.6 MW | 3800 |
| V112-3.45 MW | 3900 |
| V112-3.6 MW | 4000 |
| V117-3.45 MW | 4000 |
| V117-3.6 MW | 4000 |
| V117-4.2 MW | 4300 |

Tabelle 6-1: *Bedarfsdeckung durch Vestas-Windenergieanlagen*

**Betriebsdaten V116-2.1 MW: $v = 8,0$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V120-2.0 MW: $v = 7,2$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V120-2.2 MW: $v = 7,0$ m/s und $k = 2,5$. Betriebsdaten V150-5.6/6.0 MW und V162-5.6/6.0 MW: $v = 7,5$ m/s und $k = 2,22$. Betriebsdaten V150-3.3 MW: $v = 7,5$ m/s und $k = 2,4$.*