

Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 38 | PF 12 63 | 19362 Parchim

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Westmecklenburg  
Abt. 5 Immissions- u. Klimaschutz  
Bleicherufer 13  
19053 Schwerin

Organisationseinheit  
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz

Ansprechpartner  
Herr Müller-Berthold

Telefon 03871 722-3806 Fax 03871 722-77 3806

E-Mail [matthias.mueller-berthold@kreis-lup.de](mailto:matthias.mueller-berthold@kreis-lup.de)

Aktenzeichen  
051 0000 0999 ST 210018

Dienstgebäude  
Ludwigslust

Zimmer A 320 Datum 29.04.2021

Posteingangsstelle

### Stellungnahme zur Prüfung FD Brand- und Katastrophenschutz

#### BAUVORHABEN

Errichtung und betrieb von 1 WKA (WEA 5)  
Granzin VIII

#### BAUGRUNDSTÜCK

in 19386 Granzin bei Lübz,  
Gemarkung: Granzin bei Lübz, Flur: 2, Flurstück(e): 64/0

#### StALU WM-51-4704-5711.0. 1.6.2V-76051

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Nebenbestimmungen erteilt:

#### Auflagen:

- Um Windenergieanlagen (WEA) schnell und eindeutig auffinden zu können, müssen diese identifizierbar sein. Die Anlagenkennzeichnung ist am Turmfuß in einer Höhe von ca. 5 m mit entsprechender Zifferngröße (mind. 30 cm) anzubringen.
- Vor Inbetriebnahme der ersten Anlage ist ein Feuerwehr-Übersichtsplan nach DIN 14095, mit dem Anfahrtsweg zur WEA und dem Sperrradius (im Brandfall), sowie den Notfallnummern des Betreibers zu erstellen. Aus dem Übersichtsplan sollen Informationen für die Feuerwehr, wie Erreichbarkeit der ständig besetzten Fernüberwachungsstelle, ggf. Telefonnummer der Notfallmanager oder der Notfallmonteure ersichtlich sein.  
Dieser Plan ist mit den Sachbearbeitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz – vorbeugender Brandschutz abzustimmen.
- Die Feuerwehr ist vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen in das Objekt und den damit verbundenen Besonderheiten einzuweisen.  
Der Kontakt zu den zuständigen Feuerwehren ist über das Amt Eldenburg Lübz, Bereich Ordnung herzustellen. Der Fachbereich Ordnung entscheidet, welche Feuerwehren einzuweisen sind und in welchem Turnus eine Wiederholung der Einweisung erfolgen muss.

Müller-Berthold  
SB Vorbeugender Brandschutz