



Neukirchener Weg 27 18246 Jürgenshagen



WBV_Warnow-Beke@t-online.de



038466-20240 / 20440



038466-20143

Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“
Neukirchener Weg 27 18246 Jürgenshagen

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg

Herr Jonas Dührkop

An der Jägersbäk 3

18069 Rostock

Jürgenshagen, den 23. Mai 2022

Bearbeiter: Rüdiger Barz

Aktenzeichen: WB22-112St

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG „WEA Kambs III“ **Az: StALUMM – 571-1.6.2VG-252**

Sehr geehrter Herr Dührkop,

von Seiten des Wasser- und Bodenverbandes „Warnow-Beke“ bestehen keine Einwände gegen die Errichtung der drei WEA in Kambs III. In der Unterhaltungspflicht des Verbandes befindliche Gewässer der 2. Ordnung oder deren Anlagen sind von den direkten Standorten der Anlagen nicht betroffen.

Ungeachtet dessen bestehen seitens des WBV folgende Forderungen bzw. Hinweise:


1. Mit der sich gabelnden Wegeführung am Abzweig zur WEA 3 kreuzt das in diesem Bereich verrohrte Gewässer der 2. Ordnung 5LV19/C-oben (siehe Luftbildauszug). Für die zu erwartenden Transportlasten im Zuge der Errichtung der WEA sind Rohrlagerung und baulicher Zustand der Leitung (DN200) nicht geeignet. Daher ist die Leitung im Kreuzungsbereich des Weges zu erneuern oder in geeigneter Weise zu sichern. Der Bauherr ist verpflichtet, im Nachhinein festgestellte entstehende Schäden am Leitungsbestand zu beheben.

2. Bei den zu errichtenden WEA ist die Kabeltrasse in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht ausgewiesen. Diese bedürfen einer gesonderten Abstimmung und Stellungnahme durch den WBV "Warnow-Beke". In der Genehmigung ist darauf hinzuweisen.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ackerflächen großflächig dräniert sind. Dränsysteme, die bei Gründungs- oder anderweitigen Erdarbeiten der WEA beschädigt werden, sind im Interesse der Funktionstüchtigkeit und damit der Bewirtschaftung der Ackerflächen wiederherzustellen.


Die Dränanlagen sind in anliegendem Luftbildauszug informativ dargestellt. Diese Darstellung hat keinen Anspruch auf Lagetreue oder tatsächliches Vorhandensein.

Mit freundlichem Gruß


i.A. Barz, Geschäftsführer

Anlagen:

Luftbildauszug mit Gewässernetz



Legende

1:2500

Gewässer und Bauwerke

- Graben
- Durchlaß
- Rohrleitung
- Wasser
- Verbandsgrenze

Kontrollschacht

- Oberflur~
- Oberflur~ mit Sandfang
- Unterflur~
- Schlucker

Melioration

- Durchlass
- Graben
- Rohrleitung / Drainage

