

3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrichtungen und Nebeneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren
--

siehe Anhang:

#3-1-1 technische Beschreibung

Anlagen:

- eno15x_Technische_Beschreibung_de_rev0.pdf

Technische Beschreibung für die Windenergieanlage (WEA)

eno 152

eno energy systems GmbH
 Am Strande 2e
 18055 Rostock
 Tel.: (+49) (0)381 203792-0
 Fax.: (+49) (0)381 203792-101
 info@eno-energy.com
 www.eno-energy.com

Autor: Tony Maaß	Bearbeiter:	Freigabe: Robin Ahrens
		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; background-color: #e0f0e0;"> GENEHMIGT <i>Von Robin Ahrens , 09:34, 11.09.2020</i> </div>
Ort, Datum	Ort, Datum	Ort, Datum
Rostock, den 12.08.2020		Rostock, den 19.08.2020

Dieses Dokument ist nur gültig mit entsprechendem Freigabevermerk gültig.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	1 von 28

Vermerk zur Aktualisierung

Das Dokument - *eno15x_Technische_Beschreibung_de_rev0.docx* – unterliegt keiner automatischen Aktualisierung und dient lediglich der Information.

Durch Produktentwicklung und Optimierung können sich Inhalte des Dokumentes, ohne vorherige Ankündigung, ändern.

Jeder Nutzer des Dokumentes hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass er die jeweils aktuelle und gültige Ausgabe des Dokumentes nutzt.

Schutzvermerk entsprechend ISO 16016**Copyright © 2020 eno energy systems GmbH**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes - *eno15x_Technische_Beschreibung_de_rev0.docx*, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	2 von 28

Änderungsverlauf

Rev.	Datum	Name	Änderungen
0	12.08.2020	Tony Maaß	Alle Seiten, Neues Dokument durch Änderung der Anlagenbezeichnung von eno150 in eno152; ersetzt Dokument „eno150_Technische_Beschreibung_de_rev1“

Inhaltsverzeichnis

1	Gültigkeit	7
2	Einleitung.....	7
3	Allgemeine Konzeptbeschreibung.....	7
3.1	Technische Grundparameter der WEA	8
4	Auslegungsparameter und Umweltbedingungen	9
4.1	Grundparameter	9
4.2	Klimatische Verhältnisse	9
4.2.1	Temperaturen	9
4.2.2	Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte	9
4.3	Windgeschwindigkeiten	10
5	Konstruktions- und Zertifizierungsbedingungen.....	10
5.1	Lastsimulation.....	10
5.2	Zertifizierung	10
5.3	Typenprüfung.....	11
6	Technische Beschreibung	11
6.1	Rotor	11
6.1.1	Rotorblätter	11
6.1.2	Serrations	12
6.1.3	Blattlager	12
6.1.4	Blattverstellantrieb	13
6.1.5	Nabe	13
6.2	Gondel	13
6.2.1	Mechanischer Triebstrang	13
6.2.2	Wellenlagerung.....	14
6.2.3	Rotorwelle.....	14
6.2.4	Getriebe	15
6.2.5	Kupplung.....	16
6.2.6	Maschinen- und Generatorträger	16

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	3 von 28

6.2.7	Windnachführungssystem	16
6.2.8	Kühlsystem	17
6.2.9	Gondel- und Nabenverkleidung.....	19
6.2.10	Onboard Kransystem.....	19
6.3	Elektrisches System	19
6.3.1	Elektrisches Einspeisesystem	20
6.3.2	Maschinensteuerung	21
6.3.3	Blattverstellsystem.....	21
6.4	Blitzschutz.....	22
7	Regelungssystem.....	23
7.1	Drehzahl- und Leistungsregelung.....	23
7.1.1	Optimalbetrieb	23
7.1.2	Konstantdrehzahlbetrieb.....	23
7.1.3	Konstantleistungsbereich	24
7.2	Windrichtungsnachführung.....	24
8	Sicherheitssystem	25
8.1	Bremssystem.....	25
8.1.1	Rotorbremse	25
8.2	Arretiersysteme	25
8.2.1	Rotorarretierungssystem	25
8.2.2	Arretiersystem des Blattverstellsystems.....	25
9	Farbgebung	26
9.1	Übersichtszeichnung	26
9.2	Farbspezifikation der Komponenten.....	27
9.2.1	Standardausführung	27
9.2.2	Sonderausführung	27
10	Abmessungen und Massen	28
10.1	Abmessungen.....	28
10.2	Massen	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 4-1: Technische Grundparameter der Anlagenplattform.....	9
Tabelle 4-2: Temperaturbereiche für Standard- und Extrembedingungen	9
Tabelle 4-3: Umweltbedingungen.....	9
Tabelle 4-4: Auslegungsrelevante Windgeschwindigkeiten für eno 152.....	10
Tabelle 6-1: Technische Daten Rotor.....	11

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	4 von 28

Tabelle 6-2: Technische Daten Rotorblatt.....	12
Tabelle 6-3: Technische Daten Blattlager	12
Tabelle 6-4: Technische Daten Blattverstellgetriebe.....	13
Tabelle 6-5: Technische Daten Gussrotornabe.....	13
Tabelle 6-6: Technische Daten Lagergehäuse	14
Tabelle 6-7: Technische Daten Festlager	14
Tabelle 6-8: Technische Daten Loslager.....	14
Tabelle 6-9: Technische Daten Rotorwelle	14
Tabelle 6-10: Technische Daten Hauptgetriebe.....	15
Tabelle 6-11: Technische Daten Kupplung	16
Tabelle 6-12: Technische Daten Maschinen- und Generatorträger.....	16
Tabelle 6-13: Technische Daten Azimutlager	17
Tabelle 6-14: Technische Daten Azimutantrieb	17
Tabelle 6-15: Technische Daten Azimutbremsen	17
Tabelle 6-16: Technische Daten Getriebekühlung.....	18
Tabelle 6-17: Technische Daten Generatorkühlung	18
Tabelle 6-18: Technische Daten Frequenzumrichter kühlung	18
Tabelle 6-19: Technische Daten Gondel- und Nabenverkleidung	19
Tabelle 6-20: Technische Daten Kransystem	19
Tabelle 8-1: Technische Daten Rotorbremse.....	25
Tabelle 10-1: Abmessungen der Rotorblätter	28
Tabelle 10-2: Abmessungen der Rotornabe mit Spinner	28
Tabelle 10-3: Abmessungen der Gondel.....	28
Tabelle 10-4: Abmessungen des Triebstrangs.....	28
Tabelle 10-5: Zusammenfassung der Massen	28

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 6-1: Übersicht Einspeisesystem	20
Abbildung 7-1: Regelbereiche	23
Abbildung 9-1: Komponentenübersicht der Windenergieanlage.....	26

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	5 von 28

Verzeichnis der Abkürzungen

Abkürzung	Erklärung / Erläuterung
CFK	Glasfaserverstärkte Kunststoffe
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
FEM	Finite – Elemente – Methode
GFK	Kohlefaserverstärkte Kunststoffe
GL	Germanischer Lloyd
IEC	International Electrotechnical Commission
IGBT	Insulated gate bipolar transistor (Halbleiterbauelement)
NH	Nabenhöhe
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
WEA	Windenergieanlage

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	6 von 28

1 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für den (die) folgenden Windenergieanlagentyp(en) der eno energy systems GmbH gültig:

- eno 152 (alle Nabenhöhen)

2 Einleitung

Die Produktplattform eno 152 ist eine Entwicklung der eno energy systems GmbH für den Onshore-Markt. In den folgenden Absätzen wird zunächst das allgemeine Konzept der Windenergieplattform beschrieben und die wichtigsten Parameter der Anlage genannt. Im weiteren Verlauf wird auf die Konstruktionsvorgaben und Zertifizierungsbestimmungen eingegangen, die maßgebend für die Entwicklung der Windenergieanlage sind. Anschließend wird der technische Aufbau der Anlage mit seinen einzelnen Komponenten der Anlage detaillierter dargestellt. Die letzten Absätze dieses Dokumentes befassen sich mit den Besonderheiten des Konzepts bezüglich Montage, Errichtung, Wartung und Service der WEA.

3 Allgemeine Konzeptbeschreibung

Bei der eno 152 handelt es sich um eine drehzahlvariable, full-span-pitch Windenergieanlage (WEA) mit fremderregten Synchrongenerator und einer elektrischen Nennleistung von 5600 kW.

Als Antrieb dient ihr ein dreiblättriger, luvseitig angeordneter Rotor mit einem Durchmesser von 152. Die Leistungsregelung der WEA erfolgt über ein elektrisches AC Pitchsystem, welches durch drei voneinander unabhängig verstellbare Blattachsen für eine hohe Systemsicherheit sorgt. Jedes Rotorblatt wird von einem elektromechanischen Antrieb über eine innenverzahnte Kugeldrehverbindung verstellt.

Die eno 152 zeichnet sich durch ein erprobtes Triebstrangkzept aus, welches sich bereits bei der eno 114 und eno 126 bewährt hat. Das Antriebsstrangkzept basiert auf einer aufgelösten Form des Triebstranges, der so genannten Vierpunktlagerung, bestehend aus zwei Hauptlagern und den Auflagern des Hauptgetriebes.

Beim Hauptgetriebe setzt die eno energy systems GmbH auf das bewährte Konzept eines Planeten-Stirnrad-Getriebe mit zwei Planetenstufen und einer Stirnradstufe. Wodurch sich eine hohe Systemsicherheit für den Antriebstrang gewährleisten lässt.

Die Wandlung der mechanischen Leistung in elektrische Leistung erfolgt im drehzahlvariablen, luftgekühlten und fremderregten Synchrongenerator, der seine Drehmomentvorgaben von wassergekühlten IGBT Frequenzumrichtern erhält.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	7 von 28

Diese Konverter sind für 100 % der elektrischen Nennleistung ausgelegt und erfüllen im Zusammenspiel mit Generator und Turbinenregelung die Anforderungen der SDL Wind V und anderer einschlägiger Verordnungen bzw. Richtlinien.

Eine Ausrichtung der WEA in die jeweils vorherrschende Windrichtung erfolgt durch ein aktives Windnachführungssystem, bestehend aus zehn elektromechanischen Antrieben und einer innenverzahnten Kugeldrehverbindung. Für Wartungs- und Servicearbeiten ist die WEA mit einem Kransystem ausgestattet, über das jeder Punkt des Gondelinnenraums erreicht werden kann.

3.1 Technische Grundparameter der WEA

Aufgrund der langjährigen positiven Ergebnisse mit der Lagerkonzeption des aufgelösten Triebstranges, wurde für das Grunddesign der neuesten Windenergieanlage wieder auf die bewährte und robuste Technologie zurückgegriffen. Hiermit lassen sich die hohen dynamischen und statischen Lasten des Rotors bereits über die Rotorwelle und die Hauptlager in den Maschinenträger einleiten, wodurch eine zwangsfreie Lagerung des Getriebes ermöglicht werden kann. Dem Getriebe wird nur das zur Energiewandlung benötigte Drehmoment zugeführt. Hierdurch lässt sich die Betriebssicherheit des Getriebes im Gegensatz zur Dreipunktlagerung vergrößern. Im Vergleich zur Dreipunktlagerung wird das Getriebe entschieden entlastet und die leichte Einzelaustauschbarkeit der Großkomponenten, wie Getriebe und Generator, ermöglicht.

Charakterisieren lässt sich die eno 152 durch folgende Merkmale:

- Aufgelöstes Triebstrangkonzzept (Vierpunktlagerung)
- modularer Aufbau der Gondel
- Wartungsfreundlichkeit
- Einzelaustauschbarkeit der Hauptkomponenten Hauptlager, Getriebe, Generator
- luftgekühlter Generator
- Öl-luftgekühltes Getriebe
- drehzahlvariables Generator-/ Umrichtersystem mit fremderregten Synchrongenerator

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	8 von 28

4 Auslegungsparameter und Umweltbedingungen

4.1 Grundparameter

	eno 152
Rotordurchmesser	152 m
Nenndrehzahl	10,2 min ⁻¹
Elektrische Nennleistung	5600 kW
Anlaufwindgeschwindigkeit	3 m/s
Abschaltwindgeschwindigkeit	25 m/s
Wiedereinschaltwindgeschwindigkeit	22,5 m/s
Nennwindgeschwindigkeit	13,5 m/s

Tabelle 4-1: Technische Grundparameter der Anlagenplattform

4.2 Klimatische Verhältnisse

4.2.1 Temperaturen

	Standard Klimabedingungen	extrem kalte Klimabedingungen	extrem heiße Klimabedingungen
operativ	-15°C bis 40 °C	-30°C bis 35°C	-15 °C bis 45°C
Überleben (Stillstands- oder Trudelzustand)	-20 °C bis 50°C	-40°C bis 40°C	-20°C bis 50°C

Tabelle 4-2: Temperaturbereiche für Standard- und Extrembedingungen

Die Windenergieanlage ist für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von -15°C bis +40°C ausgelegt. Außerhalb dieses Temperaturbereichs sind zusätzlich technische und regelungstechnische Anpassungen notwendig.

4.2.2 Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte

Beschreibung	Klassifikation
Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, max. 10% der Auslegungslebensdauer
Klimatische Umweltbedingungen	3K7 / 3Z12 / 3Z2 / 3Z4 / 3Z7 nach ISO 60721
Biologische Umweltbedingungen	3B2 nach ISO 60721
Chemisch aktive Stoffe	3C2 nach ISO 60721
Mechanisch aktive Stoffe	3S3 nach ISO 60721

Tabelle 4-3: Umweltbedingungen

Die relative Luftfeuchtigkeit kann bis zu 95 % betragen, jedoch darf die Summe der Zeitabschnitte in denen sie diesen Wert erreicht, 10 % der Lebensdauer nicht überschreiten.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	9 von 28

4.3 Windgeschwindigkeiten

Die Auslegungswindgeschwindigkeiten weitere Nabenhöhen können auf Anfrage bereitgestellt werden.

WEA Typ	eno 152			
	124 m	165 m		
Nabenhöhe	124 m	165 m		
Typenklasse	WZ	IIA	WZ	DIN EN IEC 61400-1: 2019-12
Windzone	3	[-]	3	gemäß DIBt 2012-10, korrigierte Fassung 2015-03
Geländekategorie	2	[-]	2	gemäß DIBt 2012-10, korrigierte Fassung 2015-03
Extremwindgeschwindigkeit	DIBt	IEC	DIBt	
$v_{m,50}$ [m/s]	41,14	42,5	43,07	10min-Mittel 50-Jahreswind
$v_{e,50}$ [m/s]	53,94	59,5	55,82	3s-Mittel 50-Jahresbö
$v_{m,1}$ [m/s]	32,91	34,0	34,45	10min-Mittel 1-Jahreswind
$v_{e,1}$ [m/s]	43,15	47,6	44,66	3s-Mittel 1-Jahresbö
v_{ave} [m/s]	7,41	8,5	7,75	mittl. Geschwindigkeit in NH
I_{ref} [%]	16			Wert bei 15 m/s
Generelle Annahmen				
alpha [-]	0,2			mittlerer Höhengradient
alpha ₅₀ [-]	0,16			Höhengradient im 50-Jahres- und 1-Jahreswind
upflow [°]	0-8			angenommene vertikale Schräganströmung
Luftdichte [kg/m ³]	1,225			durchschnittliche Luftdichte

Tabelle 4-4: Auslegungsrelevante Windgeschwindigkeiten für eno 152

5 Konstruktions- und Zertifizierungsbedingungen

5.1 Lastsimulation

Dimensionierende Lasten für Konstruktion und Auslegung der Windenergieanlagen werden mittels hochmoderner Last-Simulationssoftware entsprechend der aktuellen Revision der DIN EN IEC 61400-1 und DIBt Richtlinie 2012-10, korrigierte Fassung 2015-03 (Richtlinie für Windenergieanlagen), ermittelt. Die Windenergieanlage wird für eine Lebensdauer von 20 Jahren konstruiert.

5.2 Zertifizierung

Alle Bauteile sind gemäß der DIN EN IEC 61400-1:2019-12 dimensioniert und konstruiert. Weiterhin sind die jeweils entsprechenden Normen und Richtlinien für die verwendeten Komponenten erfüllt worden.

Die Typenzertifizierung der Windenergieanlage wird gemäß der DIN EN 61400-22:2011-10 und dem IEC RE Standard von einem akkreditierten Unternehmen durchgeführt.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	10 von 28

5.3 Typenprüfung

Die Typenprüfung für das Bauwerk wird von einer zugelassenen Baubehörde nach der aktuellen Fassung der DIBt- Richtlinie „Richtlinie für Windenergieanlagen“ Stand 2012-10, korrigierte Fassung 2015-03 erteilt.

6 Technische Beschreibung

6.1 Rotor

Der Rotor besteht aus drei luv-seitig angeordneten Rotorblättern, die drehbar über innenverzahnte Blattlager mit der Rotornabe verbunden sind. Über die mitrotierenden, elektromechanischen Blattverstellantriebe kann das Rotorblatt um seine längs Achse gedreht werden, wodurch der Anstellwinkel jederzeit optimal auf die Windverhältnisse angepasst werden kann.

Um eine hohe Systemsicherheit zu gewährleisten, ist jedes Rotorblatt mit einem mitrotierenden, Akkumulator-Satz zur Notfallspannungsversorgung und einer autarken Regelung versehen, die im Falle eines Netzausfalles oder einer Anlagenstörung die Blattverstellantriebe mit Energie versorgt und regelt. Damit unter allen Betriebsbedingungen ein ausreichender Abstand zwischen Rotorblattspitze und Turmwand, bei gleichzeitiger gewichtsoptimierter Bauweise, garantiert werden kann, wird der Triebstrang um 6° zur Azimutebene geneigt und die Rotorblätter um 3° in Richtung Wind angestellt.

Rotordurchmesser	152 m
Überstrichenen Fläche	18145 m ²
Anzahl der Rotorblätter	3
Drehrichtung	im Uhrzeigersinn (Blickrichtung mit Wind auf Rotor)
Nenn Drehzahl des Rotors	10,2 min ⁻¹
Betriebsintervall der Rotordrehzahl	5,0 – 10,2 (12,0) min ⁻¹

Tabelle 6-1: Technische Daten Rotor

6.1.1 Rotorblätter

Die Rotorblätter bestehen aus mehreren, optimal auf die Betriebsbedingungen der WEA angepassten aerodynamischen Hochauftriebsprofilen.

Hergestellt werden die Rotorblätter im Vakuuminfusionsverfahren. Dabei wird die Blatthülle aus Glasfaser verstärkten Kunststoffen (GFK) und Epoxidharz gefertigt. Für die Struktur kommt neben dem GFK auch Balsaholz zum Einsatz.

Ein besonderes Augenmerk wurde in der Entwicklung auf die Reduzierung von Schallemissionen gelegt, daher ist dieses Rotorblatt mit speziellen, so genannten „Serration“ verfügbar. Hierdurch kann eine deutliche Reduktion der von den Rotorblättern emittierten Schalleistung erzielt werden.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	11 von 28

Typ	SR 152
Länge	74,0 m
Lochkreisdurchmesser Blattanschluss	3600 mm
Vorbiegung	1,72 m
Max. Blatttiefe (Chord)	4,73 m
Blatttiefe bei R90%	0,92 m
mittlere Rotorblatttiefe	2,82 m
Material	GFK
Masse	25.000 kg

Tabelle 6-2: Technische Daten Rotorblatt

6.1.2 Serrations

Rotorblätter erzeugen im Betrieb aerodynamische Geräusche, die an die Umgebung emittiert werden. Hauptsächlich entstehen diese am äußeren Drittel des Rotorblattes. Im Betrieb der Anlage umströmt Luft die Oberfläche des Rotorblattes, wodurch sich eine sogenannte Grenzschicht ausbildet, in der Turbulenzen unterschiedlicher Größe entstehen. An der Hinterkante (trailing edge – Abströmkante) führt dieses zu einem breitbandigen Rauschen.

Um diese Geräusche zu minimieren können an der Hinterkante sogenannte Serration verbaut werden. Hierbei handelt es sich um sägezahnartige Strukturen aus Kunststoff, die mittels eines elastischen Klebers mit der äußeren Kontur des Rotorblattes verbunden werden.

Die kammartig gezackten Strukturen an der Hinterkante lösen die im Luftstrom um das Rotorblatt enthaltenen großen Wirbel zu kleineren auf, wodurch sich die Rotorblattgeräusche reduzieren.

6.1.3 Blattlager

Zur Lagerung der Rotorblätter kommt eine dreireihige Rollendrehverbindung zum Einsatz. Auftretende Kräfte und Momente werden durch dieses Design in ihre axialen- und radialen Komponenten aufgeteilt und in die Struktur weitergeleitet. Die Laufflächen und Verzahnungen des Lagers sind induktiv gehärtet.

Typ	Rollendrehverbindung
Material	42CrMo4 + QT
Verzahnung	induktiv gehärtet
Masse	ca. 4500 kg
Schmierung	Fettschmierung, automatische Nachschmierung

Tabelle 6-3: Technische Daten Blattlager

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	12 von 28

6.1.4 Blattverstellantrieb

Bei diesem Anlagenkonzept wird der Blattverstellantrieb innerhalb der Rotornabe angeordnet, wobei seine Längsachse quer zur Triebstrangsachse liegt. Das Ritzel des Antriebs greift in die innere Verzahnung des Blattlagers ein und kann so den Blattwinkel in die gewünschte Position bringen. Beim Antrieb handelt es sich um ein mehrstufiges Planetengetriebe und einem passiv gekühlten Asynchronmotor.

Rotornabe und der äußere Ring des Blattlagers sind über eine mehrfache Schraubverbindung miteinander verbunden. Der innere, verzahnte Lagerring ist fest mit dem Rotorblatt verschraubt.

Typ	mehrstufiges Planetengetriebe
Übersetzung	ca. 230:1
Masse	ca.500 kg

Tabelle 6-4: Technische Daten Blattverstellgetriebe

6.1.5 Nabe

Die Rotornabe der eno 152 wird in kugelförmiger Form gestaltet, um eine optimale Lastableitung zu gewährleisten. Es handelt sich bei diesem Bauteil um ein mittels der Finite Elemente- Methode belastungs- und gewichtsoptimiertes Bauteil, das aus dem semiduktilen Gusswerkstoff EN-GJS-400-18-LT hergestellt wird.

Typ	gegossene Kugelnabe
Material	EN-GJS-400-18-LT / EN 1563

Tabelle 6-5: Technische Daten Gussrotornabe

6.2 Gondel

6.2.1 Mechanischer Triebstrang

Der Triebstrang der eno 152 ist als so genannter aufgelöster Triebstrang konzipiert worden. Somit übernimmt das Getriebe nur die reine Übersetzung des Drehmomentes und der Drehzahl. Alle weiteren Rotorlasten werden über die Rotorwelle und die beiden Hauptlager direkt in den Maschinenträger abgeleitet. Durch diese Lageranordnung können die Belastungen auf das Getriebe gegenüber einer Dreipunktlagerung erheblich verringert und die Betriebssicherheit des Getriebes erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	13 von 28

6.2.4 Getriebe

Beim Getriebe handelt es sich um ein dreistufiges Planetenstirnradgetriebe mit zwei Planetenstufen und einer Stirnradstufe. Die Verzahnungen der einzelnen Stufen sind mit einer optimierten und hoch effizienten Schrägverzahnungen ausgeführt, wodurch ein geräuschoptimierter Betrieb ermöglicht wird. Verzahnte Bauteile sind mittels modernster Berechnungsprogramme auf Dauerfestigkeit ausgelegt.

Die Lagerung der Wellen und Planeten im Getriebe wird über angestellte Kegelrollenlager bzw. Zylinderrollenlager übernommen. Herausgeführte Wellen sind durch verschleißfreie Labyrinthdichtungen abgedichtet. Dabei wurde auf eine zuverlässige Konstruktion und wartungsfreundliche Anordnung der Aggregate geachtet.

Die Kühlung und Filtrierung des Getriebeöls wird durch Hilfsaggregate und Wärmetauscher realisiert. Um einen energieeffizienten Betrieb der Getriebeölkühlung zu gewährleisten werden die Gebläse der Wärmetauscher über polumschaltbare Elektromotoren angetrieben. Als Führungsgrößen dienen Öltemperatur, Öldruck, Drehzahl der Abtriebswelle und das Drehmoment der Abtriebswelle. Das Gehäuse des Getriebes wird aus Eisengusswerkstoff in mehreren Teilen hergestellt und über FEM-Berechnungen festigkeits- und schwingungsoptimiert konstruiert.

	eno 152
Typ	2 Planetenstufen + 1 Stirnradstufe
Nennmoment	ca. 5700 kNm
Abtriebsdrehzahl	ca. 1480 min ⁻¹
Übersetzung	ca. 145
Wirkungsgrad (bei Nennleistung)	ca. 97,6 %
Medium / Arbeitsweise / Kühlung	Öl / Druckumlauf / Öl – Luft Kühler
Ölreinheitsklasse	-/15/12 ISO 4406

Tabelle 6-10: Technische Daten Hauptgetriebe

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	15 von 28

Angetrieben wird das Azimutsystem von zehn mehrstufigen Planetengetrieben mit AC-Antriebsmotoren, deren Ritzel in der Innenverzahnung der Kugeldrehverbindung kämmen.

Das hydraulische Bremssystem besteht aus einer Bremsscheibe und hydraulisch aktiven Bremskalibern, die fest mit dem Maschinenträger verbunden sind. Während des Verfahrens werden diese gelüftet, nur eine geringe Vorspannung bleibt bestehen, um eine Dämpfung beim Verfahprozess zu gewährleisten. Im Stillstand wird der volle Druck aufgebracht.

Das hydraulische Bremssystem ist in der Lage zirka 30 % der maximal auftretenden Belastungen und nahezu 100% der Betriebslasten aufzunehmen. Für den Extremlastfall sind die Azimut-Antriebe mit Motorbremsen ausgestattet, welche über die Übersetzung der Antriebe die auftretenden hohen Lasten aufnehmen. Im Falle einer Überlastung der Bremsen können diese ohne nachträgliche Beeinträchtigung ihrer Funktion, kurzzeitig durchrutschen.

Azimutlager	
Typ	zweireihiges Vierpunktlager
Material	42CrMo4 + QT
Verzahnung	induktiv gehärtet
Masse	ca. 4500 kg
Schmierung	Fettschmierung, automatische Nachschmierung

Tabelle 6-13: Technische Daten Azimutlager

Azimutantrieb	
Typ	mehrstufiges Planetengetriebe
Anzahl	8 bis 10
Übersetzung	ca. 1600:1
Masse	800 bis 1000 kg

Tabelle 6-14: Technische Daten Azimutantrieb

Azimutbremsen	
Typ	hydraulisch
Anzahl	10-12
Masse	160 kg

Tabelle 6-15: Technische Daten Azimutbremsen

6.2.8 Kühlsystem

Die Wandlung von Energie ist mit Verlusten behaftet. Der größte Anteil dieser Verluste zeigt sich in Form von Wärme, die aus der Gondel bzw. dem Turm an die Umgebung abgegeben werden muss. Hierfür ist die eno 152 mit drei separaten Kühlsystemen ausgestattet.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	17 von 28

Das erste System ist für die Kühlung des Getriebeöls zuständig. Dieses wird durch zwei innenliegende Wärmetauscher geleitet, durch die mittels Gebläse Außenluft gesaugt wird. Die erwärmte Luft wird anschließend über Luftführungen im Dach des Maschinenhauses nach außen geführt.

Das zweite Kühlsystem führt die Verlustwärme des Generators ab. Es besteht aus zwei drehzahlregelten Gebläsen und einem Rohrbündelwärmetauscher, die am Generator montiert sind. Die Gebläse saugen Luft aus der Gondel an und leiten diese in den Rohrbündelwärmetauscher, an dessen Ende die erwärmte Luft über eine Luftführung am Heck des Gondeldaches nach außen geleitet wird.

Die Verlustwärme der Frequenzrichter, die im unteren Teil des Turms platziert sind, wird durch eine Wasserkühlung abgeführt. Hierfür wird das erwärmte Kühlmittel in zwei außenliegende Wärmetauscher mit drehzahlregelten Gebläsen geleitet, wo es die Wärmeenergie an die Umgebungsluft abgibt.

Getriebekühlung	
Kühlmedien	Öl / Luft
Maximale Öltemperatur am Einlass	67 °C
Kühlleistung	552.000 kJ/h
Luftdurchsatz des Gebläses bei Teillast	temperatur- und leistungsabhängig
Maximaler Luftdurchsatz des Gebläses bei Nennlast	je 23.600 m³/h
Position des Wärmetauschers	innerhalb der Gondel
Öldurchflussmenge Teillastbetrieb	temperatur- und leistungsabhängig
Öldurchflussmenge bei Nennzahl	ca. 280 l/min

Tabelle 6-16: Technische Daten Getriebekühlung

Generatorkühlung / Gleichrichter	
Kühlmedien	Luft / Luft
Maximale Luftansaugtemperatur	40 °C
Kühlleistung	538.000 kJ/h
Luftdurchsatz des Gebläses bei Teillast	temperatur- und leistungsabhängig
Maximaler Luftdurchsatz des Gebläses bei Nennlast	je 23.000 m³/h
Position des Wärmetauschers	innerhalb der Gondel

Tabelle 6-17: Technische Daten Generatorkühlung

Frequenzrichter kühlung	
Kühlmedien	Wasser / Luft
Maximale Luftansaugtemperatur	35 °C
Luftdurchsatz des Gebläses bei Teillast	temperatur- und leistungsabhängig
Position des Wärmetauschers	außerhalb des Turms

Tabelle 6-18: Technische Daten Frequenzrichter kühlung

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	18 von 28

6.3.1 Elektrisches Einspeisesystem

Zur Wandlung der Energie wird zunächst die Windströmung nach aerodynamischen Prinzipien in rotatorische Bewegung umgesetzt. Diese wird dann in einer Synchronmaschine in Drehstrom gewandelt. Zum Einsatz kommt hierbei eine elektrisch erregte Synchronmaschine, welche über eine Kaskade aus Diodenbrücke und Netzwechselrichter mit dem Netz verbunden ist. Hierbei wird die gesamte Leistung des Generators über das beschriebene Wechselrichtersystem geführt. Dies ermöglicht den drehzahlvariablen Betrieb des Generators und damit des Turbinenrotors. Derartige Systeme werden als Vollumrichtersysteme bezeichnet. Abbildung 6-1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau des elektrischen Einspeisesystems.




Abbildung 6-1: Übersicht Einspeisesystem

Wie in Abbildung 6-1 dargestellt, ist das elektrische Einspeisesystem modular und somit skalierbar aufgebaut. Hierfür verfügt die eingesetzte Synchronmaschine über mehrere voneinander unabhängige und galvanisch isolierte Drehstromwicklungen, welche jedoch vom selben Erregerfluß durchflutet werden. Die Abgänge dieser N Drehstromwicklungen (U_N , V_N , W_N) werden jeweils einer B6U- oder B6H-Brücke zugeführt, wodurch der Drehstrom zunächst in Gleichstrom umgerichtet wird.

Die Gleichstromausgänge der B6U sind wiederum einzeln mit dem Gleichspannungszwischenkreis eines zugehörigen Netzwechselrichters verbunden. Dieser dient dann der Umrichtung des

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	20 von 28

Gleichstromes in netzfrequenten Drehstrom zur Einspeisung der im System enthaltenen Leistung in das angeschlossene Versorgungsnetz.

Mittels dieser Anordnung entstehen N voneinander unabhängige und galvanisch isolierte Umrichterstränge, die einzig auf der Netzseite miteinander gekoppelt sind. Der Leistungsfluss durch dieses System wird primär bestimmt durch die Erregung der Synchronmaschine.

6.3.2 Maschinensteuerung

Die Steuerung und Regelung aller Vorgänge in der eno136 erfolgt mittels einer zentralen SPS. Diese ist physisch aufgeteilt in zwei Einheiten. Die zentrale Einheit mit der Steuerungs – CPU befindet sich hierbei im Turmfuß und eine periphere Einheit mit Ein- Ausgabebaugruppen befindet sich im Maschinenhaus. Beide Einheiten sind über Glasfaserkabel miteinander vernetzt.

Sämtliche Teile der Steuerung sind in Schaltschränken mit Schutzklasse IP54 verbaut. Zum Betrieb auch bei extremem Klima sind die Schaltschränke mit entsprechenden Kühl- und Heizeinrichtungen ausgerüstet.

Die Maschinensteuerung ist in das Blitz- und Überspannungskonzept eingebunden. Alle neuralgischen Einspeisepunkte verfügen über einen, der jeweiligen Blitzschutzzone entsprechenden Überspannungsschutz. Zur Vermeidung von EMV Störungen und eingekoppelten Überspannungen sind sämtliche Kabelverbindungen zwischen Peripherie und Steuerschrank geschirmt ausgeführt.

6.3.3 Blattverstellungssystem

In Windenergieanlagen der eno energy systems GmbH kommt ein elektromechanisches Antriebssystem für die Verstellung der Rotorblätter zum Einsatz. Hierbei dient je ein Elektromotor pro Rotorblatt, in Verbindung mit einem mechanischen Getriebe und einer Drehverbindung der winkelgenauen Einstellung des Blattwinkels entsprechend dem jeweiligen Betriebszustand der WEA.

Die Ansteuerung der Motoren erfolgt über eine entsprechende Steuermimik, welche in der Rotornabe verbaut ist.

Neben der betriebsoptimalen Blattwinkelverstellung dient das Pitchsystem dem Anhalten bzw. dem Bremsen der Maschine. Da es somit eine Sicherheitsfunktion innehat, ist es eigensicher und dreifach redundant aufgebaut. Hierfür verfügt jeder Verstellantrieb über eine eigene, voneinander unabhängige Steuermimik. Somit ist sichergestellt, dass bei Ausfall von bis zu zwei Antriebseinheiten die Maschine in einen sicheren Betriebszustand gebracht werden kann. Um diese Funktion auch bei Spannungslosigkeit zu gewährleisten, verfügt jede Achsregeleinheit über eine separate, unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV).

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	21 von 28

6.4 Blitzschutz

Der Blitzschutz der WEA wird nach den allgemein gültigen Vorschriften und Richtlinien ausgeführt. Maßgabe sind die Vorschriften der IEC 61400-1 sowie der EN 62305.

Grundsätzlich basiert das Blitzschutzkonzept auf der Klassifizierung der Gefährdung der Windenergieanlage nach IEC 61024-1 und der Einteilung der Gesamtanlage in sog. Blitzschutzonen. Demnach ist die eno 152 der Schutzklasse I zuzuordnen, da sie mit Nabenhöhen von größer als 60 m zum Einsatz kommen wird. Entsprechend dieser Einteilung ergeben sich die Blitzstromparameter und die daraus resultierende Dimensionierung des Blitzschutzsystems. Eine eingehende Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes erfolgt in einem separaten Dokument.

Um Schäden bei einem unvermeidlichen Blitzeinschlag in die Anlage zu vermeiden oder Potentiale auszugleichen, die im normalen Betrieb der Anlage entstehen, ist die WEA mit einem Blitzschutz- und Potentialausgleichssystem ausgerüstet. Dabei werden Blitze gezielt über entsprechende Rezeptoren in den Rotorblättern oder am Maschinenhaus eingefangen und durch eine definierte Strecke ins Fundament zu den Erdern geleitet.

Die Rotorblätter sind die für Blitzeinschläge prädestinierten Komponenten. Da sie größtenteils aus Materialien gefertigt sind, die einen Blitz nicht ableiten können, sind sie mit einem speziellen Blitzschutzsystem ausgestattet. Dieses besteht aus mehreren metallischen Blitzschutzrezeptoren die im Bereich der Blattspitze und entlang des Rotorblattes einlaminiert sind und auf ein blitzstromtragfähiges Kabel geführt werden. Das Kabel leitet den Blitzstrom definiert zur Blattwurzel ab. Von hier aus wird der Blitzstrom über definierte Funkenstrecken direkt auf den Turm geführt und über diesen an das Fundamenterdungssystem abgeleitet.

Die sensiblen Bauteile des Pitchsystems sind in metallischen, geerdeten Schaltschränken im Innern der Guss-Nabe untergebracht. Diese bildet einen Faraday'schen Käfig aus, in dem ein gegenüber außen geschwächtes elektromagnetisches Feld vorherrscht. Somit ist das Einkoppeln von Störgrößen in dieser Zone reduziert. Alle aus den Schaltschränken herausgeführten Kabel sind doppelt geschirmt, wodurch die durch die Schaltschränke gebildete Blitzschutzzone um die Kabel herum erweitert wird.

Die so genannte Wetterstation mit ihren Windmesseinrichtungen und der Sichtweitenmessung sowie die Flugbefehrer sind mit einer Fangeinrichtung aus Stabmaterial mit einem Durchmesser von ≥ 20 mm versehen. Diese und alle weiteren metallischen Elemente ohne direkten, leitenden Kontakt zum Potentialausgleich der Anlage sind an das Erdungssystem der WEA angebunden.

Die Ableitung von Blitzströmen aus dem Maschinenhaus erfolgt bei reinen Stahlrohrtürmen über die Turmwand. Hierbei sind die Flanschverbindungen durch Potentialausgleichsbänder leitend miteinander verbunden, um den Blitzstrom niederimpedant weiterzuleiten.

Die Turmkonstruktion wiederum ist niederimpedant mit der Bewehrung des Fundamentes und dem daran angeschlossenen Fundamenterder verbunden. Der Fundamenterder ist in Form von mind. drei geschlossenen Ringen um das Fundament gelegt.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	22 von 28

7 Regelungssystem

Die eno 152 Windenergieanlagen sind drehzahlvariable, pitchgeregelte Windturbinen. Sie dienen der Wandlung von im Wind enthaltener, kinetischer Energie in elektrische Energie. Sie sind ausgelegt für den Parallelbetrieb an einem vorhandenen Stromnetz.

Im Normal- bzw. Produktionsbetrieb werden im Wesentlichen die Prozessgrößen Rotordrehzahl, Leistung und Windausrichtung entsprechend den vorherrschenden Windbedingungen geregelt.

7.1 Drehzahl- und Leistungsregelung

Entsprechend den vorherrschenden Windbedingungen lässt sich der Betriebsbereich der Windturbine in drei Teile untergliedern. Jedem dieser Betriebsbereiche sind entsprechende Regelungsaufgaben in Bezug auf Drehzahl und Leistungsregelung zugeordnet.



Abbildung 7-1: Regelbereiche

7.1.1 Optimalbetrieb

Der sog. Optimalbetrieb der Turbine erfolgt in einem Windgeschwindigkeitsbereich von ca. 3 – 8 m/s. Hier wird die Rotordrehzahl in der Art an die Windgeschwindigkeit angepasst, dass sich ein konstantes Verhältnis von Rotordrehzahl zu Windgeschwindigkeit einstellt. Bei diesem konstanten Verhältnis erreicht der Rotor seinen maximalen Wirkungsgrad.

Die Anpassung der Rotordrehzahl erfolgt hier durch Anpassung des Generatormomentes. In diesem Betriebsbereich sind daher sowohl die Drehzahl als auch die abgegebene Leistung variabel.

7.1.2 Konstantdrehzahlbetrieb

Ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 8 m/s wird die Rotordrehzahl nicht weiter mit zunehmender Windgeschwindigkeit erhöht. Ein Drehzahlregelkreis variiert nun das Generator Drehmoment in der Art, dass sich eine konstante Rotordrehzahl einstellt.

In diesem Betriebsbereich wird die Rotordrehzahl nahezu konstant bei Nenndrehzahl gehalten und die abgegebene Leistung steigt mit der Windgeschwindigkeit.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	23 von 28

7.1.3 Konstantleistungsbereich

Bei Windgeschwindigkeiten über ca. 12 m/s erreicht die Turbine ihre Nennleistung. Es erfolgt ab hier keine weitere Steigerung der Leistung mit der Windgeschwindigkeit.

Die Begrenzung der Leistung erfolgt durch die leistungsgeregelte Verdrehung der Rotorblätter aus dem Wind. Hierbei verringert sich der Auftrieb der Rotorblätter ohne Abriss der Strömung. Das Generator Drehmoment wird hierbei nahezu konstant gehalten. Hierdurch bleiben im Konstantleistungsbereich sowohl Drehzahl als auch Leistung konstant.

7.2 **Windrichtungsnachführung**

Zur Realisierung der optimalen, horizontalen, axialen Anströmung des Rotors verfügen die Turbinen über eine aktive Windrichtungsnachführung (Yaw System).

Das drehbar auf dem Turm gelagerte Maschinenhaus wird hierbei mittels Stellmotoren der Windrichtung nachgeführt. Hierzu wird die Windrichtung mittels meteorologischer Sensoren auf dem Gondeldach gemessen. Darauf basierend regelt ein entsprechender Algorithmus die Windrichtungsabweichungen im Mittel zu Null aus.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	24 von 28

8 Sicherheitssystem

8.1 Bremssystem

8.1.1 Rotorbremse

Ein hydraulisches Rotorbremssystem befindet sich zwischen Getriebe und Generator auf der schnellen Welle. Die Bremscheibe ist getriebeseitig am Sicherheitskupplungssystem verbaut. Die hydraulischen Bremszangen sind mit dem Gehäuse des Getriebes verbunden. Das Bremssystem wird nur während der Wartungsarbeiten (Festsetzen) und bei Notabschaltungen (unterhalb einer Drehzahl von 300 Umdrehungen pro Minute) eingesetzt. Sonstige Drehzahlanpassungen erfolgen über das Pitch-Verstellungssystem der Rotorblätter und Leistungsreglung des Generators.

Anzahl der Bremskaliber	1
Durchmesser Bremscheibe	925 mm
Betriebsdruck Bremskaliber	160 bar
Bremsmoment (mittel)	51.000 Nm

Tabelle 8-1: Technische Daten Rotorbremse

8.2 Arretiersysteme

8.2.1 Rotorarretierungssystem

Arbeiten am Rotor oder das Betreten der Rotornabe sind nur gestattet, wenn die Rotornabe durch eine direkt auf den Rotor wirkende formschlüssige Verbindung arretiert worden ist. Zu diesem Zweck ist die eno 152 mit einem Arretierungssystem ausgestattet, die eine formschlüssige Verbindung zwischen dem Maschinenträger und der Rotornabe herstellen kann. Auftretende Drehmomente werden durch die Arretierung sicher in den Maschinenträger abgeleitet.

8.2.2 Arretiersystem des Blattverstellungsystems

Wartungs- oder Servicearbeiten am Blattverstellungssystem bei denen die Motorbremsen, der Motor oder das Getriebe demontiert werden, sind nur zulässig, wenn das Blattlager durch eine formschlüssige Verbindung festgesetzt wird. Im Falle der eno 152 wird dieses durch ein verzahntes Formstück erreicht, das mit der Rotornabe verschraubt wird. Nach Beendigung der Arbeiten wird die Arretierung demontiert und von der WEA entfernt.

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	25 von 28

9 Farbgebung

9.1 Übersichtszeichnung




Abbildung 9-1: Komponentenübersicht der Windenergieanlage

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	26 von 28

9.2 Farbspezifikation der Komponenten

9.2.1 Standardausführung

Komponente	Farbcode	Farbe
Grundrahmen	RAL 7004	Signalgrau
Hauptgetriebe	RAL 5014	Taubenblau
Azimutgetriebe	RAL 5014	Taubenblau
Pitchgetriebe	RAL 5014	Taubenblau
Hydraulikaggregate	RAL 5014	Taubenblau
Generator	RAL 5014	Taubenblau
Hauptlagergehäuse	RAL 5014	Taubenblau
Rotorwelle	RAL 5014	Taubenblau
Rotornabe	RAL 7035	Lichtgrau
Rotorblätter	RAL 7035	Lichtgrau
Rotorblätter (Kennzeichnung)	RAL 3020	Verkehrsrot
Rotornabenverkleidung	RAL 7035	Lichtgrau
Gondel (Grundkörper)	RAL 7035	Lichtgrau
Gondel (Ring)	RAL 3000	eno-rot
Stahlrohrturm	RAL 7035	Lichtgrau
Beton- Stahl- Hybrid Turm	Beton / RAL7035	Beton/Lichtgrau
Anschlagpunkte	RAL 1003	Signalgelb

Tabelle 9-1: Farbspezifikation

9.2.2 Sonderausführung

Die Tageskennzeichnung von Windenergieanlagen ist in Deutschland standort- und nabhöhenabhängig gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen. Dies ist beispielsweise an Standorten von Einflugschneisen, Flugplatzbereichen oder besonderen Gefährdungsbereichen zu berücksichtigen. Zudem gelten gesonderte Anforderungen für Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe größer als 150 m. Die betroffenen Komponenten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Komponente	Farbcode	Farbe
Gondel (Ring)	RAL 3020	Verkehrsrot

Tabelle 9-2: Farbspezifikation der Sonderausführung

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	27 von 28

10 Abmessungen und Massen

10.1 Abmessungen

Abmessungen Rotorblatt	
	SR 152
Länge	74,0 m
Max. Blatttiefe	4730 mm
Lochkreisdurchmesser	3200 mm

Tabelle 10-1: Abmessungen der Rotorblätter

Abmessungen Nabe mit Verkleidung	
Durchmesser	ca. 4600 mm
Höhe	ca. 5300 mm (4000 mm Transporthöhe)

Tabelle 10-2: Abmessungen der Rotornabe mit Spinner

Abmessungen Gondel	
Länge	ca. 12050 mm
Breite	ca. 4475 mm
Höhe	ca. 4063 mm (Transporthöhe)

Tabelle 10-3: Abmessungen der Gondel

Abmessungen Triebstrang	
Länge	ca. 6600 mm
Breite	ca. 3300 mm
Höhe	ca. 2700 mm

Tabelle 10-4: Abmessungen des Triebstrangs

10.2 Massen

Massen	
Rotorblatt SR152	ca. 25.000 kg
Rotornabe montiert (ohne Rotorblätter)	ca. 60.000 kg
Gondel (gesamt)	ca. 192.000 kg
Gondel (exkl.) Triebstrang	ca. 110.000 kg
Triebstrang	ca. 81.000 kg

Tabelle 10-5: Zusammenfassung der Massen

Technische Änderungen vorbehalten – Keine automatische Aktualisierung

Autor / Prüfer:	Revision:	Projekt:	Einstufung:	Seite:
T. Maaß / H. Schmidt	0	enoventum	vertraulich	28 von 28