

# Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

- Anstalt des öffentlichen Rechts -  
Der Vorstand



Forstamt Grabow • Goethestraße 1a • 19300 Grabow

## Forstamt Grabow

**StALU Westmecklenburg**  
**Herr Dr. Stenzel**  
**Bleicherufer 13**  
**19053 Schwerin**

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg						
- 4. Nov. 2022						
Posteingangsstelle						
L	IF	Abt. 1	Abt. 2	Abt. 3	Abt. 4	Abt. 5

07. Nov. 2022

→ 54

Bearbeitet von: Herr Pegel

Telefon: 03 87 56 / 514 - 13  
Fax: 03 99 4 / 235 - 430  
E-Mail: Erik.Pegel  
@lfoa-mv.de

Aktenzeichen: FoA30/7444.39-1-2022-003

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Grabow, 3. November 2022

### Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG

TöB-Beteiligung

Ihr AZ: StALU-WM-54-4736-5712.0.1.6.2V-76156

hier: erneute Stellungnahme des Forstamtes Grabow

- Meine Stellungnahme vom 19.10.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Verfahren nehme ich für den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I S. 75) geändert worden ist und des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVObI. M-V S. 870), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

**O.g. Genehmigungsverfahren kann nach den vorliegenden Antragsunterlagen aus forstrechtlicher Sicht nicht zugestimmt werden.**

Meine Stellungnahme vom 19.10.2022 bleibt weiterhin bestehen.

### Begründung:

Die Forderungen bezüglich der Anfertigung eines Gutachtens über die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) „Fire Watch“ und der Nachweis über den Einbau von automatischen Löschanlagen in der Kanzel und im Turmfuß sowie von Brandmeldern bleiben wie in meiner Stellungnahme vom 19.10.2022 begründet bestehen.

Da die beantragte WEA in einem Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr errichtet werden sollen, habe ich geprüft, ob die Anlage und Unterhaltung von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen (LWE) im Umkreis der WEA gefordert werden muss. Nördlich des Gebietes befindet sich eine Saugstelle an einem fließenden Gewässer.

Vorstand: Manfred Baum  
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern  
- Anstalt des öffentlichen Rechts  
Fritz - Reuter - Platz 9  
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0  
Telefax: 03994 235-400  
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de  
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank  
BIC: MARKDEF1150  
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30  
Steuernummer: 079/133/80058  
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

Eine Beteiligung des zuständigen Ordnungsamtes in Zuständigkeit für die örtliche Feuerwehr fand mit Datum vom 19.10.2022 statt. Bis zum heutigen Datum ist kein Schreiben des Amt Ludwigslust-Land eingegangen, sodass davon auszugehen ist, dass keine Bedenken vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Dr. Holger Voß  
Forstamtsleiter

Naturstrom - WEA 4  
Wöbbelin Flur 4 Flurstück 123/8


Maßstab 1: 3000

33,3

250

000

Gehölzbiotope  
SPA-Gebiete



Landesforst  
Mecklenburg-Vorpommern  
Wald schafft Zukunft  
erstellt von: Landesforst M-V  
-Anstalt d. ö. Rechts  
erstellt am: 04.10.2022