

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom .....

20....

bis .....

20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

## Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom .....

20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit

vom .....

20....

bis .....

20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

# Fundamenttabelle Bl. 4201 (Bohrpfahlfundament)

**380-kV-Höchstspannungsfreileitung**

**Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201**

Abschnitt: Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen

**Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung**

**Anschluss Hanekenfähr, Bl. 0830**

**Änderung der 110-kV-Bahnstromleitung Salzbergen - Haren,  
Nr. 0541**

Stand: 29.05.2015

Inhalt: Seite 1 - 6



Amprion GmbH  
Genehmigungen Nord

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                    |                    |                    |                     |                     |                           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Mast<br/>Nr.</b>     | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>        |
| 203                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 204                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 11,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 205                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 22,00              | 2,10               | 19,10              | 16,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 206                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 23,00              | 1,50               | 19,50              | 21,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 207                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 208                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 209                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 210                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 11,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 211                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 11,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 212                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 213                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 214                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 16,00              | 2,10               | 13,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 215                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 16,00              | 2,10               | 13,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 216                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 217                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 15,10              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 218                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 219                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 1,50               | 14,50              | 22,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 220                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 1,50               | 14,50              | 22,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 221                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 222                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 223                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 224                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 225                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00              | 2,10               | 15,10              | 17,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 226                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 227                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 11,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                |                |                |                 |                 |                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*) [m]</b> | <b>b*) [m]</b> | <b>c*) [m]</b> | <b>t1*) [m]</b> | <b>t2*) [m]</b> | <b>Bemerkungen</b>     |
| 228                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 14,10          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 230                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 17,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 231                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 232                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 14,10          | 20,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 233                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 1,50           | 14,50          | 21,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 234                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 235                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 236                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 237                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 238                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00          | 2,10           | 15,10          | 17,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 239                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 14,10          | 15,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 240                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 17,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 241                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 1,50           | 14,50          | 17,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 242                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 243                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 244                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 245                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 246                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 14,10          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 247                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 248                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 249                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00          | 2,10           | 14,10          | 17,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 250                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 251                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 252                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 14,10          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 253                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 13,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                |                |                |                 |                 |                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*) [m]</b> | <b>b*) [m]</b> | <b>c*) [m]</b> | <b>t1*) [m]</b> | <b>t2*) [m]</b> | <b>Bemerkungen</b>     |
| 254                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 16,10          | 13,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 255                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 14,10          | 20,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 256                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 15,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 257                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 15,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 258                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 13,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 259                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00          | 2,10           | 14,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 260                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 261                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 2,10           | 15,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 262                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 263                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 264                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 265                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00          | 1,50           | 14,50          | 21,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 266                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 15,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 267                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 15,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 268                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00          | 2,10           | 16,10          | 18,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 269                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 14,10          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 270                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 271                     | Bohrpfahlfundament          |                | 1,50           | 12,50          | 11,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 272                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00          | 1,50           | 13,50          | 22,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 273                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00          | 2,10           | 16,10          | 19,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 274                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 16,10          | 17,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 275                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 16,10          | 17,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 276                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 15,10          | 17,00           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| 277                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00          | 2,10           | 16,10          | 16,70           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 3 |
| 278                     | Bohrpfahlfundament          |                | 2,10           | 16,10          | 17,50           |                 | siehe Anlage 5 Blatt 2 |

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                    |                    |                    |                     |                     |                           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Mast<br/>Nr.</b>     | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>        |
| 279                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 16,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 280                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 15,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 281                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 15,10              | 17,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 282                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 16,10              | 17,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 283                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 24,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 284                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 24,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 285                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 16,10              | 17,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 286                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 16,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 287                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 16,10              | 17,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 288                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 15,10              | 17,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 289                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 19,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 290                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00              | 1,50               | 15,50              | 23,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 291                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 292                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 293                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 294                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 14,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 295                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 14,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 296                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 297                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 17,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 298                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 17,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 299                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 300                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 301                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 302                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 303                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                    |                    |                    |                     |                     |                           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Mast<br/>Nr.</b>     | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>        |
| 304                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 14,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 305                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 306                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 13,10              | 13,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 307                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 308                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 13,10              | 13,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 309                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 310                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 310A                    | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 311                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 312                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 15,10              | 17,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 313                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 314                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 315                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 15,10              | 18,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 316                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 20,00              | 2,10               | 17,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 317                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00              | 2,10               | 16,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 318                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 319                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 19,00              | 2,10               | 16,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 320                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 321                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 322                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 323                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 14,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 325                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 14,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 326                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 327                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 328                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |

| <b>Fundamenttabelle</b> |                             |                    |                    |                    |                     |                     |                           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Mast Nr.</b>         | <b>Fundamentart</b>         | <b>a*)<br/>[m]</b> | <b>b*)<br/>[m]</b> | <b>c*)<br/>[m]</b> | <b>t1*)<br/>[m]</b> | <b>t2*)<br/>[m]</b> | <b>Bemerkungen</b>        |
| 329                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 13,10              | 13,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 330                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 331                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 332                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 17,00              | 2,10               | 14,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 333                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 334                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 2,10               | 13,10              | 16,00               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 335                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 336                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 14,10              | 14,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 337                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 338                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 339                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 340                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 2,10               | 14,10              | 12,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |
| 341                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 342                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 343                     | Bohrpfahlfundament          |                    | 1,50               | 12,50              | 15,50               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 2 |
| 344                     | Zwillingsbohrpfahlfundament | 18,00              | 1,50               | 14,50              | 19,70               |                     | siehe Anlage 5<br>Blatt 3 |

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t1 = Gründungstiefe des Fundamentes

t2 = Dicke der Fundamentplatte