



avacon

110-kV-Leitung
Diele - Völlen
LH-14-067
Emskreuzung

Sonderlängenprofil

Mast-Nr. 16n - Mast-Nr. 17n

Erichtungsvorschrift:	EN 50341 09.19 für W4 / E2
Gestänge:	A-2-E-2021.1
Beseilung	2 x 3 x 1 x 565-AL1/72-ST1A (FINCH); $\sigma_{10}=46.0$ N/mm ²
Leiterseil:	1 x 97-AL1/56-ST1A; mit VSA (Abstand 50m); $\sigma_{10}=64.0$ N/mm ²
Erdsseil:	OPGW: 1 x 92-AL3/49-A20SA; mit VSA (Abstand 50m); $\sigma_{10}=66.0$ N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung:	DA=2.50m, DH=2.10m
Ketten:	20m rechts - - - - - oder 20m links - - - - - aufgenommen
Seitliche Überhöhung:	

Planfeststellungsunterlage				Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis
Aufgestellt Salzgitter,	22.05.2024			Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Firma	Maßstab:	Einheit:	Dienststelle/Unterschrift	
OMEXOM	1 : 500 / 500	Meter	Planfeststellungsbehörde	
	Datum	Name		
	Bearb.	Baker		
	Gepr.	Wesemann		
	Zustand	-		
	Org.-Einheit	-		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 2 / 2

