




049
WA120-33.00
D-2-D-2015.3
DA

(449.6)
-443.0-
(436.4)
LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

050
T2-44.00
D-2-D-2015.3
VK

-487.0-
LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

051
T2-47.00
D-2-D-2015.3
VK



- Vegetation dichter als 3.50m am Leiterseil
- Vegetation zwischen 3.50m und 5.00m zum Leiterseil
- Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Anlage 8.2



380-kV-Leitung Emden_Ost - Conneforde LH-14-323 Längenprofil

Mast Nr. 049 - Mast Nr. 051
2. Deckblattänderung

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 4)
Gestänge	: D-2-D-2015.3
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm²
Leiterseil	: 2x264-AL3/24-A20SA, MZS=48.00N/mm²
Erdschleife	: -
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x 264-AL3/24-A20SA, MZS=48.00N/mm²
Kettenlänge	: DA= 6.50m (334kg); VK= 4.70m (195kg)
Seitliche Überhöhung	: 15.0 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2014/2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit	
Aufgestellt		von	
Bayreuth,		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
i.V. <i>Prof. Dr. J. J. J.</i>		Gemeinde:	
Firma		Dienstsigel/Unterschrift	
SAG LTB KONSORTIUM		Planfeststellungsbehörde	
Maßstab:		Einheit:	
1:2000		Meter	
Datum		Name	
27.10.2017		Chapman	
Gepr.		Temmeyer	
Zustand		Gültig	
LPG-NH-PC-CF		-	
01		Anp. M050-M051	
Zust.		30.01.2019	
Änderung		Blatt:	
20		70	