

046
WA160-45.00
D-2-D-2015.3
DA

(356.3)
-351.7-
(347.1)

LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

047
WA160-33.00
D-2-D-2015.3
DA

(4.16.5)
-4.14.2-
(4.11.9)





LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

048
T1-41.00
D-2-D-2015.3
VK

(371.9)
-365.3-
(358.7)

LWL/LWL mit Vogelschutzfahnen

049
WA120-33.00
D-2-D-2015.3
DA



Vegetation dichter als 3.50m am Leitersell
Vegetation zwischen 3.50m und 5.00m zum Leitersell
Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Anlage 8.2





380-kV-Leitung Emden_Ost - Conneforde LH-14-323 Längenprofil

Mast Nr. 046 - Mast Nr. 049
2. Deckblattänderung

DIN VDE-Bestimmung	0210/DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 4)
Gestänge	D-2-D-2015.3
Beiseil	2x3x4-565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=4.6.00N/mm ²
Leitersell	2x 264-AL3/24-A205A, MZS=4.8.00N/mm ²
Erdsell	2x 264-AL3/24-A205A, MZS=4.8.00N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	DA=6.50m (334kg), VK=4.70m (195kg)
Kettenlänge	15.0 m rechts oder links aufgenommen
Seitliche Überhöhung	15.0 m rechts oder links aufgenommen

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltungsamtes (NKV) vom 01.12.2017

Planfeststellungsunterlage				Satzungsgemäß ausliegen in der Zeit von bis	
Aufgestellt Bayreuth,		01.12.2017		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
17. <i>Anna Zepner</i>		<i>Landesgräf Knechtel</i>		Gemeinde	
Firma		Maststab		Einheit	
		1:2000 1:200		Meter	
		Datum		Name	
		Bayreuth 27.10.2017		Chairman	
		Georg 27.10.2017		Tennet	
		Zustand		Gültig	
		LPG-WM-PC-CP			
					
		LPG-WM-PC-CP			
01. 17					