

Projekt: 380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040

Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Übersicht der Planänderungen und –ergänzungen zur Anlage 8.3

Längenprofile der 110 kV BSL Körle – Nörten-Hardenberg, L0564/ 110 kV BSL Eichenberg – Nörten-Hardenberg, L0457

DECKBLATT

30.07.2018

Seite 1/1

Dokument	Planänderung / Planergänzung	Betroffener Bereich
Blatt 1/3 und 1.1/3	<u>Gestängewechsel, Mastnummer, -typ und -fläche geändert</u> <u>Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none">- Gestänge- und Masttypwechsel DB-Mast 9665N von „DB At120 +9“ zu „Ebf 24512 A/E16...100“ aus technischen Gründen; Änderung der Mastnummer von „9665“ zu „9665N“; Änderung der Mastflächen von 6x6 auf 5x5 Meter- Schutzstreifenänderung 9666-C030 (LH-11-3040) aufgrund der Umplanung	9665N <u>9666-C030 (LH-11-3040)</u> 9665N 9666- C030 (LH-11-3040)
Blatt 2/3-3/3	<u>Gestängewechsel, Masttyp und -fläche geändert</u> <u>Leitungsverlauf geändert, Schutzstreifen angepasst</u> <ul style="list-style-type: none">- Schutzstreifenänderung C037 (LH-11-3040)–9658N aufgrund der Umplanung- Gestänge- und Masttypwechsel DB-Mast 9658N von „Ebf 32000 A22...140“ zu „Ebf 24512 A/E22...100“ aus technischen Gründen; Änderung der Mastflächen von 7x7 auf 6x6 Meter	<u>9658N</u> <u>C037 (LH-11-3040)–9657</u> C037 (LH-11-3040)–9657 9658N