



Legende

Referenz-Dokumente

Anlage	Dokumententitel
3.2.1	Regelgrabenprofil und -baufeld
Quelle:	
Planfeststellungsbehörde	

Anmerkungen:

- Einheiten in Meter [m].
- Die Maßangaben im Typenplan können u.a. aufgrund anstehender Bodenverhältnisse oder weiterer örtlicher Gegebenheiten variieren.
- Verlegetiefe und Achsabstände der Erdkabelanlage in Abhängigkeit von der Tiefenlage des Kreuzungsobjektes, den Vorgaben / Auflagen der zuständigen Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange (TÖB) sowie den technischen Regelwerken, den technischen Randbedingungen und den geotechnischen Erfordernissen.
- Nach Installation der Kabelschutzrohranlage werden die Vortriebsrohre verdämmt.
- Start- und Zielbaugrube können je nach Erfordernis auch in Form von Einzelbaugruben hergestellt werden.
- Widerlager, Betonsohle und Verbau verbleiben nach Abschluss der Bauarbeiten (teilweise) im Boden.

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (DoIWin4) zur Netzanbindung der Offshore-Plattform DoIWin delta einschließlich der Leerrohre für die +/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (BorWin4) zur Netzanbindung der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt (Hilgenriedersiel) - Emden / Landabschnitt Nord

Typenplan Rohrvortrieb

Planfeststellungsunterlage

Anlage 5.4.3

02	07.12.2022	1. Überarbeitung	K2E / SB	K2E / SNS	K2E / TS	RDE	BGO / EZI
01	25.08.2022	Erstausgabe	K2E / SB	K2E / SNS	K2E / TS	RDE	BGO / EZI
Rev.:	Rev. Datum:	Planungsstand / Änderung:	erstellt:	geprüft:	freigegeben:	geprüft:	freigegeben:
			Planersteller:			Antragstellerin:	
Maßstab:	ohne	Blatt-Nr.:	01 / 01				
tp-Dok.-ID:	BDN-K2E-00185	KBS:	---	DIN / B x H:	A3-2		
Ersteller-ID:	K2E-001099	KBS-EPSPG:	---				
Planersteller:				Antragstellerin / Eigentümerin der Zeichnung:			
K2E GmbH Am Egelingsberg 1 38542 Leiferde				Amprion Offshore GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund			

K2E

amprion offshore