

			<div>Mastliste</div> <div>Deckblatt</div>								<div>Planfeststellungsunterlage</div>				<div>Aufgestellt</div> <div>Bayreuth, den 30.11.2018</div> <div></div>			
<div>Leitungsname:</div> <div>220-kV-Leitung Mehrum - Hallendorf, LH-10-2027</div>												<div>Trassierungsfirma:</div> <div>K2 Engineering GmbH</div>			<div>Stand</div> <div>aufgestellt<div>König</div>24.06.2013</div> <div>geprüft<div>Flemme</div>26.06.2013</div> <div>Revision B<div>Strache</div>26.11.2018</div>			<div>Blatt</div> <div>1/1</div>
<div>Bau-Nr.</div>	<div>Koordinaten</div> <div>UTM 32, ETRS 89</div> <div>Lagestatus 489</div> <div>Ost [m]</div> <div>Nord [m]</div>		<div>Gemarkung</div>	<div>Flur</div>	<div>Flurstück</div>	<div>Masttyp</div>	<div>Mast- höhe</div> <div>[m]</div>	<div>Gestänge</div>	<div>Kette</div>	<div>Leitungs- winkel</div> <div>[gon]</div>	<div>Feldlänge</div> <div>[m]</div>	<div>Abspann- abschnitts- länge</div> <div>[m]</div>	<div>Kreuzung</div> <div>Nr.</div> <div>Kurzbezeichnung</div>		<div>Bemerkung</div>			
072	32585196	5782920	Söhlde	6	145/19	T +2.0	41.50 30.50	B-2-D B-2-D-061	DH	200.00					Einschleifung in die 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar geteilte Erdseilspitze Bestandsmast; bleibt erhalten Abspannabschnitt beginnt am Mast 068			
A042	32585304	5782640	Söhlde	6	25/1	WA 120-25.00	59.00 54.60	DB-4-DE-2012.1	DA	200.00	299.4	299.4 1497.5						
A047	32585989 32586030 32585989	5780874 5780962 5780874	Lesse	9	364/11 364/12 364/11	WA 100-19.00 WE/WAdiff 140-22.00 WE/WAdiff 120-22.00	53.00 51.60	DB-4-DE-2012.1	DA	199.90 169.06 199.90					Ausschleifung aus der 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar; geteilte Erdseilspitze			
081 081N 081	32586064	5780681	Lesse	9	364/13	WA 100-120 +2.0 WA 100-21.00 WA 100-120 +2.0	41.70 39.60 41.70	D-2-D-2013.1 B-2-D -061	DA	127.92 112.31 127.92	207.0 274.0 207.0	207.0 274.0 207.0						
082	32586313	5780663	Lesse	8	420	TW	28.67	B-2-D-061	DH		250.2	851.6						