

Protokoll für die Messung des spezifischen Erdwiderstandes

Durchführende Firma:	GBM Geophysikbüro Munstermann	
Anschrift:	Industriepark I, Str. A Nr. 1 39245 Gommern	
Name Ausführender:	Dirk Munstermann	
Projektname/Windpark:	Uetze; WHII-Wilhelmshöhe II	
WEA-Nr./Ü-Station:	WEA 28	
Geo-Referenz:	UTM 32; ETRS 89	325815556,73 ; 584586,27
	Wegpunkt	Messung in Nord-Süd-Richtung
Messgerät Typ, S/N, Kalibrierung gültig bis:	Widerstandsmessgerät SuperSting R1; SN SP1402279 Kalibrierung gültig bis 02/2019	
Umgebungstemperatur, Wetter, Bodenzustand:	19 ° C, sonnig, trocken, Stoppelfeld, sandig, trocken	

a [m]	R [Ω]	$\rho_s = R \times 2\pi \times a$ [$\Omega \times m$]	Bemerkung
0,5	266,975	838,726	
1	238,464	1498,32	
2	185,106	2326,11	
3	141,305	2663,53	
5	74,6717	2345,88	
8	29,4587	1480,75	
12	7,10858	535,974	
16	2,3136	232,589	
20	1,05024	131,977	
25	0,630343	99,0141	
30	0,474804	89,4984	

Mit der Unterschrift bestätigt der Ausführende die Messungen nach der Wenner-Methode durchgeführt zu haben.

Gommern, den 21.08.2018



Ort, Datum, Unterschrift des Ausführenden