

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	5.78	5.78 *
40°C	4.84	4.84
-5°C+u.Z.	5.08	5.08

* dargestellte Seilkurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	7.42 *	7.42
40°C	6.22	6.22
-5°C+u.Z.	6.25	6.25

* dargestellte Seilkurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	5.59 *	5.59
40°C	4.68	4.68
-5°C+u.Z.	4.94	4.94

* dargestellte Seilkurve



Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand ≥ 3.50 m



NUR NACHRICHTLICH

110-kV-Leitung
UW Hemmoor - UW Industriestraße
Nr. LH-14-1232

Längenprofil

Mast-Nr. 90 - Mast-Nr. 93

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/EN 50341/03.02 Wind 4/Eis2
Masttyp	: A-2-D - 2004.4; SVM
Beseilung	
Leitseiteil	: 2x3x2 304-AL1/49-ST1A MZS = 46.0 N/mm ²
Erderseil	: 1x 264-AL1/34-ST1A MZS = 46.0 N/mm ²
Luftkabel/sonstige Belegung :	oder Äquivalent zum ES ideell dghl. bei +10°C
Kettenlänge	: DA = 3.85m VH = 2.00m
Seitliche Überhöhung	: 10.0 m rechts ———— oder links ———— aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom

Aufgestellt
Lehrte, 11.04.2011

i. A. [Signature] *i. A. [Signature]*

Gemeinde:

Planfeststellungsbehörde

rma K2E K2 Engineering GmbH				Maßstab: Länge 1:2000 Höhe 1:200		Einheit: Meter	
				Datum		Name	
				Bearb. 07.03.2011		Papenroth	
				Gepr. 17.03.2011		König	
				Zustand		Gültig	
				Org.-Einheit NE-NL		-	
							
ust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 20 / 32			



Äust.	Änderung	Datum	Name	Blatt: 20 / 32
-------	----------	-------	------	----------------