

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	6.20 *	5.72
40°C	5.27	4.85
-5°C+u.Z.	5.99	5.55

* dargestellte Seilcurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	8.45	8.48 *
40°C	7.20	7.21
-5°C+u.Z.	8.01	7.99

* dargestellte Seilkurve

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	7.87	7.88 *
40°C	6.69	6.70
-5°C+u.Z.	7.59	7.58

* dargestellte Seilkurve


Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	6.85 *	6.86 *
40°C	5.80	5.81
-5°C+u.Z.	6.69	6.69

* dargestellte Seilcurve



Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand ≥ 3.50 m



NUR NACHRICHTLICH

Längenprofil

Deckblatt

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/EN 50341/03.02 Wind4/Eis2
Masttyp	: A-2-D - 2004.4
Beseilung	
Leitersseil	2x3x2 304-AL1/49-ST1A MZS = 46.0 N/mm²
Erdseil	1x 264-AL1/34-ST1A MZS = 46.0 N/mm²
Luftkabel/sonstige Belegung	: oder Äquivalent zum ES ideell dghl. bei +10°C
Kettenlänge	: DA = 3.85m VH = 2.00m
Seitliche Überhöhung	: 10.0 m rechts ———— oder links ———— aufgenommen

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom
bis

i.v. Schul i.A. Lina

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde
