

Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse elektrische- und magnetische Felder

110-kV-Leitung Hemmoor - Industriestraße

LH-14-1232

Mastfeld	Magnetisches Feld (1m ü. EOK) [μ T]	Elektrisches Feld (1m ü. EOK) [kV/m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	
					Zähler	Nenner
1-2	22.09	1.36	Warstade	17	3	1
2-3	7.96	0.46	Warstade	6	220	106
4-5	10.78	0.68	Westersode	11	11	1
6-7	16.68	1.15	Westersode	12	60	
52-53-54	5.54	0.38	Bülkau	14	29	8
62-63	24.61	1.28	Ihlienworth	28	7	2
63-64	8.30	0.54	Ihlienworth	28	6	4
70-71	6.06	0.41	Ihlienworth	23	114	
88-89-90	3.35	0.74	Neukirchen	15	14	1
149-150	7.92	0.40	Groden	3	30	
150-151	19.50	1.27	Groden	3	36	
151-152	7.83	0.65	Groden	3	35	1
151-152-Portal	7.26	0.63	Cuxhaven	4	35	74
151-152-Portal	8.86	0.92	Cuxhaven	4	35	108

110-kV-Leitung Abzweig Otterndorf

LH-14-1233

Mastfeld	Magnetisches Feld (1m ü. EOK) [μ T]	Elektrisches Feld (1m ü. EOK) [kV/m]	Gemarkung	Flur	Flurstück	
					Zähler	Nenner
5-6-7_Abz_Otterndorf	4.30	0.31	Otterndorf	25	40	4