

## **Kapitel 16: Brandschutz**

Im Anhang befindet sich das standortbezogene Brandschutzkonzept mit entsprechenden Maßnahmen. Detaillierte Abstimmungen mit den örtlichen Feuerwehren bzw. Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) müssen noch getroffen werden. Eine Beschreibung zum Brandschutz in Vestas -Windenergieanlagen ist im Vestas Dokument (0088-5800) zu finden. Dort werden unter anderem die Vorkehrungen zur Branderkennung, die verwendeten Materialien und die Brandmeldung beschrieben. Zum vorbeugenden Brandschutz liegt das Dokument „Generisches Brandschutzkonzept“ bei. Handlungsanweisungen zu Evakuierung, Flucht und Rettung im Not- bzw. Gefahrenfall werden ebenfalls aufgeführt. Da die WEA in Waldgebieten stehen wird ein zusätzliches Feuerlöschsystem in den Windenergieanlagen installiert, um die Gefahr eines Brandes nochmals zu minimieren. Das umfangreiche System zum Blitzschutz, zur Vermeidung von Bränden durch Blitzschlag, ist im darauffolgenden Dokument beschrieben.

[16.10\\_Brandschutzkonzept](#)

[16.11\\_Forstgutachten zur Waldbrandgefährdung](#)

16.12\_Vestas V01-Allgem.-Beschreibung-EnVentus-Brandschutz (0088-5800)

16.13\_Vestas\_V04-Generisches Brandschutzkonzept-EnVentus-(0089-7004)

16.14\_Vestas V00-Evakuierung,-Flucht-und-Rettung

[16.15\\_Erklärung zur Verwendung des Feuerlöschsystems](#)

16.16\_Vestas\_V00-Spezifikation-Vestas-Feuerloeschsystem-EnVentus-(FSS)

16.17\_Vestas V02-Blitzschutz-und-elektromagnetische-Vertraeglichkeit-(0077-8468)