



0 25 50 100 Meter

lventus
Gladbeck, August 2019

Im Auftrag der **Open Grid Europe**
The Gas Wheel

Leitung: Leitung Hamm - Bergkamen
Gemeinde: Bergkamen, Hamm
Kreis: Unna, Hamm

Erstellungsdatum 27.08.2019	
Rev. 1.1	Originalformat A3
Maßstab 1 : 1.000	Blatt-Nr. 12

UVP-Bericht nach § 16 UVPG mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan für die geplante Erdgasfernleitung Hamm – Bergkamen der Open Grid Europe GmbH
Karte Nr. 2: Biotoptypen Ausgangszustand mit Darstellung des Eingriffsbereichs sowie Vermeidungs- und Rekultivierungsmaßnahmen
Kartengrundlage © Land NRW 2019

Anschi. Blatt 13

Legende

- Geplanter Leitungsverlauf
- Abgrenzung der Biotoptypen
- Arbeitsstreifen
- VF0 Bezeichnung der Biotoptypen mit Nummer

VE1-8 Gehölzrodungen sind außerhalb des Brutzeitraums von Vögeln zwischen Anfang Oktober und Ende Februar vorzunehmen (VE1). Schutzmaßn. gem. DIN 18920 und RAS-LP4 (VE2). Verkleinerung des Arbeitsstreifens (VE3). Stammschutz an Bäumen (VE4). Fachgerechter Wurzelschnitt / -behandlung (VE5). Evtl. Kroneneinkürz. gem. ZTV (VE6). Keine Lagerung / Nutzung der Baumscheibe (VE7). Zu Baustellenflächen und Fahrwegen angrenzende sensible Biotopstrukturen sind vor Befahren und Betreten (z. B. Flatterband, Zaun) zu schützen (VE8).

VArt 1-4 Höhlenbäume sind zu erhalten, ggf. Einengung des Arbeitsstreifens (V1). Potentiell zu fallende Bäume werden vor Rodung auf Baumhöhlen kontrolliert (V2). Nicht besetzte Höhlen werden verschlossen (V3). Höhlenbäume mit besetzten Höhlen sind nicht zu fällen. In Abstimmung mit der UNB werden eventuell betroffene Bäume schichtweise abgetragen (V4).

AArt 1 Bei Verlust von Fledermausquartieren durch Gehölzeinschlag sind im nahem Umfeld pro betroffenem Quartier drei Ersatzquartiere anzubringen.

R1 Temporär während der Bauphase genutzte landwirtschaftliche Flächen werden nach Abschluss der Bautätigkeiten wie im Ausgangszustand vorgefunden wiederhergestellt.

R2 Holzfrei zu haltende Schneisen innerhalb von zu querenden Gehölzstreifen werden entweder der natürlichen Sukzession überlassen oder mit einer geeigneten Saatgutmischung eingesät.

R3 Außerhalb von holzfrei zu haltenden Schneisen innerhalb von zu querenden Gehölzstreifen können Gehölzbereiche wieder vollständig rekultiviert werden.

Anschi. Blatt 11