



Höhe NHN:	130,00 m
<b>Gelände IST</b> <small>(blau: Höhen Fremdleitung IST)</small>	138,18   138,16   138,23   138,50   138,43   138,36   138,92   138,50   138,37   138,13   138,14   137,91   137,46   137,00
<b>OK Rohr</b>	137,68   137,68   137,68   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00   137,00
<b>Station</b>	58,50   90,51   120,51   152,35   159,22   155,94   14,12   44,12   69,68   103,40   133,40   170,78   203,15   233,15
Bogenmittelpunkt	270 el. Bg. 1°
Fremdleitungs-Nr.: Verweis Kreuzungsverzeichnis	
ZfP	100%
Rohr	508,0 x 6,3 L360 ME/NE, Umhüllung PE-N-n + FZM
Mindestrohrdeckung/-biegeradius	1,50 / 466m
Ausführungshinweise	offene Bauweise

**Hinweise für die Bauausführung**  
 Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. örtliche Einweisung durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu berücksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und vertikalen Knicke sind in elastischer Biegung oder mittels Schnittkrümmen auszuführen. Abstand zu kreuzenden Leitungen mind. 0,20 m.  
 Bei der Bauausführung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz- und pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159) zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

**Legende**  
 HD-Gasleitung, geplant

**IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH**  
 Logebachstr. 4  
 53604 Bad Honnef  
 Tel.: +49 2224 9733-0  
 Fax.: +49 2224 9733-41  
 E-Mail: info@ibni.de

**MUNSCH-VERMESSUNG GmbH**  
 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung

Sitz: Auf dem Limes 18  
 56598 Rheinbrohl  
 Tel.: +49 2635 / 24 71  
 Fax: +49 2635 / 42 55

Technisches Büro: Hoherollersstr. 33  
 67063 Ludwigshafen  
 Tel.: +49 621 / 62 19 65  
 Fax: +49 621 / 62 19 63

<b>Ausführungsplan</b>	geprüft:	freigegeben:
<b>Genehmigungsplan</b>	geprüft:	freigegeben:
Index	Bemerkung	bearbeitet   geprüft
GE 009 LS 004	Planaktualisierung	Qu (20.12.2021)   Te (20.12.2021)
GE 009 LS 003	Planaktualisierung	Qu (09.08.2021)   Te (09.08.2021)
GE 009 LS 002	Anpassung Rohmaterial	Qu (24.08.2020)   Te (24.08.2020)
GE 009 LS 001	Planaktualisierung	Qu (29.06.2020)   Te (29.06.2020)
GE 009 LS 005	Planaktualisierung	Qu (20.01.2022)   Te (20.01.2022)

Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Längsschnitt

Planungslos	Leitungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim	500	40	9 von 28

Datum der letzten Änderung:	Maßstab 1:	Creos Deutschland GmbH Dokumentation und Planung (DP) Am Zunderbaum 9 68424 Homburg Tel.: 06841 9886-0 Fax: 06841 9886-122	Zentrale Planauskunft Tel.: 0681 / 2106-160 <b>Zentrale Stichtagsannahme</b> Tel.: 0800 / 0800577	
Kataster: 12/2022	500/100			
Topographie: 11/2022				
Plandatum:				