


Höhe NHN: 115,00 m	
Gelände IST <small>(blau: Höhen Fremdleitung IST)</small>	
OK Rohr	
Station	
Bogenmittelpunkt	470 el. Bg. 1°
Fremdleitungs-Nr. / Verweis Kreuzungsverzeichnis	480 el. Bg. 4°
ZFP	100%
Rohr	508,0 x 6,3 L360 ME/NE, Umhüllung PE-N-n • FZM
Mindestrohrdeckung/-biegeradius	1,50 / 4,66m
Ausführungshinweise	offene Bauweise

Hinweise für die Bauausführung

Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. örtliche Einweisung durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu berücksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und vertikalen Knicke sind in elastischer Biegung oder mittels Schnittkrümmer auszuführen. Abstand zu kreuzenden Leitungen mind. 0,20 m.
Bei der Bauausführung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz- und pflugesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159) zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Legende



IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH
 Logebachstr. 4
 53604 Bad Honnef
 Tel.: +49 2224 9733-0
 Fax.: +49 2224 9733-41
 E-Mail: info@ibni.de

MUNSCH-VERMESSUNG GmbH
 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung

Sitz:
 Auf dem Limes 18
 56598 Rheinbrühl
 Tel.: +49 2635 / 24 71
 Fax: +49 2635 / 42 55

Technisches Büro:
 Hohenzollerstr. 33
 67063 Ludwigshafen
 Tel.: +49 621 / 62 19 65
 Fax: +49 621 / 62 19 63

Ausführungsplan	geprüft:	freigegeben:	
Genehmigungsplan	geprüft:	freigegeben:	
Index	Bemerkung	bearbeitet	geprüft
GE 017 LS 004	Planaktualisierung	Qu (20.12.2021)	Te (20.12.2021)
GE 017 LS 003	Planaktualisierung	Qu (09.08.2021)	Te (09.08.2021)
GE 017 LS 002	Anpassung Rohmaterial	Qu (24.08.2020)	Te (24.08.2020)
GE 017 LS 001	Planaktualisierung	Qu (29.06.2020)	Te (29.06.2020)
GE 017 LS 005	Planaktualisierung	Qu (20.01.2022)	Te (20.01.2022)

Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Längsschnitt

Planungslos	Leitungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim	500	40	17 von 28

Datum der letzten Änderung:		Maßstab 1:	500/100	Creos Deutschland GmbH Zentrale Planauskunft Tel.: 0681 / 2106-160
Kataster:	12/2022			
Topographie:	11/2022			
Plattdatum:				

