



MUNSCH-VERMESSUNG GmbH Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung					
Planungslos RO 5115 Dackenheim-Hessheim					
G-Plan Blatt- Nr.	Kreuzungs- nummer	Kreuzung mit	Bezeichnung	Zuständige Behörde, Unterhaltungsträger, Eigentümer	Bemerkung
24	1a	FM-Kabel	2x FM-Kabel	Deutsche Telekom	Lage ungenau

Hinweise für die Bauausführung

Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. örtliche Einweisung durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu berücksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und vertikalen Knicke sind in elastischer Biegung oder mittels Schnittkrümmer auszuführen. Abstand zu kreuzenden Leitungen mind. 0,20 m.

Bei der Bauausführung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159) zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Legende

HD-Gasleitung, geplant

IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH
 Logebachstr. 4
 53604 Bad Honnef
 Tel.: +49 2224 9733-0
 Fax.: +49 2224 9733-41
 E-Mail: info@ibni.de

MUNSCH-VERMESSUNG GmbH
 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische
 Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung

Sitz:
 Auf dem Limes 18
 56598 Rheinbrhl
 Tel.: +49 2635 / 24 71
 Fax: +49 2635 / 42 55

Technisches Büro:
 Hohenzollerstr. 33
 67063 Ludwigshafen
 Tel.: +49 621 / 62 19 65
 Fax: +49 621 / 62 19 63

Ausführungsplan	geprüft:	freigegeben:	
Genehmigungsplan	geprüft:	freigegeben:	
Index	Bemerkung	bearbeitet	geprüft
GE 024/1 KD 009	Aktualisierung Topographie (Radweg)	Qu (17.11.2022)	Te (17.11.2022)
GE 024/1 KD 008	Planaktualisierung	Qu (20.01.2022)	Te (20.01.2022)
GE 024/1 KD 007	Planaktualisierung	Qu (17.12.2021)	Te (17.12.2021)
GE 024/1 KD 006	Anpassung Konstruktion	Qu (17.11.2021)	Te (17.11.2021)
GE 024/1 KD 005	Anpassung Konstruktion	Qu (10.11.2021)	Te (10.11.2021)

Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan		Kreuzungsdetail		
Planungslos	Leistungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim, Kreuz. K2	500	40	024/1

Datum der letzten Änderung:

Kataster: 12/2022

Topographie: 11/2022

Plattdatum:

Maßstab 1:
100/100

Creos Deutschland GmbH
 Dokumentation und Planung (DP)
 Am Zunderbaum 9
 66424 Homburg
 Tel.: 06841 9886-0
 Fax.: 06841 9886-111

Zentrale Planauskunft
 Tel.: 0681 / 2106-160

Zentrale
 Störungsannahme
 Tel.: 0600 / 0800577