

# RHEINLAND-PFALZ

## Landkreis Bad Dürkheim

### Vg. Leiningerland Gem. Kirchheim a.d.W.

Erdungsanlage EP01  
Länge des Erders  
ca. 120m

Anbindung an besteh.  
Leitungsnetz bei Bauteil:  
T-Stück 413 +21,18

KKS Verteilerschrank  
für PV und Erdungsanlage

Pos. 16  
KKS-Einspeiseversuch mit  
anschließender IFO-Messung  
nach jeweils ca. 1000 Metern  
Neubaulänge

Pos. 18  
KKS-Intensivmessung:  
Additionsmessung der  
kompletten Neuverlegung  
zwischen Dackenheim und  
Heßheim inklusive der  
Anschlussleitung Großkarlbach,  
nach einer Winterperiode, zum  
Nachweis des kathodischen  
Korrosionsschutzes.

Pos. 01  
Einbau einer I-Kupplung  
(inkl. Versetzen der I-Kupplung  
bei Ausbau T-Stück)

Zufahrt  
über B271 neu

Kreuzung B 271 alt  
offene Bauweise  
siehe Kreuzungsdetail  
Blatt Nr. 001/1

Vg. Freinsheim  
Gem. Dackenheim

### Legende

**Planung**

- 4m --- Grenze Schutzstreifen, geplant
- 4m --- HD-Gasleitung, geplant
- 4m --- Grenze Schutzstreifen, geplant
- 4m --- Leitung im Mantelrohr, geplant
- Schilderpfahl / mit Dach
- Schilderpfahl / mit Dach
- Schilderpfahl / mit Dach

**Bestand**

- HD-Gasltg. in Betrieb
- HD-Gasltg. stillgelegt
- Schilderpfahl / mit Dach

**Fremdanlagen**

- DN, Medium, Betreiber Rohrleitung
- xx, KV, Betreiber Kabel
- DN, Werkstoff Kanal / Kanaldeckel

**Grenzen**

- Flurstücksgrenze
- Flur
- Gemarkungsgrenze
- Gemeindegrenze
- Kreisgrenze

**Sonderflächen**

- Fremdplanungen / bereits umgesetzt
- Position der Rammkernbohrung (B)
- Position der schweren Rammsondierung (DPH)
- Rammkernbohrung nach DIN EN ISO 22475-1
- Schwere Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2

**Hinweise für die Bauausführung**

Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. örtliche Einweisung durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu berücksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und vertikalen Knicke sind in elastischer Biegung oder mittels Schnittkrümmer auszuführen. Abstand zu kreuzenden Leitungen mind. 0,20 m.

Bei der Bauausführung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz- und pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159) zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Liegenschaftskataster: Datengrundlage Geobasisinformation der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2022  
Aktualität der Geobasisinformation: 12 / 2022  
Aufnahme der Topographie im Trassenbereich mittels Airborn-Laserscan im Zuge einer Befliegung am 12.03.2016 und örtliche Ergänzung durch terrestrische Vermessungen in 08 / 2019, 05/2021 und 11/2022.

**IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH**  
 Logebachstr. 4  
 53604 Bad Honnef  
 Tel.: +49 2224 9733-0  
 Fax: +49 2224 9733-41  
 E-Mail: info@ibni.de

**MUNSCH-VERMESSUNG GmbH**  
 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch-geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung

Sitz: Auf dem Limes 18  
 56598 Rheinbrohl  
 Tel.: +49 2635 / 24 71  
 Fax: +49 2635 / 42 55

Technisches Büro:  
 Hohenzollernstr. 33  
 67063 Ludwigshafen  
 Tel.: +49 621 / 62 19 65  
 Fax: +49 621 / 62 19 63

Ausführungsplan	geprüft:	freigegeben:
GE 001 LP 009	Aktualisierung Katastergrundlage	Qu (17.03.2023) Te (17.03.2023)
GE 001 LP 008	Ergänzung Kleinverteilerkästen	Qu (16.02.2023) Te (16.02.2023)
GE 001 LP 007	Ergänzung Erdungsanlagen	Qu (07.02.2023) Te (07.02.2023)
GE 001 LP 006	Anpassung Arbeitsstreifen	Qu (29.08.2022) Te (29.08.2022)
GE 001 LP 010	Aktualisierung Katastergrundlage	Qu (03.04.2023) Te (03.04.2023)

Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Wegerechtsplan

Planungslos	Leitungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim	500	40	1 von 28

Datum der letzten Änderung: 12/2022  
 Kataster: 05/2021  
 Topographie: 09.11.2023

Maßstab 1: 500

Creos Deutschland GmbH  
 Dokumentation und Planung (DP)  
 Am Zunderbaum 9  
 66424 Homburg  
 Tel.: 06841 9886-0  
 Fax: 06841 9886-122

Zentrale Planauskunft  
 Tel.: 0681 / 2106-160  
 Zentrale Störungsannahme  
 Tel.: 0800 / 0800577

**creos**