

Zu berücksichtigende Vorbelastung
Eintragungen des Antragstellers in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde : Standortdaten und allgemeine Anlagendaten

Kreis	Verbandsgemeinde	Gemeinde	Anlagennummer	Anlagennummer des Antragstellers	Gemarkung	Flur	Flurstück	Rechtswert	Hochwert	geod. Höhe (Turnfuß)	Anlagenhersteller	Anlagentyp	Nabenhöhe in Meter	Rotordurchmesser in Meter	Nennleistung in kW	Betriebsweise LWA in dB (A) ohne Zuschläge	Impuls- und Ton-haltigkeitszuschlag in dB (A)	Bemerkungen
SIM	Kirchberg	Metzenhausen	V 219366	Metzenhausen	Metzenhausen	8	2/4	381.482	5.536.441		Vestas	V126	166	126	3300	100,7	-	Mode 3
SIM	Kirchberg	Metzenhausen	E 823916	Metzenhausen	Metzenhausen	3	9	383.481	5.537.190		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Metzenhausen	E 823917	Metzenhausen	Metzenhausen	3	10	383.721	5.537.088		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Metzenhausen	E 826052	Metzenhausen	Metzenhausen	12	4/6	383.532	5.536.851		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	104,5	-	Le,max 2000 kW (103,2)
SIM	Kirchberg	Kludenbach	E 823915	Kludenbach	Kludenbach	9	4	383.345	5.537.398		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Kludenbach	E 823914	Kludenbach	Kludenbach	8	33	383.788	5.537.618		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	102,5	-	2000 kW
SIM	Kirchberg	Kappel	E 823913	Kappel	Kappel	10	21/1	384.296	5.539.851		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Kappel	E 823912	Kappel	Kappel	10	21/1	384.255	5.539.639		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Reckershausen	E 823911	Reckershausen	Reckershausen	2	3/8	384.492	5.539.442		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Reckershausen	E 823910	Reckershausen	Reckershausen	2	3/8	384.466	5.539.154		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Kappel	E 825410	Kappel	Kappel	33	15, 16	383.854	5.540.466		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	103,4	-	
SIM	Kirchberg	Kappel	E 825409	Kappel	Kappel	34	35	383.697	5.539.714		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	101,4	-	Lwa,90 1000 kW (99,1)
SIM	Kirchberg	Kappel	E 825408	Kappel	Kappel	34	28/1	383.614	5.540.023		ENERCON	E82 E2	138	82	2300	105,9	-	Lwa,90 zu 103,4
SIM	Kirchberg	Kappel	E 784077	Kappel	Kappel	33	77	384.235	5.540.498		ENERCON	E-70 E4	113,5	71	2300	103,8	-	Lwa,90 2000 kW (101,8)
SIM	Kirchberg	Kappel	E 784078	Kappel	Kappel	33	77	384.381	5.540.268		ENERCON	E-70 E4	113,5	71	2300	103,8	-	Lwa,90 2000 kW (101,8)

hat vorgelegen die Werte prüft die SGD in eigener Zuständigkeit.

Datum 10.02.2021 Stempel u. Unterschrift der zuständigen Genehmigungsbehörde
Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises
55463 Simmern

Unterschrift Antragsteller (Betreiber) Ort und Datum

Wichtig: Die vorgegebenen Anlagennummern (Spalte 4) sind u.a. analog in den Schall- und Schattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !!!!

Beantragte Windenergieanlagen (Zusatzbelastung)

SIM	Kirchberg	Kappel	WEA K1	Kappel	Kappel	17	3/8	381.371	5.538.478	435	Vestas	V136	132	136	3450			
SIM	Kirchberg	Rödelhausen	WEA R1	Rödelhausen	Rödelhausen	11	70/2	381.178	5.538.017	439	Vestas	V117	116,5	117	3450			
SIM	Kirchberg	Kappel	WEA R2	Kappel	Kappel	17	3/8	381.006	5.537.612	418	Vestas	V117	116,5	117	3450			

Vorhaben:
 Ort:
 Gemarkung:
 Antragsteller: