



Zutreffendes bitte ankreuzen

**Baubeschreibung/Antrag auf Baugenehmigung für Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe mit mehr als 10 m<sup>3</sup> Behälterinhalt**

Grau unterlegte Felder werden in Abschnitt 1 und 2 von der Wasserbehörde ausgefüllt.

1.	An die Bauaufsichtsbehörde	Eingang Gemeinde*		Eingang Bauaufsichtsbehörde*			
	Kreisbauamt Steinburg über die Gemeinde Glückstadt			Aktenzeichen*			
2.	Lagerort	Straße, Hausnummer		PLZ, Ort			
		Stadtstraße 20		25348 Glückstadt			
		Gemarkung	Flur	Flurstück	Gemeinde-Kennziffer*		
		Bracke	2	3/8			
	Rechts- und Hochwert*	Gewässer Nr.*		Wasserschutzgebiet*			
				Zone			
	Grundwasserstand unter Gelände*	Kläranlage*	AZ der Wasserbehörde*	Zuständigkeit der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord*	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
3.	Bauherrin/ Bauherr	Name, Vorname Steinbeis Energie GmbH		PLZ, Ort 25348 Glückstadt			
4.	Betreiberin/ Betreiber	Name, Vorname Steinbeis Energie GmbH		Straße, Hausnummer Stadtstraße 20			
		PLZ, Ort 25348 Glückstadt		Bemerkung			
5.	Beschreibung der Behälter	aus <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> aus Stahl <input type="checkbox"/> aus Stahlbeton <input type="checkbox"/> aus sonstigen Werkstoffen					
		Bezeichnung, Fabrikat Stehender doppelwandiger Behälter		<input checked="" type="checkbox"/> oberirdisch mit Auffangraum	<input checked="" type="checkbox"/> mit Leckanzeigergerät		
				<input type="checkbox"/> unterirdisch mit Leckanzeigergerät			
		<input type="checkbox"/> Ü-Zeichen	<input type="checkbox"/> Allgem. bauaufs. Zulassung	DIN Nr.			
		<input type="checkbox"/> Bauartzulassung nach WHG	<input checked="" type="checkbox"/> Eignungsfeststellung nach WHG				
		<b>Sicherheitseinrichtungen</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Entlüftungsltg. Innendurchm.	<input checked="" type="checkbox"/> Überfüllsicherung	<input type="checkbox"/> Gaspendel	
		<input checked="" type="checkbox"/> Grenzwertgeber	<input type="checkbox"/> kathod. Korrosionsschutz	<input type="checkbox"/> Auffangraum wird mit Abdichtungsmittel (Anstrich) mit Ü-Zeichen versehen			
				sonstigen brennbaren Stoffen			
				UN-Nr.		WGK	
				2672		2	
6.	Lagerung von	<input type="checkbox"/> Heizöl EL	<input type="checkbox"/> Dieselmkraftstoff	<input type="checkbox"/> Ottokraftstoff	<input type="checkbox"/> Altöl		
		<input checked="" type="checkbox"/> sonstigen nicht brennbaren Stoffen Ammoniaklösung 25%					
7.	Art der Lagerung	<input type="checkbox"/> unterirdisch	<input type="checkbox"/> in gewachsenem Boden	<input type="checkbox"/> in aufgeschüttetem Boden			
		<input checked="" type="checkbox"/> oberirdisch	<input type="checkbox"/> im Gebäude	<input checked="" type="checkbox"/> im Freien			
8.	Lagermenge	Einzelbehälter, Anzahl		Inhalt je Behälter in Liter			
		<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000			
		Datteriebehälter, Anzahl		Inhalt je Behälter in Liter			
9.	Aufstellungsort	<input type="checkbox"/> im Brennstofflagerraum bei > 5000 l Lagermenge		<input type="checkbox"/> Decken, Wände und Stützen F 90	<input type="checkbox"/> Türen T 30		
		<input type="checkbox"/> in sonstigen Räumen > 1000 l bis ≤ 5000 l		<input type="checkbox"/> keine anderweitige Nutzung (§ 5 Abs. 1 FeuVO)	<input type="checkbox"/> Türen dicht und selbstschließend	<input type="checkbox"/> lüftbar und beschäumbar	
		<input type="checkbox"/> Abstand zur Feuerstätte ≥ 1 m oder Strahlungsschutz					
10.	Rohrleitungen	<input checked="" type="checkbox"/> oberirdisch	<input type="checkbox"/> unterirdisch	<input type="checkbox"/> mit Schutzrohr	<input checked="" type="checkbox"/> mit Leckanzeigergerät		
		<input type="checkbox"/> Kontrolleinrichtung für auslaufende Flüssigkeit		<input type="checkbox"/> Saugleitung			
		Bemerkungen					
11. Erforderliche Bauvorlagen (nach der Bauvorlagenverordnung): Lageplan, zeichnerische Darstellung des Lagerraumes, der Lagerbehälter, der Leitungen, der unterirdischen Rohrleitung/Schutzrohr, der Nachbarräume							
Bauherrin/Bauherr		Entwurfsverfasser/in/Fachunternehmer/in		Prüfvermerk der Wasserbehörde			
07.07.2023		07.07.2023					
Datum, Unterschrift		Datum, Unterschrift/Stempel		Datum, Unterschrift/Stempel			