


Légende

- BV (49 m)
- SEI (25 m)
- Chambre de combustion
- Limites de site CIRCA




Scénario 5 - Éclatement filtre à manches

Effets de surpression
Projet ReSolute



Date : 27.10.2023
Version : 1




Légende

- BV (32 m)
- SEI (16 m)
- Filtre à manches
- Limites de site CIRCA



Agence IdF -23 rue Colbert
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : 01 61 38 37 33 - www.iso-ingenierie.com



Scénario 6 - Feu de nappe pyrolyseur


Effets thermiques

Projet ReSolute



Date : 27.10.2023

Version : 1




Légende

— SEI (15 m)

■ Rétention pyrolyseur

□ Limites de site CIRCA



Agence IdF -23 rue Colbert
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : 01 61 38 37 33 - www.iso-ingenierie.com

Scénario 7 - Feu de nappe FOD

Effets thermiques
Projet ReSolute



Date : 27.10.2023

Version : 1




Légende

- SEI
- SEL
- Rétention FOD
- Limites de site CIRCA



Agence IdF -23 rue Colbert
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : 01 61 38 37 33 - www.iso-ingenierie.com



**Scénario 9 - Feu de nappe
distillation**


Effets thermiques

Projet ReSolute




Date : 27.10.2023

Version : 1



Légende




SEL (15 m)



Rétection distillation



Limites de site CIRCA



Agence IdF - 23 rue Colbert
78 180 Montigny-Le-Bretonneux
Tel : 01 61 38 37 33 - www.iso-ingenierie.com

Scénario 10 - Éclatement hydrogénéateur

Effets de surpression

Projet ReSolute




Date : 27.10.2023

Version : 1



Légende

- BV (66 m)
- SEI (33 m)
- SEL (15 m)
- SELS (11 m)
- Hydrogénéateur
- Limites de site CIRCA



Agence IdF - 23 rue Colbert
78 180 Montigny-Le-Bretonneux
Tel : 01 61 38 37 33 - www.iso-ingenierie.com