

Einleitstelle	Flächen Nr	Beschreibung	Spitzen- abflussbeiwert ψ_s	angeschlossene Einzugsfläche A_E [m²]	angeschlossene Einzugsfläche A_E [ha]	reduzierte Fläche A_{red} [ha]	örtliche Regenpende $r_{15;0,1}$ [l/(s*ha)]	Einleitmenge $Q_{r15;0,1}$ [l/s]	Bemerkung
6.045	1.01	Bahnsteig 1 (Pflasterfläche)	0,60	365,00	0,037	0,022	220,60	4,83	Einleitung in Kanalnetz Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL)
	1.02	Bahnsteig 1 (Pflasterfläche)	0,60	655,00	0,066	0,039	220,60	8,67	
	1.03	Treppe Bahnsteig 1	0,90	56,00	0,006	0,005	220,60	1,11	
	1.04	Rampe Bahnsteig 1	0,90	268,00	0,027	0,024	220,60	5,32	
	1.05	Bahnsteig 1 (Asphalt)	0,90	51,00	0,005	0,005	220,60	1,01	
	1.06	Bahnsteig 1 (Asphalt)	0,90	39,00	0,004	0,004	220,60	0,77	
	1.07	unbef. Fläche	0,30	159,00	0,016	0,005	220,60	1,05	
	2.01	Bahnsteig 2/3 (Pflasterfläche)	0,60	665,00	0,067	0,040	220,60	8,80	
	2.02	Bahnsteig 2/3 (Pflasterfläche)	0,60	885,00	0,089	0,053	220,60	11,71	
	2.03	Treppe Bahnsteig 2/3	0,90	56,00	0,006	0,005	220,60	1,11	
	2.04	Rampe/Treppe Bahnsteig 2/3	0,90	293,00	0,029	0,026	220,60	5,82	
	3.01	Rahmen PU	0,60	46,00	0,005	0,003	220,60	0,61	
		Summe	0,65		0,354	0,230		50,83	