JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden

Oskar-Röder-Straße 3 01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Dresden, Berthold-Haupt-Straße zwischen Ulmenstraße und Meußlitzer Straße
Datum: 20.05.2014 / 25.06.2014
Bearbeiter : Herr Lindner
Fallplattengerät : ZFG 01, Nr.# 783, Fa. G. Zorn / Fallgewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs-stelle	Ansatztiefe in m	1. Test	2. Test	3. Test	S_m	E_{vd} MN/m²	Bemerkung
KRB G1	0,40	2,96	2,94	2,68	2,860	7,90	
KRB S01	0,40	0,51	0,50	0,49	0,500	45,00	
KRB G3	0,40	0,45	0,45	0,41	0,440	51,50	
KRB G4	0,40	0,68	0,63	0,61	0,640	35,10	
KRB F1	0,60	0,33	0,33	0,33	0,330	68,00	
KRB F2	0,80	0,82	0,78	0,78	0,790	28,40	
KRB F4	0,60	0,34	0,34	0,33	0,330	67,60	