


Antragsunterlage zum Planfeststellungsverfahren im Freistaat Sachsen



**Anlage Unterlage 11.02.01**  
**Kreuzungsdetailplan Wiesengraben**



Rohroberkante (ü. DHHN)		115.05		112.98		112.98	112.98	112.98		114.92		115.06		115.79
Geländehöhe (ü. DHHN)	90.00 m	116.25		116.14		116.17	114.69	114.67		116.12		116.26		116.99
Stationierung Horizontale	15264.67	15270.80		15295.76		15306.12	15309.07	15309.88		15312.81		15328.29		15353.09

Rohr, Werkstoff, Umhüllung	Rohr DN400; L360ME/NE; PE-n-Umhüllung
Mantelrohr	
Schnittkrümmer Masch.bogen	
Armaturen	
Formstücke	
Einbauteile (Schilderpf. ...)	
Hinweise für Montage	
Bodenklasse n. DIN 18300:2012-09	
Hinweise für Erdarbeiten	

**Legende** (themenbezogene Auswahl zum vorliegenden Plan; weitere Verwendung gemäß Symbole- / Zeichenverzeichnis)

Geländeverlauf (± 0.1 m)

Baugrube nach DIN 4124

Gastransportleitung geplant

Fremdleitung

Betonreiter (Auftriebssicherung)

\* in Abhängigkeit der Ausführungsplanung

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen und Katastersituation übernimmt die Vorhabenträgerin auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

2022	Datum	Name	Rev.	Änderung	Datum	Name
gezeichnet	19.12.	Döring	01			
bearbeitet	19.12.	Döring	02			
geprüft	21.12.	Zitzmann	03			

DN: 400 mm  
DP: 65 bar  
Schutzstreifen: 8 m

Trassierung / Bauplanerstellung: Originalmaßstab des Katasterplanes: ALK

**Weishaupt Planungen GmbH**   
Planung und Bauüberwachung

Bemerkungen :

Generalplaner ECW GmbH

im Auftrag der Leipziger Stadtwerke

IAW - Industrielle Abwärme  
Errichtung und Betrieb einer Wasserstofftrasse Leuna-Kulkwitz  
Projektnummer: LSW\_NL\_008

**Sonderplan / Längsschnitt - Wiesengraben**  
Höhen: 1:250 Längen: 1:250

Freigabe des Planes durch Vorhabenträgerin :  
Leipzig, den 15.03.2023

Ort, Datum, Unterschrift   
i.V. Claudia Friedrich   
Abteilungsleiterin Planung/ Bau

i.A. Daniel Töpfer   
Teamleiter Planung/ Bau Wärme

Blatt Nr.: **PB 045-1**

I.S. Leuna-Leipzig\_000\_20230314.dwg