

Kreuzung FGL 12 bei Abschnitt 12, km 1.141

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhengsprüngen ist die Leitung, in Abstimmung mit der BÜ elastisch, mit BKR oder mit SKR zu verlegen.

Die genaue Lage und Tiefe der Fremdleitungen ist unbekannt. Diese sind durch Suchschachtung festzustellen. Die Mindestabstände, die vom Fremdleitungsbetreiber vorgegeben werden, sind einzuhalten.

Zielgrube
(Sohle 12,0 m x 3,0 m)

Startgrube
(Sohle 22,0 m x 4,0 m)

Querschnitt A-A
Massstab: ohne

OK Straße/Schwelle/Sohle

Rohrüberdeckung gemäß Längsschnitt

FGL 12 DN 400 L360NE, Isolierung PE-N-v + GfK

Kabelschutzhrohr d160 SDR 11 PE 100 nach DIN 16874

Bohrungsabstand max. 2,0m

LWL-Kabelrohr d 50

Legende:

- geplante FGL
- vorhandene FGL
- geplante FGL 12
- vorhandene FGL 12
- vorh. FGL 12-Demontage

AG geprüft:

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Antragsunterlagen zur Planfeststellung
Unterlage 3.3

TS 185 + 0.00 - TS 187 + 25.00 = 61.60 m

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen übernimmt die ONTRAS/VGS / Ferngas / GasLINE auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN : 400 mm
MOP : 25 bar
Schutzstreifen : 6 m

Bauvermessung : 08/2019 IB H&R
Bauplanerstellung : 01/2020 IB H&R

Topographische Karte 1 : 25000
Bl.-Nr. : MTB 4645

ONTRAS - Projekt: 16.17075
PLE-Komm-Nr.: 2.1.18.045

Freigabe des Planes durch AG:
Leipzig, Ort, Datum, Unterschrift

Blatt Nr.: PB 04-1-1
Rev.: 00

Im Auftrag der
ontras
Gastransport GmbH

FGL Nr.: 012
FGL 012 Abschnitt Strehla-Canitz
Neubau

Bauplan / Längsschnitt
Höhen: 1 : 100
Längen: 1 : 100

Anschrift-BL -