



DRAUFSICHT



SCHNITT



TRAGWERKSGENEHMIGUNGSPLANUNG


BEZUG		BESCHREIBUNG
MAß	OK UK	OBERKANTE UNTERKANTE
BAUTEIL	W	WAND
	D	DECKE
	F	FUNDAMENT
	UZ	UNTERZUG
	ÜZ	ÜBERZUG
	RD	ROHDECKE
	FFB	FERTIGFUßBODEN

BEZUG		BESCHREIBUNG
BEWEHRUNGS- LAGE	O	OBERN
	U	UNTEN
	O+U	OBERN U. UNTEN
	I	INNEN
	A	AUßEN
	I+A VT	INNEN U. AUßEN VERTEILERBEWEHRUNG
FORM	D S	DURCHBRUCH SCHLITZ
HERSTELLUNGS- REIHENFOLGE	BA AF	BETONIERABSCHNITT ARBEITSFUGE

Stoßüberdeckung bei BAUSTAHLGEWEBE Matten


Stoß von Tragstäben:

3 Maschen in Richtung der Tragstäbe + Überstände  
aber mind. 30 cm + Überstände




Stoß von Verteilerstäben:

1 Masche in Richtung der Verteilerstäbe + Überstände  
aber mind. 10 cm + Überstände  
Bei zweilagiger Bewehrung Stöße versetzen.



Mindestwerte für Biegerollendurchmesser  $d_{br}$



	Bügel, Winkelhaken, Haken, Schlaufen ( $d_{br}$ )		Schragstäbe, Aufbiegungen, Krümmungen oder andere gebogene Stäbe ( $d_{br}$ )		
	Stabdurchmesser $d_s$		Mindestwerte der Betondeckung rechtwinklig zur Biegeebene		
	< 20mm	≥ 20mm	> 100mm > 7 $d_s$	> 50mm > 3 $d_s$	≤ 50mm ≤ 3 $d_s$
Normalbeton	4 $d_s$	7 $d_s$	10 $d_s$	15 $d_s$	20 $d_s$
Leichtbeton	5 $d_s$	9 $d_s$	13 $d_s$	20 $d_s$	26 $d_s$

BAUTEIL	BETON- GÜTE	EXPOSITIONSKLASSEN/ FEUCHTIGKEITSKLASSEN	ZEMENT	STAHLGÜTE 500 S (B)	500 S (A)	BETONDECKUNG nom c (cm)	OBERN	UNTEN	SEITL	INNEN	AUßEN

DATUM:	INDEX:	NAME:	ÄNDERUNG:
10.04.2014	a	Pawellek	Auslaufbauwerk überarbeitet

INGENIEURBÜRO PAWELLEK GmbH

TRAGWERKSPLANUNG - BAUPHYSIK - WERKPLANUNG  
FRIEDRIKENPLATZ 54b 06844 DESSAU-ROßLAU  
Tel.: 0340-2211155  
FAX: 0340-2211162

ZEICHNUNG NR.:	G-01	BAUVORHABEN:	Vereinigte Mulde, rechts Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna Vorhaben 1.11 hier: Siel bei km 0+893.80
INDEX:	a		
DATUM	NAME		
BEARB.	07/04/2014	Pawellek	BAUHERR:
GEZ.			Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
GEPR.			
MAßSTAB:	PLAN:	TRAGWERKSGENEHMIGUNGSPLANUNG	
1:75 1: 1: 1:		POSITIONSPLAN ZUR STATISCHEN BERECHNUNG	
ZUGEH.-PLAN NR.:		DATEI:	