



6	4	Scheibe	Scheibe 17	ISO 7089	A2
5	2	Sechskantschraube	M16x30	ISO 4017	A2
4	2	Aussenerdung	Skt:Mutter M16	DIN 4032	
3	1	Stahlmanschette	L=550 t=3.5		S235 JR+N
2	1	Typenschild	nach EN 40-5 Pkt 12		Al eloxiert
1	1	Lampenmast	$\phi 76 \times \phi \min 160 \times 3,5-7100$		S235 JR+N
Lfd.Nr.	Stckz.	Benennung	Beschreibung	Norm	Material

gleichgestellt nach Prüfbericht Nr. PE 20/13-01 erstellt durch [Redacted]
Prüfer für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau (Nr. 21/10/1029)

gleichgestellt durch: I.SBA(4) [Redacted] 09.12.13 **gez.** [Redacted]
Name Datum Unterschrift

AN	Index
Maßstab 1:20	Format A2
Bahnstationsnummer -	
Benennung	Beleuchtungsmast Lichtpunkthöhe 6m 1- bzw. 2-türig mit Erdstück
Plannummer	T044401PDPB01AU06
Blatt	1
Änderung	Datum Name Urspr. Ers.f.:

3			
2			
1	Änd. Angaben Masttür	28.04.2022	I.SPF 22
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
DB NETZE	Beleuchtungsmast Lichtpunkthöhe $\leq 6,0$ m 1- bzw. 2-türig mit Erdstück	Erstellen: DB Station&Service AG Grundsätze techn. Geb.-ausrüstung (I.SPF 22) Europaplatz 1, 10557 Berlin	2 EII 20.01.01
Maßstab:	1:20	Ausgabe vom	01.04.2022
		Ersatz für:	09.12.2013