

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 72, Zeile 51
 Ortsname : Sdier (SN)
 Bemerkung :
 Zeitspanne : Januar - Dezember
 Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe	Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]								
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
5 min	5,3	7,0	8,0	9,3	11,0	12,8	13,8	15,1	16,8
10 min	8,3	10,7	12,1	13,8	16,2	18,5	19,9	21,6	24,0
15 min	10,3	13,1	14,8	16,9	19,7	22,5	24,2	26,3	29,1
20 min	11,7	14,9	16,8	19,2	22,4	25,6	27,5	29,9	33,1
30 min	13,6	17,4	19,7	22,5	26,3	30,2	32,4	35,3	39,1
45 min	15,2	19,8	22,5	25,9	30,5	35,1	37,8	41,2	45,8
60 min	16,1	21,3	24,4	28,3	33,5	38,7	41,8	45,7	50,9
90 min	17,8	23,5	26,8	31,1	36,8	42,5	45,8	50,0	55,8
2 h	19,1	25,2	28,7	33,2	39,3	45,4	48,9	53,4	59,5
3 h	21,1	27,7	31,6	36,5	43,1	49,8	53,7	58,6	65,2
4 h	22,6	29,7	33,8	39,0	46,1	53,2	57,3	62,5	69,6
6 h	25,0	32,7	37,2	42,9	50,6	58,3	62,8	68,5	76,2
9 h	27,6	36,0	40,9	47,1	55,6	64,0	68,9	75,1	83,5
12 h	29,6	38,6	43,8	50,4	59,4	68,3	73,6	80,2	89,1
18 h	32,7	42,5	48,2	55,4	65,2	75,0	80,7	87,9	97,6
24 h	35,1	45,5	51,6	59,2	69,6	80,1	86,1	93,8	104,2
48 h	41,3	54,7	62,6	72,5	86,0	99,5	107,3	117,2	130,7
72 h	45,4	60,6	69,6	80,8	96,1	111,3	120,2	131,5	146,7

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
 D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
 hN Niederschlagshöhe in [mm]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall	Klassenwerte	Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe			
		15 min	60 min	24 h	72 h
1 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	10,30	16,10	35,10	45,40
100 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	29,10	50,90	104,20	146,70

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für $rN(D;T)$ bzw. $hN(D;T)$ in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

- bei $1 a \leq T \leq 5 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 10 \%$,
- bei $5 a < T \leq 50 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 15 \%$,
- bei $50 a < T \leq 100 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 20 \%$

Berücksichtigung finden.

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 72, Zeile 51
 Ortsname : Sdier (SN)
 Bemerkung :
 Zeitspanne : Januar - Dezember
 Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe	Niederschlagsspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]								
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
5 min	176,7	233,3	266,7	310,0	366,7	426,7	460,0	503,3	560,0
10 min	138,3	178,3	201,7	230,0	270,0	308,3	331,7	360,0	400,0
15 min	114,4	145,6	164,4	187,8	218,9	250,0	268,9	292,2	323,3
20 min	97,5	124,2	140,0	160,0	186,7	213,3	229,2	249,2	275,8
30 min	75,6	96,7	109,4	125,0	146,1	167,8	180,0	196,1	217,2
45 min	56,3	73,3	83,3	95,9	113,0	130,0	140,0	152,6	169,6
60 min	44,7	59,2	67,8	78,6	93,1	107,5	116,1	126,9	141,4
90 min	33,0	43,5	49,6	57,6	68,1	78,7	84,8	92,6	103,3
2 h	26,5	35,0	39,9	46,1	54,6	63,1	67,9	74,2	82,6
3 h	19,5	25,6	29,3	33,8	39,9	46,1	49,7	54,3	60,4
4 h	15,7	20,6	23,5	27,1	32,0	36,9	39,8	43,4	48,3
6 h	11,6	15,1	17,2	19,9	23,4	27,0	29,1	31,7	35,3
9 h	8,5	11,1	12,6	14,5	17,2	19,8	21,3	23,2	25,8
12 h	6,9	8,9	10,1	11,7	13,8	15,8	17,0	18,6	20,6
18 h	5,0	6,6	7,4	8,5	10,1	11,6	12,5	13,6	15,1
24 h	4,1	5,3	6,0	6,9	8,1	9,3	10,0	10,9	12,1
48 h	2,4	3,2	3,6	4,2	5,0	5,8	6,2	6,8	7,6
72 h	1,8	2,3	2,7	3,1	3,7	4,3	4,6	5,1	5,7

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall	Klassenwerte	Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe			
		15 min	60 min	24 h	72 h
1 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	10,30	16,10	35,10	45,40
100 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	29,10	50,90	104,20	146,70

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für $rN(D;T)$ bzw. $hN(D;T)$ in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

- bei $1 a \leq T \leq 5 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 10 \%$,
- bei $5 a < T \leq 50 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 15 \%$,
- bei $50 a < T \leq 100 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 20 \%$

Berücksichtigung finden.